

Zeitschrift: Bulletin de l'Association suisse des électriciens
Herausgeber: Association suisse des électriciens
Band: 14 (1923)
Heft: 4

Rubrik: Communications ASE

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 18.01.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Die Bürsten können von Hand verschoben werden. Die Nachteile des motorischen Reglerantriebes sind daher vermieden. Der Regler kann ohne Lager und ohne Luftspalt ausgebildet werden. Damit sind auch die vom Luftspalt herrührenden Nachteile vermieden. Die Bürsten werden am Kollektor des Reglers und nicht mehr am Kollektor des Motors verschoben. So behält der Motor auch den Vorteil fester Bürstenstellung.

Bürstenverschiebung und Regler sichern einander derart gegenseitig die Ueberlegenheit, wo sie gemeinsam verwendet werden und überragen die Schützen-, Walzen- und Schlittensteuerung an Einfachheit, Handlichkeit und Uebersichtlichkeit der Bedienung, an Stetigkeit der Regelung, Zwangläufigkeit und Betriebssicherheit.




Fig. 14

Die Fig. 14 zeigt ein Ausführungsbeispiel eines von der *Pöge Elektrizitäts-Aktiengesellschaft* ausgebildeten Reglers mit Bürstenverschiebung. Die Kollektorwicklung des Reglers, Fig. 13, wird an den Punkten *E-EE* gespeist. Die veränderliche Arbeitsspannung wird den verschiebbaren Bürsten *A-AA* abgenommen. Man kann die gemeinsame Kollektorwicklung auch noch als Kompensationswicklung benutzen, wenn man sie in einer stets zur Erregerachse elektrisch senkrecht Achse *K-KK* kurzschliesst. Der Regler wird von der

einen Hälfte der Unterspannungswicklung des Transformators gespeist. Mit der anderen Wicklungshälfte liegt die an den verschiebbaren Bürsten veränderliche Arbeitsspannung in Reihe. Schalter sind nicht vorhanden.

Der abgebildete Regler ist für eine Lokomotivdauerleistung von 1600 PS bemessen. Er ist ein ruhender Transformator mit ringförmigem Eisenkern. Seine Windungsoberfläche ist als Kollektor ausgebildet. Dadurch ist der konstruktive Aufbau bestimmt. Ein kräftiger, auf Füße gestellter Eisenring trägt den Blechkern. Die Kollektorbüchse ist fest mit ihm verschraubt. Die Wicklung ist durch Presstücke kurzschlussicher abgestützt. Der Bürstenapparat ist am Reglerfuss gelagert. Die Figur 14 zeigt den Regler mit stehender Kollektorachse; sie kann auch liegend ausgeführt werden. Der Regler ist gesetzlich geschützt.

Technische Mitteilungen. – Communications de nature technique.

Ueber die **Explosion auf der elektrischen Lokomotive 14256** verdanken wir dem Herrn *Obermaschineningenieur* bei der Generaldirektion der *Schweiz. Bundesbahnen* die nachfolgende Mitteilung:

Am 2. April 1923, kurz nach der Durchfahrt des Zuges 467a in Lavorgo (ca. 16 Uhr 40), ereignete sich auf der Vorspannlokomotive Ce $\frac{6}{8}$ No. 14256 eine Explosion, wobei leider der Führergehilfe getötet wurde und der Lokomotivführer einen komplizierten Armbruch erlitt. Die Ursache konnte vollständig aufgeklärt werden. Die Meldung der

Tagesblätter, der Transformator sei explodiert, trifft hiernach nicht zu, sondern es hat in beiden Stufenschalterräumen eine Explosion eines Gemisches von Gas und Luft stattgefunden. Durch einen zwischen Windungen der Niederspannungswicklung des Transformators eingetretenen starken Kurzschluss wurde Transformatoröl vergast. Das sich entwickelnde Gas wurde aus dem Transformator-kessel zum Teil durch die beiden Leitungskanäle, welche den Transformator mit den Stufenschaltern verbinden, in die Stufenschalterräume gedrückt. Dort mischte sich das Gas mit Luft und

wurde dadurch explosiv. Durch den bei jedem Schaltvorgang auftretenden normalen Funken am Funkenlöcher des Stufenschalters I, welcher im Moment der Explosion betätigt wurde, wurde das Gemisch entzündet. Die Explosion übertrug sich unten durch den Hauptschalterraum auf den Stufenschalterraum II, welcher in der Fahrriechtung vorn war. Das Mischungsverhältnis, bei welchem eine solche Mischung explodieren kann, ist ziemlich eng begrenzt. Sowohl zu viel Gas, wie zu viel Luft verhindert die Explosion und es ist ein unglücklicher Zufall, dass in den mit Luft vom Transformatorgebläse gelüfteten Stufenschalterräumen das Gemisch gerade in dem Moment explosiv war, als eine Schaltung vorgenommen wurde.

Der elektrische Teil der Lokomotive 14256, die im April 1920 in Betrieb gesetzt worden ist, wurde von der Maschinenfabrik Oerlikon geliefert. Seit der Inbetriebsetzung der Lokomotive musste der Transformator wiederholt aus dem Oelkessel gehoben werden, meist wegen Rinnens, dann wegen Ersatz des Kessels durch einen solchen aus stärkerem Blech, einmal auch wegen Kurzschlusses im Transformator. Der letzte Aus- und Einbau, der, wie die vorhergehenden, von Personal der Maschinenfabrik Oerlikon besorgt wurde, fand wenige Tage vor dem Unfall statt. Man vermutet nun, dass entweder der Transformator beim Aus- oder Einheben beschädigt worden ist oder dass Fremdkörper hineingeraten sind. Der starken Zerstörungen am Transformator wegen lässt sich die Ursache des Kurzschlusses nicht feststellen.

Sämtliche an der Untersuchung beteiligten Fachleute des elektrotechnischen und des chemischen Faches sind überzeugt, dass über die Ursache und den Vorgang der Explosion kein Zweifel möglich ist. Es liegt daher auch im Bereich der Möglichkeit, einer Wiederholung des Unfalls vorzubeugen. Zur gefahrlosen Ableitung von Gasen, die sich bei einem ähnlichen Vorkommnis entwickeln könnten, wird eine reichlichere Öffnung durch den Transformatordeckel ins Freie hergestellt mit dem nötigen Schutz gegen das Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz. Obschon diese Massnahme allein wahrscheinlich genügen würde, werden zur grösseren Sicherheit die Leitungskanäle, welche den Transformator mit den Stufenschalterräumen verbinden, durch eine geeignete Masse hermetisch verschlossen. Diese Arbeiten werden so rasch als möglich durchgeführt.

Entgegnung zur Mitteilung von Herrn Ing. K. Trott.¹⁾ Im Märzheft des Bulletin bringt Herr Trott Mitteilungen über einen neuen Ueberspannungsschutzapparat. Von allen Seiten, welche mit elektrischen Anlagen und besonders mit Schaltanlagen zu tun haben, wird heute angestrebt, die Anlagen nach Möglichkeit zu vereinfachen im Interesse der Betriebssicherheit wie auch der Vermeidung unnötiger Kosten. Dieser Standpunkt führt dazu, den Einbau neuer Apparate ganz besonders daraufhin zu betrachten, ob dieselben den erhofften Nutzen wirklich geben, und ferner daraufhin, ob ihr Einbau notwendig ist.

¹⁾ Siehe Bulletin 1923, No. 3, Seite 180.

Der Glimmschutzapparat stellt einen Kondensator von veränderlicher Kapazität dar. Als Schutzzweck kann also nur die *Abflachung von Sprungwellen* in Frage kommen. Damit ein Kondensator diese Wirkung in praktisch in Betracht kommendem Masse haben kann, muss er eine bestimmte minimale Kapazität aufweisen, welche in der Grössenordnung von $\frac{1}{100}$ Mikrofaraad liegt. Es scheint ganz ausgeschlossen, dass der von Herr Trott in den Abbildungen dargestellte Kondensator, auch beim Glimmen der ganzen Oberfläche, eine solche Grösse der Kapazität nur annähernd erreicht. Soweit sich anhand der Uebertragung von Versuchen mit andern Kondensatoren beurteilen lässt, ist also die Schutzwirkung des Apparates ungenügend. Es wäre darum sehr wünschenswert, dass Herr Trott anhand von Versuchen an Wicklungen mit und ohne vorgebautem Glimmschutz die Wirksamkeit seiner Anordnung nachweisen würde.

Grundsätzlich stellt der Schutzapparat eine neue konstruktive Lösung des Kondensatorproblems dar, welche sehr interessant ist, besonders auch mit Bezug auf die Bewältigung der Randeinflüsse. Es fragt sich aber, ob Glas wirklich ein gutes Konstruktionsmaterial ist; die Erfahrungen mit den bisherigen Glaskondensatoren sind nicht besonders vertrauenerweckend. Der Vorteil der Anpassung der Kapazität an die Sprungwellenhöhe ist nicht ohne weiteres einzusehen; dies dürfte doch eher ein Nachteil sein, indem gerade bei den gefährlichsten Wellen, d. h. bei den Entladewellen, die Kapazität mit abnehmender Spannung sehr rasch verkleinert wird.

Ueber die Notwendigkeit des Einbaues von Kondensatoren überhaupt, möchte ich hier den schon öfters geäusserten Standpunkt vertreten, dass ihre Verwendung zum mindesten in Anlagen mit richtig gebauten Oeltransformatoren überflüssig ist.

Die Kondensatorwirkung gegenüber den *Ueberspannungen gegen Erde*, wie sie z. B. bei Gewittern vorkommen, kann beim Glimmschutzapparat, wie bei allen andern Kondensatoren, nicht in Frage kommen, da die Grösse der Kapazität hierzu viel zu klein ist.

Herr Trott spricht nicht von der Verlustwirkung der Glimmentladung auf die Wanderwellen – nach meiner Ansicht mit Recht – indem ihre Wirkung offensichtlich viel zu klein ist, um irgendwie in Betracht zu fallen.

Allgemein möchte ich bemerken, dass die Ueberspannungserscheinungen heute soweit erforscht sind, dass es möglich ist, neben der Zulässigkeit auch die Schutzwirkung neuer Apparate im Versuchslokal nachzuweisen. Dies sollte von neuen Apparaten unbedingt verlangt werden, es kann dann immer noch vorkommen, dass Apparate, welche im Versuchsraum genügen, den Anforderungen des praktischen Betriebes nicht standhalten; dagegen scheint es mir ausgeschlossen, dass Apparate, welche schon im Versuchsraum keine Schutzwirkung aufweisen, dieselbe im Betriebe zeigen.

Dr. A. Roth, Baden.

Wirtschaftliche Mitteilungen. — Communications de nature économique.

Statistik bedeutenderer schweizerischer Elektrizitätswerke. Wir geben heute einen Auszug aus den Geschäftsberichten von zwei Unternehmen ähnlicher Art, welche sich in der Hauptsache nur mit der Verteilung der elektrischen Energie befassen und beide ihre Energie grösstenteils von den Nordostschweizerischen Kraftwerken (N. O. K.) beziehen. Sodann folgt der Geschäftsbericht der A.-G. Elektrizitätswerke Wynau.

Geschäftsbericht des Aargauischen Elektrizitätswerkes Aarau vom 1. Okt. 1921 bis 30. Sept. 1922.

Diese Unternehmung beschäftigte 74 Personen. Sie lieferte die elektrische Energie:

1. an 166 Gemeinden oder Genossenschaften, welche die Weiterverteilung selbst besorgen;
2. direkt an 57 grössere industrielle Unternehmungen und Bahnen;
3. direkt an 9309 Kleinbezüger in 73 Ortschaften.

Die Aargauischen Elektrizitätswerke bezogen im verfloßenen Geschäftsjahre 54741364 kWh gegenüber 49517947 im Vorjahr und zwar zum grössten Teile von den Kraftwerken (N. O. K.), bei denen das Aargauische Elektrizitätswerk mit 11,7 Millionen beteiligt ist. Die momentane Höchstbelastung betrug 12500 kW gegenüber 11800 kW im Vorjahr. Die Kapazität aller zur Erzeugung der Gebrauchsspannung dienenden Transformatoren beträgt 22202 kW gegenüber 21095 im Vorjahre.

Sieht man von den Beteiligungen bei den N. O. K. ab, so betragen die Betriebseinnahmen Fr. 3832249 und die Betriebsausgaben Fr. 3026581 (inklusive Zinsen für das zur Erstellung der Verteilungsanlagen aufgewendete Kapital von Fr. 5721600).

Der Einnahmenüberschuss von Fr. 805668 ist ausschliesslich zu Abschreibungen und als Einlage in den Erneuerungsfonds verwendet worden. Die Verteilungsanlagen stehen heute mit Fr. 5086626 zu Buch.

Geschäftsbericht der Elektrizitätswerke des Kantons Zürich vom 1. Juli 1921 bis 30. Juni 1922.

Diese Unternehmung beschäftigte 435 Personen.

Sie lieferte die Energie direkt an die Verbraucher in 346 Ortschaften; ausserdem an 72 Gemeinden oder Genossenschaften, welche die Weiterverteilung selbst besorgen.

Die gesamte verkaufte Energie betrug 120712107 kWh (1,7 Millionen weniger als im Vorjahr), wovon 105419717 kWh von den N. O. K. geliefert wurden.

Die momentane Höchstbelastung betrug 31600 kW gegenüber 36000 kW im Vorjahr. Der Gesamtanschlusswert aller Verbrauchsapparate ist von 175000 kW auf 190000 kW gestiegen; davon für motorische Zwecke 97835 kW, für Beleuch-

tungszwecke 30445 kW und für Wärmezwecke 61811 kW.

Sieht man von der Beteiligung bei den N. O. K. ab (10,49 Millionen), so betragen die Betriebseinnahmen Fr. 9584342 und die Betriebsausgaben Fr. 8317136 (inklusive Verlust auf Waren-Konto und Zinsen auf dem nicht in N. O. K.-Aktien investierten Kapital).

Die Differenz von Fr. 1267206 plus ein Passivsaldo vortrag von Fr. 115580 sind zu Abschreibungen aller Art verwendet worden. Die Stromerzeugungsanlagen (Sihlwerk und Werk Dietikon) und die gesamten Verteilungsanlagen stehen mit Fr. 23424929 zu Buch.

Geschäftsbericht des Elektrizitätswerkes Wynau für das Jahr 1922.

Die im Jahre 1922 hydraulisch erzeugte Energie betrug . . .	18208800 kWh
An Fremdstrom wurden bezogen . . .	5677350 kWh
Die Dampferreserve leistete . . .	75010 kWh
Total	23961160 kWh

Die maximal abgegebene Leistung betrug 5200 kW. Der Totalanschlusswert der angeschlossenen Stromverbraucher betrug 9807 kW.

Die Gesamteinnahmen betragen Fr. 1208790. Die Gesamtausgaben betragen Fr. 834624. Von der Differenz von Fr. 374166 sind Fr. 90000 als Dividenden (5%) an das bezugsberechtigte Aktienkapital ausbezahlt, Fr. 12800 auf neue Rechnung vorgetragen und Fr. 271366 zu Abschreibungen und zur Einlage in den Reservefonds verwendet worden.

Die Gesamtanlagen (neues Werk inbegriffen), für welche Fr. 8485919 verwendet wurden, stehen heute noch mit Fr. 4518807 zu Buche; der Reservefonds beläuft sich auf Fr. 385000. Ab 1. Januar 1924 wird das dividendenberechtigte Kapital Fr. 5000000 betragen; es wird aber nach Fertigstellung des neuen Werkes auf dem linken Aareufer auch die Leistungsfähigkeit der eigenen Anlagen eine ganz bedeutend höhere sein als bisher.

Vom Bundesrat erteilte Stromausfuhrbewilligung. Das eidgenössische Departement des Innern hat unterm Datum vom 13. März 1923 der Officina elettrica Valmara, S. A. Bucher-Durrer in Lugano, die Bewilligung No. 61 erteilt, aus ihrer Anlage in Maroggia max. 18,4 Kilowatt (= 25 HP) elektrischer Energie nach der italienischen Gemeinde Campione auszuführen. Diese Bewilligung ist gültig bis 20. Oktober 1931; sie ersetzt die am 28. April 1922 dahingefallene und provisorisch verlängerte Bewilligung No. 6 für eine gleich hohe Quote.

Mitteilungen der Technischen Prüfanstalten. — Communications des Institutions de Contrôle.

La résistance spécifique de certains conducteurs en cuivre mesurée par la station d'essai de l'A. S. E. Autorisés par le service électrique de la ville de Bâle nous reproduisons ci-dessous les résultats d'essais entrepris sur la demande

qui se déduit lorsque, partant de la résistance réelle, on suppose au conducteur la conductivité normale de 60. Les normes de l'A. S. E. n'admettent qu'un écart de 5% entre la section efficace et la section réelle.

Résultats d'essai obtenus sur des tuyaux et des barres de cuivre.

No. de l'échantillon	Désignation	Section indiquée par le fournisseur	Poids spécifique	Section réelle	Résistivité à 15° C	Ecart par rapport à la résistivité normale (0,01667)	Section efficace	Ecart par rapport à la section indiquée par le fournisseur
		mm ²	$\frac{kg}{dm^3}$		mm ²	$\frac{\Omega \text{ mm}^2}{m}$		%
1	10/6 mm Rohr	50,3	8,89	47,8	0,0171 ₈	3,05	46,5	7,5
2	10/8 " "	28,3	8,90	29,4	0,0147 ₀	150,0	23,7	16,3
3	10/8 " "	28,3	8,95	30,4	0,0168 ₂	0,90	30,2	6,7
4	10 8 " "	28,3	8,96	28,1	0,0169 ₀	1,38	27,7	2,1
5	10 8 " "	28,3	9,02	33,7	0,0207 ₀	24,2	27,1	4,2
6	10/8 " "	28,3	9,03	29,7	0,0412 ₅	147,0	12,0	57,6
7	20/6 " "	113,2	8,95	116,4	0,0168 ₁	0,84	115,0	1,5
8	20/6 " "	113,2	8,95	111,2	0,0208 ₂	24,9	87,9	22,4
9	20/6 " "	113,2	8,95	111,2	0,0202 ₅	21,5	91,5	19,2
10	30/22 " "	327	8,94	324,7	0,0204 ₆	22,8	264,5	19,1
11	30/22 " "	327	8,95	321,6	0,0209 ₈	25,8	255,5	21,8
12	30/22 " "	327	8,95	319,0	0,0195 ₄	17,2	272,0	19,8
13	30/26 " "	176	8,96	169,5	0,0168 ₃	0,96	168,0	4,5
14	50×6 " Schiene	300	8,92	295,0	0,0169 ₅	1,68	290,0	3,3
15	50×6 " "	300	8,91	300,8	0,0169 ₄	1,62	295,0	1,7

de cette administration et portant sur des barres et tuyaux de cuivre vendus sous la désignation „cuivre électrolytique pour conducteurs“. Notre but est de montrer que les centrales d'électricité risquent d'être trompées si elles se rapportent aveuglément et sans contrôle aux affirmations de leurs fournisseurs de cuivre. Les chiffres que nous donnons montrent les écarts considérables que l'on constate dans la résistivité de diverses fournitures et la nécessité de prélever des échantillons pour les soumettre à des essais approfondis. Une centrale d'électricité désirant éviter qu'une ligne de transmission d'énergie ne donne lieu à un supplément de perte d'énergie de 150% par rapport à une ligne en cuivre de bonne qualité n'achètera donc pas de grandes quantités de ce métal sans se faire donner un certificat de la station d'essai de l'A. S. E.

Le tableau résumant les résultats d'essai mentionne intentionnellement tous les échantillons examinés afin de montrer leur inégalité. Nous rappelons que l'art. 2 des normes de l'A. S. E. concernant les conducteurs électriques considère comme conductivité normale celle de 60 (correspondant à une résistance spécifique de $0,01667 \frac{\Omega \text{ mm}^2}{m}$). Nous avons appelé *section efficace* celle

Inbetriebsetzung von schweiz. Starkstromanlagen. (Mitgeteilt vom Starkstrominspektorat des S. E. V.) Im März 1923 sind dem Starkstrominspektorat folgende wichtigere Anlagen als betriebsbereit gemeldet worden:

Hochspannungsfreileitungen.

Elektrizitätswerk der Stadt Aarau, Aarau. Leitung zur Transformatorstation Wickermos bei Williberg, Drehstrom, 8000 Volt, 50 Perioden.

Elektrizitätswerk Altdorf, Altdorf. Leitung zur Transformatorstation in Bristen, Drehstrom, 15 000 Volt, 50 Perioden.

Nordostschweizerische Kraftwerke A.-G., Baden. Leitung zur Spinnerei Wartmann & Cie., in Oberurnen, Drehstrom, 8000 Volt, 50 Perioden.

Licht-, Kraft- und Wasserkommission, Belp. Leitung zur Transformatorstation Eiselacker in Belp, Drehstrom, 16 000 Volt, 40 Perioden.

A.-G. Bündner Kraftwerke, Chur. Leitung zur Transformatorstation Aeuja-Monbiel bei Klosters, Drehstrom, 8500 Volt, 50 Perioden. Leitung zur Transformatorstation Prada, Drehstrom, 8500 Volt, 50 Perioden. Leitung zur Transformatorstation Dalvazza, Drehstrom, 8500 Volt, 50 Perioden.

Elektrizitätswerke Davos A.-G., Davos-Platz. Leitung zur Transformatorstation Laret, Drehstrom, 8000 Volt, 50 Perioden.

Kraftwerke Laufenburg, Laufenburg. Leitung zu den Elektrochemischen Werken Lauffen in Laufenburg, Drehstrom, 6000 Volt, 50 Perioden.

Compagnie du Chemin de fer électrique de Loèche les Bains, La Souste. Ligne à haute tension pour la station transformatrice à Loèche-Ville, courant triphasé, 10 000 Volt, 50 Perioden.

Centralschweizerische Kraftwerke, Luzern. Leitung zur Transformatorstation Gober, Gemeinde Doppleschwand, Drehstrom, 12 000 Volt, 50 Perioden.

Licht- und Kraftkommission, Sumiswald. Leitung zur Transformatorstation Aebnit-Hambühl bei Sumiswald, Drehstrom, 4000 Volt, 50 Perioden.

Elektrizitätswerke des Kantons Schaffhausen, Schaffhausen. Leitung zur Transformatorstation bei den Höfen am Eschenzerberg, Gemeinde Eschenz, Drehstrom, 10 000 Volt, 50 Perioden.

St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke, St. Gallen. Leitung zur Transformatorstation Gurtberg bei Lichtensteig, Drehstrom, 10 000 Volt, 50 Perioden.

Elektrizitätswerke des Kantons Zürich, Zürich. Leitung zur Transformatorstation Dunkelbach-Russikon, Drehstrom, 8000 Volt, 50 Perioden. Leitung zur Transformatorstation Aegertli in Thalwil, Drehstrom, 8000 Volt, 50 Perioden. Leitung zur Transformatorstation Unterhof in Egg, Drehstrom, 8000 Volt, 50 Perioden. Leitung zur Transformatorstation bei den Siedelungen in Hettlingen, Drehstrom, 8000 Volt, 50 Perioden.

Schalt- und Transformatorstationen.

Elektrizitätswerk Altdorf, Altdorf. Stangenstation in Bristen. Station bei den Getreidemagazinen in Altdorf.

Società Farina di Abete, Bellinzona. Stazione trasformatrice presso il molino di Castione.

A.-G. Bündner Kraftwerke, Chur. Stangenstation in Prada-Küblis. Station in Aeuja-Monbiel (Klosters). Station in Dalvazza (Luzein).

Elektrizitätsversorgung Eschenz, Eschenz (Thurg.). Station in Hirschsprung, Gemeinde Eschenz.

Licht- und Wasserwerke Interlaken, Interlaken. Station im Hotel Gotthard in Interlaken.

Compagnie du Chemin de fer électrique de Loècheles-Bains, La Souste. Station transformatrice à Loèche-Ville.

Centralschweizerische Kraftwerke, Luzern. Stangenstation in Gober, Gemeinde Doppleschwand.

Elektra Birseck, Münchenstein. Station im Schänzli bei Muttenz.

Comune di Roveredo, Roveredo (Grigioni). Stazione trasformatrice a Roveredo sul posto della vecchia stazione.

Licht- und Kraftkommission Sumiswald, Sumiswald. Stangenstation in Aebnit-Hambühl, Gemeinde Sumiswald.

St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke A.-G., St. Gallen. Stangenstation in Gurtberg bei Lichtensteig.

Société Romande d'Electricité Territet. Station transformatrice sur poteau au Grand Pré à Aigle.

Elektrizitätswerk der Stadt Winterthur. Station an der Strehlgasse in Winterthur-Seen. Schalt- und Transformatorstation im Keller des Kirchplatzschulhauses.

Verband zürch. landwirtschaftlicher Vereine und Genossenschaften, Winterthur. Station beim Lagerhaus in der Grüze.

Elektrizitätswerke des Kantons Zürich, Zürich. Stangenstation Waldgarten in Schwamendingen. Stangenstation in Russikon-Höfe.

Niederspannungsnetze.

A.-G. Bündner Kraftwerke, Chur. Netz in Dalvazza, Drehstrom, 380/220 Volt, 50 Perioden.

Beleuchtungskorporation Gurtberg u. Umgebung, Gurtberg (Toggenburg). Netz in Gurtberg-Gruben und Umgebung, Drehstrom, 380/220 Volt, 50 Perioden.

Miscellanea.

Schweizerischer Bund geistig Schaffender und Fondation suisse für die Organisation und Dokumentation. Mit Zirkular vom 5. April 1923 teilt das Zürcher Organisationskomitee, für welches Herr Stadtrat Dr. H. Häberlin als Präsident zeichnet, mit, dass am 6. und 7. Juli 1923 ein *Schweizerischer Kongress der geistig Arbeitenden* stattfindet.

Das Programm umfasst Vorträge, Berichte und Diskussionen über die nachstehenden drei Themata, nämlich:

1. Mittel und Wege, um die Geistesarbeiter mehr für das öffentliche Leben zu interessieren.

2. Die Art und die Möglichkeiten der Veröffentlichung wissenschaftlicher Werke und Arbeiten; gegenwärtige Lage und die Mittel zur Verbesserung derselben.

3. Die wirtschaftliche Lage der geistig Arbeitenden und die Bewertung der geistigen Arbeit im Hinblick auf die Neuordnung der Besoldungsverhältnisse. Vereinheitlichung der Bestrebungen zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und des unlauteren Wettbewerbes und zur Verbesserung der Arbeitsvermittlung.

Vorschläge für weitere Themata werden dankbar entgegengenommen und sollen Berücksichtigung

gung finden, soweit die zur Verfügung stehende Zeit dies erlaubt.

Der Kongress wird Freitag, den 6. Juli um 20 Uhr eröffnet mit einer Begrüßungsansprache und mit einem Referat über das Thema 1.

Für Samstag den 7. Juli, mit Beginn um 8 Uhr, sind vorgesehen: zwei Referate und Diskussion über Thema 2, dann nach kurzer Pause Referat über Thema 3 und daran anschliessend die Berichterstattung der Vertreter der verschiedenen Gruppen der geistig Arbeitenden. Schluss des Kongresses im Laufe des Nachmittags, zeitig genug zur Benützung der Abendzüge für die Heimfahrt.

Soweit möglich werden die Referate durch eine Ausstellung illustriert, die zur gleichen Zeit stattfindet und etwa 14 Tage dauern wird.

Die Gesellschaft ehemaliger Studierender der Eidg. Technischen Hochschule in Zürich (G. e. P.) wird ihre diesjährige Generalversammlung in Zürich abhalten in den Tagen vom 7., 8. und 9. Juli; das nähere Programm wird später bekanntgegeben.

Schweizerischer Handels- und Industrieverein. Von diesem Verein, dessen Mitglied der S. E. V. ist, sind uns in beiden Sprachen folgende Drucksachen zugegangen:

Protokoll der am 16. März 1923 in Zürich abgehaltenen ausserordentlichen Delegiertenversammlung betr. die „Zollinitiative“.

Vorentwurf des Eidg. Justiz- und Polizeidepartements vom 5. März 1923 für ein Bundesgesetz über die eidgenössischen Verwaltungs- und Disziplinarrechtspflege.

Zirkular No. 414 betr. Errichtung eines eidgenössischen Verwaltungsgerichtes und betr. die Verlängerung der gesetzlichen Höchstdauer der Erfindungspatente und des Schutzes gewerblicher Muster und Modelle, mit Zirkular des eidg. Amtes für geistiges Eigentum.

Diejenigen Mitglieder, die sich für die genannten Gegenstände interessieren, oder sich dazu äussern wollen, sind gebeten, sich zu wenden an das Generalsekretariat des S. E. V. und V. S. E.

Literatur. — Bibliographie.

Eingegangene Werke (Besprechung vorbehalten):

Einführung in die drahtlose Telegraphie und Telephonie. Von Konrad Windmüller, Ingenieur. 70 Figuren, 96 Seiten, 8^o. 295. Band der Bibliothek der gesamten Technik. Verlag von Dr. Max Jänecke, Leipzig, 1923. Preis Fr. 2.—.

Einführung in die Ionen- und Elektronenlehre der Gase. Experimentalvorlesungen von Dr. H. Greinacher, Professor an der Universität Zürich. 64 Figuren, 121 Seiten, 8^o. Verlag von Paul Haupt, Akademische Buchhandlung, vorm. Max Drechsel, Bern, 1923. Preis Fr. 4.—.

Die elektrischen Spielzeug- und Kleinmotoren für Gleich- und Wechselstrom. Von Karl Moritz.

Neubearbeitung von Max Zwölfmeyer, Ingenieur. 100 Figuren, 102 Seiten, 8^o. Vierte Auflage. Verlag von Hachmeister und Thal, Leipzig, 1922. Preis Fr. 6.—.

Formeln für Entwurf und Berechnung von Gleichstrommaschinen, Drehstrom- und Einphasenmotoren. Von Ernst Schulz, Ingenieur. Vierte Auflage. 23 Figuren, 84 Seiten, 8^o. Verlag von Dr. Max Jänecke, Leipzig, 1922. Preis Fr. 3.—.

Berechnung elektrischer Leitungsquerschnitte. Von Friedrich Weickert. Siebente Auflage. 18 Figuren, 75 Seiten, kl. 8^o. Verlag von Dr. Max Jänecke, Leipzig, 1922. Preis Fr. 1.20.

Projets de normalisations et normalisations définitivement adoptées.

Marquage uniforme des conduites électriques à l'aide de couleurs. Le bulletin No. 11 de l'année écoulée contient un communiqué concernant la proposition de la Société suisse des constructeurs de machines au sujet du marquage des conduites électriques à l'aide de couleurs.

Cette proposition est à peu près identique à celle que la maison Brown, Boveri & Cie. avait adressée en 1920 à l'Union suisse de normalisation, avec la différence cependant, que les supports des isolateurs et au besoin les manchons d'extrémité des conduites à haute tension seraient peints en rouge pour les distinguer des conduites à basse tension.

La proposition de normaliser la désignation des conduites électriques par des couleurs répond

évidemment à un besoin des grandes centrales, du moins de celles qui n'ont pas introduit la désignation par des chiffres, correspondant à la position des conducteurs sur les poteaux.

Le marquage des conduites électriques par des couleurs ayant, selon notre avis, une certaine importance pour la prévention des accidents, nous nous permettons d'attirer l'attention sur un inconvénient résultant de cette proposition. Dans la plupart des stations transformatrices des réseaux de distribution les mêmes locaux contiennent des conduites à haute et à basse tension, souvent à peu de distance les unes des autres. Il est alors à craindre qu'en marquant les conducteurs à haute et à basse tension de la même phase par la même couleur et dans toute leur étendue, le personnel

de service de ces stations ne se trompe plus facilement et ne s'expose davantage à des accidents.

Nous avons l'impression que la désignation des conduites à haute tension par la peinture en rouge seulement des supports d'isolateurs et éventuellement des manchons d'extrémité des câbles ne suffit pas, parce qu'elle ne saute pas aux yeux et serait même souvent à peine visible suivant la disposition des conduites et la position du personnel.

Nous croyons donc qu'il serait préférable, dans l'intérêt de la prévention des accidents, de peindre en rouge les conduites à haute tension dans toute leur étendue et de marquer les différentes phases, là où le besoin s'en fait sentir, par des bandes de couleur différente aux extrémités des conducteurs, ainsi qu'aux passages des planchers et des parois.

Plusieurs centrales importantes de la Suisse française ont introduit cette désignation des conduites à haute tension depuis de nombreuses années et ne voudraient certainement pas l'abandonner. Il n'est pas impossible, en effet, que le nombre excessivement restreint d'accidents dus à une erreur des victimes dans les stations transformatrices de ces entreprises ne puisse être attribué à cette précaution. Il est de fait que la couleur rouge, lorsqu'elle est employée d'une manière systématique pour toutes les conduites

à haute tension, fait l'effet d'un avertissement comparable à celui d'une transmission en marche, ou d'un bâton en fer chauffé au rouge.

Il a été proposé à différentes reprises de prescrire pour les stations de transformation, contenant des conducteurs à haute et à basse tension dans les mêmes locaux, une distinction des conducteurs par des couleurs différentes, suivant leur tension; il y aura lieu d'étudier cette question lors de la revision des prescriptions. Dans cet ordre d'idées nous proposerions la couleur rouge pour les conducteurs à haute tension, le vert pour les conduites à basse tension dites de force, c. a. d. d'une tension supérieure à 250 V contre la terre et le bleu pour les conduites d'éclairage de tension habituelle. En ce qui concerne les conducteurs médians ou neutres on pourrait employer une couleur différente suivant qu'ils sont reliés à la terre ou non, par exemple le blanc pour les neutres isolés et le noir pour ceux reliés à la terre.

Il est évident que si le marquage des conducteurs par des couleurs dans toute leur étendue suivant leur tension devenait obligatoire, la désignation des phases ne pourrait se faire que par des bandes de couleur différente.

E. Clerc, inspecteur,
Lausanne.

Communications des organes de l'Association.

Les articles paraissant sous cette rubrique sont, pour autant qu'il n'est pas donné d'indication contraire des communiqués officiels du Secrétariat général de l'A. S. E. et de l'U. C. S.

Emprunt hypothécaire de l'A. S. E. L'Association suisse des Electriciens dispose encore de quelques obligations de l'emprunt de fr. 315000.— à 3% qui sont de fr. 1000.—. Cet emprunt est du second rang; il suit la 1^{re} hypothèque qui est dans les mains de la Banque Cantonale de Zurich. Les titres sont cédés au pair, et nous en recommandons l'acquisition à nos sociétaires et autres intéressés. Pour renseignements détaillés prière de s'adresser au Secrétariat de l'A. S. E., Seefeldstrasse 301, Zürich.

Tarifs de centrales suisses d'électricité. Nous rappelons aux centrales que nous possédons au Secrétariat une collection des tarifs des principales centrales qui peut-être mise à la disposition des membres de l'U. C. S. Afin que cette collection puisse toujours être maintenue à jour, nous prions nos membres de bien vouloir nous mettre au courant des changements appréciables qu'ils pourraient apporter à leurs tarifs.