

Zeitschrift: Bulletin de l'Association suisse des électriciens
Herausgeber: Association suisse des électriciens
Band: 26 (1935)
Heft: 13

Rubrik: Communications ASE

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 18.01.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

eine besonders schwierige Aufgabe. Diese Säure muss von den beiden nahe verwandten Metallen Wolfram und Molybdän das letztgenannte restlos auflösen, ohne den spinnwebfeinen Draht aus Wolfram auch nur im geringsten anzugreifen. Ein weiteres Problem, das gelöst werden musste, war, die — wenn auch kleine — Gefahr der Ionisation des Gases und damit der Bogenbildung zu vermeiden.

Es ist nicht möglich, in einem kurzen Referat alle technischen Einzelheiten zu nennen, die schliesslich zum Erfolg führten. Die Untersuchungen sind auch noch nicht abge-

schlossen, und es liegt durchaus im Bereich der Möglichkeit, dass in absehbarer Zeit über weitere Verbesserungen der Glühlampen berichtet werden kann.

Geräuschlose Motoren.

Von H. Moser.

Aus technischen Gründen erscheint die Fortsetzung dieses Artikels später.

Technische Mitteilungen. — Communications de nature technique.

Eine tragbare Messwandler-Prüfeinrichtung hoher Genauigkeit.

621.317.089.6 : 621.314.222.08

Im Bull. SEV 1934, Nr. 11, S. 282, wurde die tragbare Stromwandler-Prüfeinrichtung nach Hohle bereits beschrieben. In der Physikalischen Zeitschrift 1934, Heft 21, hat Hohle die Erweiterung der gleichen Messmethode auf Spannungswandler entwickelt. Man kann das gleiche Prinzip des Differenzstromes auch auf Spannungswandler anwenden. Fig. 1 zeigt die prinzipielle Schaltung für Spannungswandler. Der Prüfling X wird mit dem Normalwandler N derart verglichen, dass die Primärwicklungen parallel, die Sekundärwicklungen über die Bürden in Serie geschaltet werden.

Die Fehler des Prüflings (Uebersetzungsfehler und Fehlwinkel) gegen den Normalwandler, dessen Fehler vernachlässigbar klein angenommen werden, verursachen im Querschnitt r einen Differenzstrom, der der Differenz der sekundären Spannungen beider Wandler sowohl ihrer Grösse als auch ihrer Phase nach entspricht.

Die Spannung an den Klemmen des Widerstandes r kann in Komponenten zerlegt werden, die die Fehlerbestimmung ermöglichen. Die Ohmsche Komponente entspricht dem Uebersetzungsfehler, die induktive dem Fehlwinkel. Eine Kompensationsschaltung mit Vibrationsgalvanometer nach




Fig. 1.

Fig. 2.

Differentialschaltung mit Querwiderstand (Fig. 1), mit Kompensationskreis (Fig. 2).

Fig. 2, die sich einer ähnlichen Apparatur bedient wie bei der Stromwandlermessung, ermöglicht beide Grössen — Uebersetzungsfehler und Fehlwinkel — getrennt zu bestimmen.

In dieser Schaltung wird die Differenz der Spannungen beider Wandler direkt für die Fehlermessung verwendet. Die Sekundärwicklungen werden über einen Ohmschen Widerstand R parallel geschaltet, dessen Spannungsabfall in Spannungsteilerschaltung dem Kompensationskreis zugeführt wird. Der Kompensationskreis wird auf eine besondere Art hergestellt, nämlich indem der Normalwandler über einen Widerstand R , mit parallel geschaltetem Kondensator C einen Hilfswandler HW speist, dessen Sekundärstrom den Kompensationselementen — einem Schleifdraht S und der Primärwicklung einer Gegeninduktivität m — zugeführt wird. Die Kombination Widerstand-Kondensator muss so gewählt sein, dass der Strom i mit der Sekundärspannung des Normalwandlers phasengleich ist. Der tatsächliche Kompensationskreis wird, wie aus der Fig. 2 ersichtlich, aus den Elementen Schleifdraht, Sekundärspule der Gegeninduktivität (stromlos) und Spannungsteilerwiderstand gebildet. Als Nullinstrument dient ein Vibrationsgalvanometer.

Wie in der Stromwandlermessung dienen auch hier der Schleifdraht für die Bestimmung des Uebersetzungsfehlers, die Gegeninduktivitätsnormale, die eine um 90° phasenverschobene Komponente bildet, für die Bestimmung des Fehlwinkels.

Um die Spannungsabfälle auf ein gemeinsames Mass zu bringen, muss der Spannungsabfall am Spannungsteiler zum Strom i in einem bestimmten Verhältnis stehen.

Man erhält, wenn das Verhältnis der Sekundärspannung zum Hilfsstrom i mit Z bezeichnet wird, für den Uebersetzungsfehler und Fehlwinkel bei einer Vernachlässigung der kleinen Grössen zweiter Ordnung folgende Ausdrücke:

$$f = \frac{S}{\eta Z} 100 \%$$

$$\delta = \frac{\omega m}{\eta Z} \frac{1}{0,000291} \text{ in Minuten.}$$

wobei mit η der Teilquotient der abgegriffenen Spannung am Spannungsteiler bezeichnet wird.

Die Belastung des Normalwandlers durch die Hilfsstromkreise kann errechnet werden und soll in der Grössenordnung von 5 VA sein. Die Bürde des Prüflings, die in Fig. 2 nicht eingezeichnet ist, erfährt durch den Spannungsteilerwiderstand nur eine ganz geringe Korrektur, die vernachlässigt werden kann. So ist der Strom im Spannungsteiler bei einem Widerstand $R = 1000 \Omega$ und bei einer Nennspannung von 100 V nur 1 mA, was einer Korrektur der Bürde von 0,1 VA entspricht. Durch die passende Wahl von η und des Hilfsstromes i kann eine bequeme Abgleichmöglichkeit gewährleistet werden. Für die ausgeführte Messeinrichtung wurden ein Hilfsstrom i von 2 A und eine Anzapfung von 20Ω ($\eta = 50$) gewählt. Man erreicht mit dieser Meßschaltung wegen des Differentialprinzips eine sehr hohe Empfindlichkeit, eine noch höhere als in der Scheringbrücke, und zwar 0,01 % Uebersetzungsfehler und 0,1 min Fehlwinkel.

Von Hohle werden noch einige Möglichkeiten angegeben, die gegenseitige Induktivität m , die infolge der magnetischen Felder Störungen verursachen kann, durch andere Elemente zu ersetzen. So kann man ähnlich wie in der Stromwandler-schaltung die 90° Phasenverschiebung mit einem kleinen Eisentransformator mit Luftspalt erzielen.

Die beschriebene Messeinrichtung wird von Siemens & Halske und Hartmann & Braun in einem Messkoffer von der Grösse $520 \times 340 \times 160$ mm und einem Gewicht von 18 kg geliefert. Der Messkoffer enthält zugleich beide Prüfeinrichtungen für Strom- und Spannungswandler. Das interessante an der neuen Einrichtung ist, dass auch das Vibrationsgalvanometer mit Beleuchtungseinrichtung und Ableseskala im Koffer eingebaut sind. Die Fehler und Fehlwinkel sind direkt in % und Minuten ablesbar.

Dass die Messeinrichtung das Vorhandensein von Normalstrom- und Spannungsnormalwandlern, die selbst vernachlässigbare Fehler besitzen, voraussetzt, ist bereits bekannt. Trotzdem stellt die neue kombinierte Strom- und Spannungswandler-Messeinrichtung einen wesentlichen Fortschritt auf diesem Gebiet dar.

Go.

Verwendung von Leichtmetall im Elektromotorenbau.

621.313.13.0023

Im serienweisen Elektromotorenbau war die Verwendung von Aluminium und seiner Legierungen bis vor kurzem auf die Herstellung der Rotorkäfige für einfache und doppeltgenutete Kurzschlussläufer beschränkt. Neuerdings wurde in Zusammenarbeit amerikanischer und französischer Elektrofirmen mit der Aluminiumindustrie der Leichtmetallmotor entwickelt, bei dem Gestell, Gehäuse und Wicklungen aus Leichtmetall hergestellt sind. Dadurch konnte das Gewicht der Elektromotoren ganz beträchtlich verkleinert werden, nachdem es durch die Verwendung geschweisster Stahlkonstruktionen gegenüber dem früheren Gussmotor bereits einmal wesentlich reduziert worden war. Diese Aluminiumkonstruktionen haben insofern Bedeutung, als sie infolge ihres geringen Gewichtes geringe Fracht- und Zollsperen zur Folge haben.

Die Herstellung des Gestelles sowie der beiden Gehäuseteile erfolgt in je einer Kokille¹⁾ (Gussform). Die Kokillen werden auf eine Planscheibe montiert, die in Rotation versetzt wird, und auf ca. 250° C vorgewärmt. Bei einer bestimmten Drehzahl wird das flüssige Leichtmetall eingegossen, durch die Fliehkraft in die äussersten Hohlräume

¹⁾ Zeerleder: Technologie des Aluminiums und seiner Legierungen, S. 110. Akad. Verlagsges., Leipzig, 1934.

geschleudert (Schleuderguss) und zugleich abgeschreckt. Nach 5 bis 6 Minuten kann das Stück durch Abheben des Kokillenoberteiles fertig der Giessvorrichtung entnommen werden. Bis heute werden mit Erfolg solche Teile für Motoren von ¼ bis etwa 75 kW in Serienfabrikation hergestellt. Auch Rotoren für geräuschlose Asynchronmotoren können durch Einlagerung von Eisenplatten in den die Axe umgebenden Aluminiumzylinder sehr vorteilhaft gegossen werden²⁾.

Die Aluminiumlegierung muss eine grosse Härte, gute Wärmeleitfähigkeit, Korrosionsbeständigkeit und besonders grosse Widerstandskraft gegen feine Vibrationen aufweisen. Vorteilhaft lässt sich *Silumin* γ ³⁾ mit einer Zugfestigkeit von 19 bis 22 kg/mm², einer Dehnung von 4 bis 8 % und einer Brinellhärte von 55 bis 60 verwenden.

Werden für die Bearbeitung dieser Leichtmetallteile die Eigentümlichkeiten der Aluminiumbearbeitung beachtet⁴⁾, so werden die erhöhten Materialkosten durch verkürzte Arbeitszeit kompensiert. Oesterreichische Unternehmungen teilen mit, dass sie dank Senkung der Unkosten durch Einführen der Leichtmetallgiesstechnik den Export neu beleben konnten.

J. M.

²⁾ Hubert, Revue de l'Aluminium et de ses Applications. S. 2178, 1930.

³⁾ Silumin γ , Kokillenguss.

⁴⁾ Hermann-Zurbrugg, Die Bearbeitung des Aluminiums. Akad. Verlagsges. m. b. H., Leipzig, 1935.

Hochfrequenztechnik und Radiowesen — Haute fréquence et radiocommunications

Diese Nummer enthält folgende Hauptartikel aus dem Gebiete der Hochfrequenztechnik:

Ueberblick über den gegenwärtigen Stand der Hochfrequenztechnik, von Prof. Dr. F. Tank, Seite 337;

Les perturbations radioélectriques, par M. Roegen, page 342;

Mesures sur quelques antennes pour récepteur de radiodiffusion perturbées par un réseau de lumière électrique, par E. Aubort et W. Gerber, page 349.

Funkwissenschaftliche Expedition nach Tromsö.

537.59: 621.396.812

Das Gesamtgebiet der ionisierten oberen Atmosphäre wird nach dem Vorschlag von *Appleton* als *Ionosphäre* bezeichnet. Bekanntlich hat man zwei Hauptgebiete starker Ionisation festgestellt, wovon das untere offenbar in Form einer ziemlich scharf begrenzten Schicht von etwa 90 bis 115 km Höhe reicht, während das obere Gebiet nur nach unten bei etwa 200 km Höhe einigermaßen deutlich abgegrenzt erscheint und nach oben keine ausgeprägte Grenze aufweist. Für jede Art von Fernübertragung mit kurzen Radiowellen spielen die Eigenschaften der Ionosphäre und das magnetische Erdfeld eine entscheidende Rolle. Die Erforschung der Ionosphäre ist deshalb von grosser Bedeutung für die drahtlose Telegraphie und Telephonie, den Rundspruch, das Fernsehen sowie für viele Probleme der Meteorologie, der Geophysik und der kosmischen Physik.

Nach den bisherigen Beobachtungen kann es wohl als sichergestellt gelten, dass die normalen elektrischen Eigenschaften der Ionosphäre und ihre *regelmässigen* Veränderungen durch die ionisierende Wirkung der ultravioletten Sonnenstrahlung bestimmt sind. Daneben kommt noch der Korpuskularstrahlung der Sonne, die in engem Zusammenhang steht mit dem Erscheinen von Sonnenflecken und *unregelmässig* auftritt, eine grosse Bedeutung zu. Diese Korpuskularstrahlung besteht nach *C. Störmer* zum Teil aus Elektronen. Sie beeinflussen die elektrische Ladung der Ionosphäre dadurch, dass sie in höheren Schichten ionisierend wirken und in tieferen Schichten selbst absorbiert werden. Im Bereich des erdmagnetischen Feldes werden diese Elektronenstrahlen nach dem magnetischen Pol hin abgelenkt und erzeugen das Nordlicht. Der grosse Einfluss der Korpus-

kularstrahlung auf die Ausbreitung der kürzeren Radiowellen ist daraus ersichtlich, dass zur Zeit starker Ausbrüche, die meist mit magnetischen Stürmen verknüpft sind, manchmal der ganze transkontinentale Kurzwellenverkehr lahmgelegt ist.

Die Polarzone eignet sich auf Grund dieser Darlegungen besonders gut zur experimentellen Erforschung des Ausbreitungsvorganges, und so wurde denn mit Unterstützung der




Fig. 1.

Optik zur Übertragung der Echobilder vom Schirm der Braunschen Röhre auf den bewegten Filmstreifen zwecks Registrierung der scheinbaren Höhen h .

AEG und der I. G. Farbenindustrie, die Kathodenstrahlröhren, empfindliche Photozellen und photographisches Material beisteuerten, im internationalen Polarjahr 1933 von der *Heinrich-Hertz-Gesellschaft* eine Expedition nach Tromsö im nördlichen Norwegen entstand, um die Ausbreitungsvorgänge der Radiowellen zu beobachten. In Tromsö, das innerhalb

des Polarkreises und nahe der Zone grösster Nordlichthäufigkeit liegt, befindet sich ein Nordlichtobservatorium, das als Stützpunkt diente.

Wenn sich hoch oben in der Atmosphäre eine Schicht befindet, die elektrisch leitet, so müssen Radiowellen, die man nach dieser Schicht hinaufstrahlt, von ihr nach der Erde zurückgeworfen und unten beobachtet werden können. Der Zeitunterschied zwischen Sendung und Empfang lässt auf die scheinbare Höhe der Schicht schliessen, und die Intensitätsänderungen können Aufschluss geben über weitere Eigenschaften der Schicht. Zu solchen Echolotungen wurden Signale eines 20 km entfernten Senders einer englischen Expedition empfangen und mit einer Einrichtung nach Fig. 1 vom Fluoreszenzschirm der Kathodenstrahlröhre aus laufend auf einem Filmstreifen registriert. Fig. 2 zeigt beispielsweise eine solche Echoaufzeichnung. Man sieht, dass nach Mitternacht kräftige Echos vorhanden sind, sowohl an der oberen als auch an der unteren Schicht. Bald nach 1 Uhr verflüchtigt sich die untere Schicht, zugleich aber wird das Doppelocho an der oberen Schicht stärker. Gegen Sonnenaufgang (7 Uhr) tritt Doppelberechnung auf, während zur Mittagszeit, also beim höchsten Sonnenstand und damit beim grössten Ionisationsgrad, die Echos völlig ausbleiben. Die Echos setzen auch aus bei einigermaßen starkem Nordlicht und überhaupt bei grösserer erdmagnetischer Aktivität, was nach Ansicht der englischen Forscher zu erklären ist mit der durch Korpuskularstrahlen bewirkten Ionisierung von tiefer liegenden Luftschichten, wo infolge des höheren Luftdruckes häufiger Zusammenstösse stattfinden zwischen den Ladungsträgern und den ungeladenen Molekülen, so dass dann in diesen Schichten die kurzen Wellen stark absorbiert werden.

Ferner wurde mit Photozellen die Nordlichthelligkeit registriert und durch Aufzeichnung der Empfangsfeldstärke und der Peilrichtungen bei Nordlicht eine starke Schwächung der Empfangsfeldstärke europäischer Rundspruchsender beobachtet. Fig. 3 veranschaulicht den typischen Verlauf der Feldstärke- und Peilrichtungen an magnetisch unruhigen und ruhigen Tagen.

Der Forschung auf diesem Gebiete stehen noch grosse Aufgaben bevor; sie hat zwar sehr rege eingesetzt, ist aber noch nirgends zu endgültigen oder gar abschliessenden Ergebnissen gelangt. (— K. W. Wagner, Elektr. Nachrichtentechnik, Bd. 11, 1934, H. 2, S. 37.)

H. B.

Der Emissionsmechanismus von Oxydkathoden.

537.583 : 621.385.1

Die Aktivität einer fertig aktivierten Oxydkathode kann durch Belastung mit kleinem Emissionsstrom verringert und durch Glühen ohne Emission wieder regeneriert werden. Nach I. A. Becker¹⁾ beruhen diese Vorgänge auf der Dipolwirkung des in der Oxydschicht elektrolytisch entwickelten Sauerstoffes, der an die Oberfläche diffundiert.

¹⁾ I. A. Becker, Physic. Rev. Bd. 34 (1929), S. 10; Bd. 38 (1931), S. 2193.




Fig. 2.

Echoaufzeichnung vom 12. Februar 1933 bei 150 m Wellenlänge (2 M Hz).




Fig. 3.

Typischer Verlauf von Feldstärke und Peilschwankung an magnetisch unruhigen und ruhigen Tagen.

Infolge seiner grossen Elektronenaffinität bildet der Sauerstoff eine an der Kathoden-Oberfläche adsorbierte Dipolschicht, deren Polarisation die Austrittsarbeit der Elektronen vergrössern kann [negative Seite der Dipole nach aussen]²⁾. Die Dipole sind aber nicht vollkommen starr ausgerichtet, sondern führen mit steigender Temperatur grössere statistische Wärmebewegungen aus. Diese Schwankungen verringern das Moment der Dipolschicht. Daraus resultiert eine in erster Näherung lineare Temperaturabhängigkeit der Austrittsarbeit b .

Es liegt nahe, die Reaktivierung der Kathode durch Glühen ohne Emission auf das Abdampfen der Sauerstoffdipole zurückzuführen. Fehlt hinreichende Nachlieferung aus dem Innern des Oxyds, so muss mit der Zeit eine fortschreitende Reinigung der «vergifteten» aktiven Emissionsfläche auftreten.

Auch an Oxydkathoden gilt in jedem Augenblick für die Dichte des Sättigungsstromes i als Funktion der Kathodentemperatur T formal das Richardsonsche Emissionsgesetz $i = A \cdot T^2 \cdot e^{-b/T}$; nur sind die Grössen A (Konstante) und b

²⁾ W. Schottky, Hdb. der Experimental-Physik, Bd. XIII, S. 160 ff.

im Gegensatz zu reinen Metallkathoden nicht konstant, sondern abhängig vom vorhergegangenen Betriebszustand.

Eine neue Methode ermöglicht die exakte Messung von A und b selbst bei schnell verlaufenden Änderungen des Emissionszustandes. Im Normalbetrieb ist der Elektronenstrom raumladungsbegrenzt. Reduziert man, unter Beibehaltung der Anodenspannung, plötzlich die Heizung der Glühkathode auf einen Bruchteil des ursprünglichen Wertes, so erreicht die absinkende Temperatur einen bestimmten Punkt,




Fig. 1. Entaktivierungsvorgänge bei Emissionsbelastung.
Fig. 2. Reaktivierungsvorgänge beim Glühen ohne Emission.

von dem an der Anodenstrom emissionsgesättigt ist und mit der Temperatur nach Massgabe der Richardsonschen Gleichung weitersinkt. An Stelle der Temperatur wird der Kathodenwiderstand gemessen, und zwar in einer Brückenschaltung. Als Brückeninstrument dient eine Oszillographenschleife. Gleichzeitig aufgenommene Oszillogramme der

Strom-Zeit-Kurven von Anodenstrom und Brückenstrom liefern A und b . Der Ausschaltvorgang dauert normalerweise nicht länger als 0,5 bis 1 s; die Messung bedeutet daher einen relativ geringfügigen Eingriff in die Konstitution des emittierenden Systems.

Untersucht wurden übliche Verstärkerröhren-Kathoden. Der Oxydaufstrich bestand aus Ba O und Sr O, gemischt im Verhältnis 2 : 1³⁾. In Fig. 1 ist horizontal die Zeit und vertikal im unteren Bild $\lg A$ [A in $A/(cm \cdot grad)^2$], im oberen φ (in V) aufgetragen (φ ist die der Elektronenaustrittsarbeit b entsprechende Spannung). Die drei Entaktivierungsvorgänge zeigen, dass nach dem Einschalten zunächst A kleiner wird und φ konstant bleibt; später steigen beide Grössen an. Dies stimmt sehr schön überein mit den Ansätzen der Theorie:

$b = b_0 + \eta c_0$; $A = \zeta \mathcal{A} \cdot e^{\beta \eta}$. b_0, c_0, β sind Konstante, η ist das Verhältnis der Anzahl der wirklich vorhandenen O-Dipole zur Zahl der maximal möglichen, ζ das Verhältnis der mit Ba bedeckten aktiven Fläche zur makroskopischen Kathodenfläche, und \mathcal{A} die universelle Konstante $60,2 A/(cm \cdot grad)^2$. Die beobachteten gleichsinnigen Änderungen von A und b können also mit der Veränderung von η erklärt werden. Fig. 2 bringt analoge Messungen an zwei Reaktivierungsvorgängen. Stimmt die Annahme, dass die O-Dipole abdampfen, so müssen sich A und b (bzw. φ) gleichzeitig verkleinern. Auch dies findet in Fig. 2 seine Bestätigung. A scheint später wieder leicht anzusteigen, was vielleicht auf einen Ausgleich des Bariumkonzentrationsgradienten hindeutet, der durch die Elektrolyse entsteht.

Die untersuchten Aktivitätsveränderungen sind demnach sehr wahrscheinlich wirklich auf die wechselnde Bedeckung der emittierenden Fläche mit Sauerstoffdipolen zurückzuführen. (— H. Kniepkamp u. C. Nebel, Siemens Veroff. aus dem Geb. d. Nachrichtentechn., Bd. 2 (1932), 5. Folge, S. 319.)

H. B.

³⁾ Herstellung und Aktivierung siehe ¹⁾.

Wirtschaftliche Mitteilungen. — Communications de nature économique.

Die Ausstattung der Wohnungen mit elektrischem Licht, elektrischen Kochherden und Heisswasserspeichern in den grösseren Gemeinden der Schweiz 1917—1930. 31(494) : 64(494)

An der Wohnungszählung vom 1. Dezember 1930 beteiligten sich freiwillig 104 Gemeinden. Das gewonnene Zahlenmaterial wurde für 81 Gemeinden vollständig bearbeitet. Im «Statistischen Jahrbuch der Schweiz 1933» hat das eidgenössische Statistische Amt die wichtigsten Ergebnisse der Wohnungszählung für diese 81 Gemeinden zusammengestellt. 41 grössere Gemeinden mit mehr als 5000 Einwohnern sind einzeln aufgeführt; die Resultate aus den übrigen 40 Gemeinden sind summarisch zusammengefasst.

Die Erhebungen beziehen sich auf den *Wohnungsbestand 1917 und 1930* sowie auf die *Neubauten der Nachkriegsjahre*. Wir entnehmen den Zusammenstellungen diejenigen Zahlen, die Interesse für die schweizerische Elektrizitätswirtschaft bieten¹⁾.

1. Elektrisches Licht.

Die Ausstattung der Wohnungen mit elektrischem Licht ist allgemein in allen Gemeinden zu einer *Selbstverständlichkeit* geworden, so dass es genügt, hier die Gesamtzahlen wiederzugeben:

	Gesamtzahl der Wohnungen	Davon mit elektr. Licht	
			%
Gesamtbestand 1917 . . .	242 828	241 059	99,2
Neubauten seit 1917 . . .	72 947	72 913	99,9
Bestand am 1. Dez. 1930 .	315 775	313 972	99,4

¹⁾ Im Bull. SEV 1934, Nr. 16, S. 445, berichteten wir über die Ausstattung der im Jahre 1933 in den schweizerischen Städten neu erstellten Wohnungen.

2. Elektrische Küche.

Gesamtbestand 1917. Im Jahre 1917 hatten in den 41 grösseren Gemeinden mit 222 536 Wohnungen 2306 Wohnungen oder 1 % einen elektrischen Kochherd. Folgende Zusammenstellung zeigt die einzelnen Gemeinden mit ihrem prozentualen Anteil in der Art, dass die Gemeinden mit kleineren Prozentzahlen zuerst genannt werden, d. h. die zuerst angeführte Gemeinde weist den kleinsten, die letzte den grössten Prozentsatz an elektrischen Küchen auf:

Von 100 Wohnungen hatten in den 41 grösseren Gemeinden im Jahre 1917 einen elektrischen Kochherd:

Zahl der Wohnungen	
0	Vevey, Rorschach.
0 bis 1/2	Lausanne, Bern, Le Locle, Baden, St. Gallen, Schaffhausen, Solothurn, Zofingen, Basel, Luzern.
1/2 » 1	Biel, Zürich, Neuhausen, St. Immer, Rüti, Winterthur.
1 » 3	Burgdorf, Frauenfeld, Langenthal, Seebach, Birsfelden, Thalwil, Horgen, Oerlikon.
3 » 5	Allschwil, Höngg, Aarau, Thun, Binningen, Wädenswil, Liestal, Wetzikon, Adliswil.
5 » 6	Altstetten, Wald.
8 » 10	Küsnacht, Dietikon, Köniz.
10 » 11	Uster.

Die übrigen 40 Gemeinden mit 20 292 Wohnungen hatten in 2204 Wohnungen (= 10,9 %) elektrische Kochherde. In sämtlichen 81 Gemeinden mit total 242 828 Wohnungen waren 4510 Wohnungen oder 1,9 % mit elektrischen Kochherden ausgestattet.

Neubauten 1917—1930. In diesen Jahren sind in den 41 grösseren Gemeinden 65 807 Wohnungen erstellt worden, davon 4332 Wohnungen oder 6,6 % mit elektrischem Kochherd. Die Reihenfolge dieser Gemeinden änderte damit folgendermassen:

Von 100 Nachkriegswohnungen in den 41 grösseren Gemeinden hatten einen elektrischen Kochherd:

Zahl der Wohnungen	
0	Rorschach.
0 bis 1	Baden, Le Locle, Lausanne, Bern, Zofingen, Vevey.
1 » 2	Schaffhausen, Solothurn, Basel, St. Immer, Luzern, Seebach.
2 » 3	Burgdorf, Oerlikon, Winterthur, Langenthal, St. Gallen, Wald.
3 » 5	Rüti, Neuhausen, Thun, Horgen, Birsfelden, Frauenfeld, Höngg.
5 » 6	Allschwil, Wädenswil.
7 » 10	Thalwil, Biel, Aarau.
10 » 11	Adliswil.
12 » 14	Küsnacht, Altstetten, Zürich, Uster.
18 » 19	Wetzikon.
20 » 21	Binningen.
22 » 24	Liestal, Dietikon.
43 » 44	Köniz.

In den übrigen 40 Gemeinden wurden 7140 neue Wohnungen erstellt. Davon hatten 1628 Wohnungen oder 22,8 % einen elektrischen Kochherd. In sämtlichen 81 Gemeinden wurden in den Jahren 1917 bis 1930 72 947 Wohnungen erstellt, wovon 5960 (= 8,2 %) mit einem elektrischen Herd.

Bestand am 1. Dezember 1930. In den 41 grösseren Gemeinden mit 288 343 Wohnungen waren 6638 Wohnungen (2,3 %) mit elektrischen Küchen ausgestattet.

Von 100 Wohnungen der 41 grösseren Gemeinden hatten am 1. Dezember 1930 elektrische Kochherde:

Zahl der Wohnungen	
0	Rorschach, Vevey.
0 bis 1	Lausanne, Bern, Le Locle, Baden, St. Gallen, Zofingen, Schaffhausen, Solothurn, Basel, Luzern, Biel, St. Immer.
1 » 2	Rüti, Winterthur, Neuhausen, Burgdorf, Seebach, Frauenfeld.
2 » 3	Langenthal, Oerlikon, Birsfelden, Horgen.
3 » 5	Thalwil, Thun, Höngg, Wädenswil, Allschwil, Zürich.
5 » 7	Aarau, Wetzikon, Adliswil, Wald.
7 » 10	Binningen, Liestal, Altstetten, Küsnacht.
10 » 13	Uster, Dietikon.
21 » 22	Köniz.

Von den übrigen 40 Gemeinden mit 27 432 Wohnungen hatten 3832 Wohnungen oder 14,0 % einen elektrischen Kochherd, wiederum ein grösserer Prozentsatz als die 41 grösseren Gemeinden. Die Gesamtzahl aller Wohnungen war 315 775, wovon 10 470 oder 3,3 % mit elektrischer Küche ausgerüstet waren.

3. Elektrische Heisswasserspeicher.

Bestand 1917. In den 41 grösseren Gemeinden mit 222 536 Wohnungen besaßen 18 620 Wohnungen oder 8,4 % einen Heisswasserspeicher. Von je 100 Wohnungen hatten einen Heisswasserspeicher:

Zahl der Wohnungen	
0 bis 1	Le Locle.
2 » 3	Vevey, St. Immer.
3 » 5	Seebach, Birsfelden, Rorschach, St. Gallen, Höngg, Allschwil.
5 » 6	Wald, Bern, Schaffhausen, Winterthur, Wetzikon, Binningen, Rüti.
6 » 8	Neuhausen, Oerlikon, Frauenfeld, Uster, Biel, Köniz, Horgen, Adliswil, Thun.
9 » 10	Altstetten, Zürich, Burgdorf, Luzern.
10 » 12	Wädenswil, Thalwil, Dietikon.
12 » 14	Küsnacht, Liestal, Baden, Zofingen.
17 » 20	Basel, Aarau, Langenthal, Solothurn.

In den übrigen 40 Gemeinden waren 11,8 % der 20 292 Wohnungen, das sind 2398, mit Heisswasserspeichern ausgerüstet. Von Lausanne fehlen Angaben. Sämtliche 81 Ge-

meinden zählten in ihren 242 828 Wohnungen 21 018 Heisswasserspeicher, das sind 8,7 %.

Neubauten 1917—1930. Von 65 807 Wohnungen in den 41 grösseren Gemeinden wurden in diesen Jahren 25 043 Wohnungen oder 38,1 % mit einem Heisswasserspeicher ausgestattet.

Von je 100 Nachkriegswohnungen hatten einen Heisswasserspeicher:

Zahl der Wohnungen	
1 bis 5	Le Locle.
5 » 10	Seebach, Vevey.
10 » 15	Rüti, St. Immer, Winterthur.
15 » 20	Uster, Schaffhausen, Thun, Bern, Horgen, Allschwil.
20 » 25	Wetzikon, Wädenswil, Frauenfeld, Birsfelden, Wald, Oerlikon.
25 » 30	Burgdorf, Biel, Neuhausen.
30 » 35	Höngg, Liestal, Zofingen.
35 » 40	St. Gallen, Luzern, Dietikon, Köniz, Adliswil.
40 » 45	Baden, Rorschach, Langenthal.
45 » 50	Altstetten, Binningen, Solothurn, Aarau.
50 » 55	Zürich, Küsnacht, Thalwil.
65 » 70	Basel.

In den übrigen 40 Gemeinden mit 7140 neuen Wohnungen wurden 2560 Wohnungen oder 35,8 % mit einem Heisswasserspeicher ausgestattet. Im ganzen wurden von 1917 bis 1930 in 37,8 % der 72 947 neuen Wohnungen, das sind 27 603 Wohnungen, Heisswasserspeicher eingebaut.

Bestand am 1. Dezember 1930. Von 288 343 Wohnungen in den 41 grösseren Gemeinden hatten 43 663 Wohnungen oder 15,2 % einen Heisswasserspeicher. Von Lausanne sind keine Angaben vorhanden.

Von 100 Wohnungen besaßen einen Heisswasserspeicher:

Zahl der Wohnungen	
0 bis 1	Le Locle.
1 » 5	Vevey, St. Immer, Rorschach, St. Gallen, Rüti, Seebach.
5 » 10	Wald, Wetzikon, Winterthur, Schaffhausen, Uster, Frauenfeld, Bern, Neuhausen, Birsfelden, Horgen.
10 » 15	Thun, Wädenswil, Allschwil, Burgdorf, Biel, Adliswil, Höngg, Luzern, Binningen.
15 » 20	Oerlikon, Liestal, Zofingen, Köniz, Dietikon, Baden, Thalwil.
21 » 25	Zürich, Küsnacht, Altstetten.
25 » 30	Aarau, Langenthal, Solothurn, Basel.

18,2 % oder 4958 Wohnungen der übrigen 27 432 Wohnungen in 40 Gemeinden waren mit Heisswasserspeichern ausgerüstet. Zusammen gab es solche in 15,4 % aller 315 775 Wohnungen, das sind 48 621 Speicher in 81 Gemeinden.

4. Zusammenfassung der Ergebnisse.

Es zeigt sich, dass im Jahre 1917 die Zahl der Wohnungen mit elektrischer Küche noch sehr bescheiden war. Auffallend ist, dass der Prozentsatz bei den kleineren Gemeinden mehr als das Zehnfache desjenigen der grösseren Gemeinden beträgt. Für die Neubauten von 1917 bis 1930 war der Prozentsatz bei den grösseren Gemeinden sechsmal grösser und bei jenen unter 5000 Einwohnern doppelt so hoch. Im ganzen ergibt sich aber auch Ende 1930 noch ein bescheidener Bestand an elektrischen Kochherden.

Interessante Feststellungen lassen sich aus den Zusammenstellungen nach Gemeinden ableiten. Im ganzen zeigt sich, dass von 1917 bis 1930 keine wesentlichen Verschiebungen in der Reihenfolge der Gemeinden eingetreten sind.

Ein wesentlich besseres Bild bietet die Ausstattung mit Heisswasserspeichern. Schon 1917 war der Prozentsatz mehr als viermal so hoch als bei der elektrischen Küche. Eine sehr starke Steigerung brachte dann die Periode 1917 bis 1930. Der Stand 1930 zeigt gegenüber 1917 beinahe eine

Verdoppelung des Prozentsatzes. Gegenüber jenem für elektrische Küchen ist der Prozentsatz der Heisswasserspeicher auf das Fünffache gestiegen.

	Zahl der Wohnungen	Wohnungen mit elektr. Küche		Wohnungen mit Heisswasserspeicher	
			%		%
Stand 1917:					
41 Gemeinden	222 536	2306	1,0	18 620	8,4
Uebrige . . .	20 292	2204	10,9	2 398	11,8
Total . . .	242 828	4510	1,9	21 018	8,7
Neubauten 1917/1930:					
41 Gemeinden	65 807	4332	6,6	*25 043	38,1
Uebrige . . .	7 140	1628	22,8	2 560	35,8
Total . . .	72 947	5960	8,2	27 603	37,8
Stand 1930:					
41 Gemeinden	288 343	6638	2,3	*43 663	15,2
Uebrige . . .	27 432	3832	14,0	4 958	18,2
Total . . .	315 775	10470	3,3	48 621	15,4

*) Ohne Lausanne.

In der Reihenfolge der Gemeinden zeigen sich beim Heisswasserspeicher stärkere Verschiebungen. So ist beispielsweise der Prozentsatz in Altstetten, Zürich und Küsnacht um 15,7, bzw. 12,7 und 12,3 Punkte gegenüber 1917 gestiegen.

5. Bad und Waschküche.

Unter den von der Wohnungszählung erfassten Ausstattungen interessieren uns noch *Bad* und *Waschküche*. Es ergeben sich folgende Gesamtzahlen:

	Zahl der Wohnungen	Wohnungen mit eigenem Bad		Wohnungen mit Waschküche	
			%		%
Stand 1917 . . .	242 828	73 993	30,5	190 105	78,3
Neubauten 1917/30	72 947	56 401	77,3	71 548	98,1
Stand 1930 . . .	315 775	130 394	41,3	261 653	82,9

Die grosse Zahl der Wohnungen mit eigenem Bad und mit Waschküche, die in den meisten Fällen für mehrere Wohnungen gemeinsam dient, lässt auf einen sehr *hohen Stand der Wohnkultur* schliessen. Die Statistik gibt keinen Aufschluss darüber, wieviele Bäder und Waschküchen elektrisch eingerichtet sind. Die Zahl der Badespeicher ist zweifellos beträchtlich, während die Zahl der elektrisch eingerichteten Waschküchen noch bescheiden ist. Die Elektrifizierung findet auf diesen Gebieten noch ein grosses Arbeitsfeld.

Zum Schlusse sei noch erwähnt, dass die *Gesamtzahl aller Haushaltungen* in der Schweiz im Jahre 1917 auf 888 513 geschätzt wurde und Ende 1930 1 002 915 betrug. Man kann mit genügender Genauigkeit annehmen, dass ungefähr ebensoviele Wohnungen bestanden. Die obige Zählung umfasst demnach für das Jahr 1917 27,3 % und für das Jahr 1930 31,5 % aller Wohnungen. *A. Härry.*

Die Entwicklung der elektrischen Grossküche in der Schweiz.

31: 641.586(494)

Im Bull. SEV 1932, Nr. 8, habe ich eine Darstellung der Entwicklung der elektrischen Grossküche in der Schweiz gegeben, die bis zum Jahre 1931 reichte. Seither wurden

die Erhebungen vom Sekretariat des Schweizerischen Wasserwirtschaftsverbandes bis zum Jahre 1934 weitergeführt. Bei dieser Gelegenheit wurden einige Ergänzungen der Statistik, die bis zum Jahre 1928 zurückreichen, angebracht. Ich gebe im folgenden die Tabelle für die Jahre 1928 bis 1934 und verweise auf die genannte Nummer des Bulletin, welche die Ergebnisse der Statistik von 1920 bis 1931 enthält.

Aus Tabelle I ergibt sich, dass in den *Jahren 1932 bis 1934* die elektrische Grossküche in der Schweiz wieder gute Fortschritte gemacht hat, was besser als jede Reklame beweist, dass sich diese moderne Einrichtung bewährt hat und immer mehr Freunde erwirbt. In den drei vergangenen Jahren wurden 484 elektrische Grossküchen mit einem Anschlusswert von ca. 16 752 kW neu eingerichtet. Der mittlere Anschluss-




Fig. 1. Die Entwicklung der elektrischen Grossküche von 1920 bis 1934. a Zahl n b Anschlusswert in kW.

wert pro Küche beträgt also ca. 34,6 kW. Die weitaus grösste Zunahme entfällt mit 251 Küchen auf Hotels und Restaurants. Es folgen die Anstalten mit 113 Küchen, die gewerblichen Betriebe, meist Metzgereien, mit 67 Küchen und die Spitäler mit 53 Küchen.

Als bedeutende elektrische Grossküchenbetriebe, die in den Jahren 1932 bis 1934 erstellt oder erweitert worden sind, erwähnen wir folgende (nur Betriebe mit 100 kW und mehr Anschlusswert):

	Anschlusswert kW
Irrenanstalt Burghölzli, Zürich	212
Restaurant Kunst- und Kongresshaus, Luzern	184
Restaurant zur Pommeranze, Basel	176
Metzgerei Leutert, Zürich	172
Diakonissenanstalt Neumünster, Zürich	169
Maison de Santé, Préfargier	163
Etablissements pénitentiaires, Bellechasse	158
Brann A.-G., Zürich	147
Metzgerei Stoppanius, Basel	137
Hotel de Fribourg, Fribourg	131
Hotel National, Bern	130
Hotel Schwanen, Rheinfelden	128
Metzgerei Rüedi, Winterthur	128
Metzgerei Rietmann, St. Gallen	118
Hotel Bahnhof, Rheinfelden	116
Altersasyl St. Ursanne	106
Hallenschwimmbad Basel	105
Sanatorium Heiligenschwendi (Erweiterung)	104

Von 1928 bis 1934 in der Schweiz eingerichtete elektrische Grossküchen.

Tabelle I.

Jahr	Hotels und Restaurants		Oeffentliche Anstalten		Spitäler		Andere gewerbl. Betriebe		Total	
	Zahl	kW	Zahl	kW	Zahl	kW	Zahl	kW	Zahl	kW
1928	38	1012,4	18	804,7	3	336,4	4	224,8	63	2378,3
1929	45	1116,7	30	1226,8	8	382,5	6	279,9	89	3005,9
1930	66	2182,4	36	1528,3	9	318,5	9	343,7	120	4372,9
1931	96	2904,8	52	2169,7	18	874,3	23	854,6	189	6803,4
1932	92	2647,6	41	1126,8	19	1020,0	25	796,6	177	5591,0
1933	77	2373,7	35	1151,4	14	757,6	26	1211,9	152	5494,6
1934	82	2745,2	37	1105,0	20	1192,3	16	624,1	155	5666,6
Total	496	14982,8	249	9112,7	91	4881,6	109	4335,6	945	33 312,7




Fig. 2. Standorte der Grossküchen in der Schweiz (1934).

Zentralschweiz in den Gebieten der Kantone St. Gallen, Graubünden, Zürich, Schwyz, Luzern, Aargau, Baselland, Baselstadt, Solothurn und Bern und in der Südschweiz um Lugano. Verhältnismässig selten trifft man elektrische Grossküchen in der Westschweiz. Man findet sie dort zur Hauptsache in den Kurorten an den Ufern des Genfersees. Auffallend schlecht vertreten ist der Kanton Wallis, der trotz bedeutender Kurorte (Montana, Zermatt usw.) sehr wenige elektrische Grossküchen zählt. Wenn man sich vergegenwärtigt, dass in der ganzen Schweiz etwa 30 000 Grossküchen stehen, die zum grössten Teil mit Kohle betrieben werden, so erkennt man, dass der elektrischen Grossküche noch reiche Entwicklungsmöglichkeiten vorbehalten sind. A. Härry.

Die grösseren bis 1931 erstellten Grossküchen sind in der Liste im Bull. SEV 1932, Nr. 8, S. 191, aufgeführt.

Ende 1934 bestanden in der Schweiz 1112 elektrische Grossküchen mit einem Gesamtanschlusswert von 40 093 kW. (Tabelle II.) Wenn man sich vergegenwärtigt, dass vor 1920 erst 27 elektrische Grossküchen mit einem Gesamtanschlusswert von 1565 kW bestanden haben, so darf man feststellen, dass die Entwicklung in den letzten 15 Jahren sehr bedeutend war.

Total der elektrischen Grossküchen in der Schweiz bis 1934.

Tabelle II.

	Zahl	Anschlusswert in kW
Hotels und Restaurants	579	17 879,8
Oeffentliche Anstalten	294	11 244,9
Spitäler	113	6 101,1
Andere gewerbliche Betriebe . .	126	4 867,5
Total	1112	40 093,3

Die Uebersichtskarte der Schweiz, in der die elektrischen Grossküchen nach ihrer Zahl und ihrem Standort eingetragen sind, bietet interessante Einblicke. Die weitaus grösste Zahl elektrischer Grossküchen finden sich in der Nordost- und

Entwicklung der japanischen Elektrizitätswirtschaft.

621.311(52)

Die erste elektrische Anlage wurde im Jahre 1887 von der «Tokyo Electric Light Company» installiert. Im gleichen Jahre folgte Kobe mit einer ähnlichen Anlage, in den nächsten Jahren die Städte Osaka, Kyoto, Nagoya und Yokohama. Alle diese Anlagen waren Wärmekraftanlagen. Die erste Wasserkraftanlage wurde in Japan erst 1889 installiert, und zwar am Biwa-Kanal. Die erste Ueberland-Leitung wurde im Jahre 1899 gebaut, und zwar von der «Koriyama Silk Spinning Company». Sie war 24 km lang und wurde mit 10 kV betrieben.

In den ersten Jahren des neuen Jahrhunderts waren die Fortschritte der japanischen Elektrizitätswirtschaft gering. Die einzige bemerkenswerte Anlage war die 55 kV-Leitung, welche die «Tokyo Electric Light Company» 1907 von ihrem Elektrizitätswerk am Katsura-Fluss nach Tokyo legte. Vor dem Weltkrieg überwogen übrigens die Wärmekraftanlagen bei weitem, wie aus der folgenden Aufstellung hervorgeht:

	Installierte Leistung in Wärmekraftwerken	
	10 ⁸ kW	Wasserkraftwerken 10 ⁸ kW
1903	31	13
1905	56	19
1910	145	112
1915	322	449
1920	552	825
1925	955	1814

	Installierte Leistung in	
	Wärme- kraftwerken 10 ⁸ kW	Wasser- kraftwerken 10 ⁸ kW
1930	1602	2798
1931	1600	3057
1931	1827	3106

Die Gesamterzeugung erreichte im Jahre 1932 15,7 Milliarden kWh, um 1933 auf 18,0 Milliarden kWh anzusteigen und 1934 mit 19,7 Milliarden kWh einen Rekord zu erreichen, welcher Japan in die erste Reihe der Elektrizität erzeugenden Länder stellt.

Das in der Elektrizitätsindustrie angelegte Kapital ist bis Anfang 1933 auf 4,888 Milliarden Yen gestiegen. Hiervon treffen 1,553 Milliarden Yen auf reine Wasserkraftanlagen, 715 Millionen auf Ueberlandwerke und 2,619 Milliarden Yen auf Gesellschaften, welche sowohl Energie erzeugen als auch verteilen.

Kennzeichnend für Japan ist die Tatsache, dass die Ausnützung der elektrischen Energie für motorische Antriebe erst verhältnismässig spät grössere Bedeutung erreichte. Man kann sagen, dass erst seit 12 oder 13 Jahren die motorische Verwendung der elektrischen Energie einen bedeutenden Aufschwung genommen hat. Im Laufe der letzten 15 Jahre erhöhte sie sich von 540 000 auf 4 430 000 kW. Vorher wurde die Energie fast ausschliesslich zu Beleuchtungszwecken verwendet. Die Hauptzunahme der motorischen Anwendungen fällt in die allerletzten Jahre, was auf den Aufschwung der japanischen Industrie im allgemeinen und der Rüstungsindustrie im besondern zurückzuführen ist. Die Zunahme des Konsums an motorischer Energie dürfte in den nächsten Jahren anhalten. In den letzten Monaten gingen viele Fabriken dazu über, ihre Energie selbst zu erzeugen, nachdem der Taifun vom 21. September 1934 zahlreiche Ueberlandleitungen zerstört und dadurch viele Fabriken auf längere Zeit stillgelegt hatte. Da mit derartigen Unwetter-Katastrophen in Japan stark gerechnet werden muss, dürfte sich die Selbstversorgung der Betriebe noch sehr ausdehnen lassen. rd.

Aus den Geschäftsberichten bedeutenderer schweizerischer Elektrizitätswerke.

Elektrizitätswerk der Stadt Schaffhausen pro 1934.

Die Eigenproduktion betrug $18,86 \cdot 10^6$ kWh. Der gesamte Energieverbrauch stellte sich auf $34,35 \cdot 10^6$ kWh, rund 12,7% mehr als im Vorjahr. $12,98 \cdot 10^6$ kWh wurden dabei direkt an die Stahlwerke Fischer geliefert. Die totale installierte Leistung aller Verbrauchsapparate (Licht-, Kraft- und Wärmestrom) betrug 23 513 kW.

Die durchschnittlichen Einnahmen pro kWh betragen

im Lichtnetz	27,6 Rp./kWh
im Kraftnetz	4,7 Rp./kWh
im Wärmenetz	3,9 Rp./kWh
im Mittel 1934	7,6 Rp./kWh
(Mittel 1933)	(7,9 Rp./kWh)

Eie Einnahmen betragen:

	Fr.
Ueberschuss der Betriebsrechnung	836 554
Ertrag verfügbarer Kapitalien	78 146
Ertrag des Installationsgeschäftes	2 323

Die Ausgaben betragen:

Verzinsung des Guthabens der Stadtkasse	28 499
Abschreibungen, Rücklagen und Einlagen in den Reservefonds	483 524
Beitrag an den Strassenunterhalt	12 000
Abgabe an die Stadtkasse	400 000

Licht- und Wasserwerke Chur pro 1934.

Die im Berichtsjahr in den beiden Kraftwerken Lün und Sand erzeugte Energie betrug $17,87 \cdot 10^6$ kWh (Vorjahr $13,58 \cdot 10^6$ kWh). Vom Elektrizitätswerk der Stadt Zürich

wurden 63 000 kWh bezogen (1933: 272 000 kWh). Es wurden abgegeben:

	10 ⁶ kWh
für Beleuchtung, Motoren und Heizung	8,71
für Schanfigg-Arosa	2,75
für Chur-Arosa-Bahn	1,61
für Zürich	4,86

Die Maximalleistung betrug 3720 kW in beiden Werken zusammen.

Die Gesamteinnahmen betragen:

	Tausend Fr.
Betriebsrechnung, abzüglich 13 000 Fr. Fremde-energiebezug	1106
Installationsrechnung	161
Bei den Ausgaben sind zu erwähnen:	
Installationswesen	156
Verzinsung der Bauschuld	231
Betrieb, Unterhalt und Generalunkosten	323
Amortisationen und Einlagen in den Erneuerungsfonds	131
Einnahmenüberschuss (Betriebs- und Installationsrechnung)	431

Es sei noch erwähnt, dass das Werk die Energie zur öffentlichen Beleuchtung gratis an die Stadt abgibt.

Bernische Kraftwerke A.-G., Bern, pro 1934.

Der Energieabsatz stieg auf $550,97 \cdot 10^6$ kWh (1933: $540,05 \cdot 10^6$ kWh). Davon wurden $378,7 \cdot 10^6$ kWh in eigenen Werken, $147,95 \cdot 10^6$ kWh im Kraftwerk Oberhasli und $24,3 \cdot 10^6$ kWh in fremden Kraftwerken produziert. Ende des Berichtsjahres standen 7 eigene Wasserkraftwerke zur Verfügung mit einer total installierten Leistung von 94 980 kW und einer maximal verfügbaren 24stündigen Leistung von 74 080 kW. Die totale Länge der Primärleitungen betrug 2182 km, die Zahl aller angeschlossenen Transformatorenstationen 1194 mit 152 565 kVA installierter Leistung, verteilt auf 742 angeschlossene Ortschaften. Die totale Länge der eigenen Sekundärleitungen betrug 3119 km, die Leistung aller angeschlossenen Energieverbraucher total 1 002 635 kW.

Die gleichzeitig in allen Kraftwerken der BKW aufgetretene Maximalbelastung war 79 500 kW, die gleichzeitig in allen Werken und im Fremdstrombezug aufgetretene Maximalbelastung 129 350 kW.

Die Gesamteinnahmen aus dem Energielieferungsgeschäft

	Fr.
betragen	20 969 920
Das Installationsgeschäft brachte, bei 5 029 269 Fr. Umsatz einen Ertrag von	194 258
Die Beteiligung bei der Kraftwerke Oberhasli A.-G. ergab einen Ertrag von	1 146 000
Der Ertrag aus andern Beteiligungen war	625 341
In den Ausgabeposten seien erwähnt:	
Allgemeine Unkosten	1 781 376
Betrieb und Unterhalt der Kraftwerke	904 414
Betrieb und Unterhalt der Hochspannungsleitungen, Transformatoren- und Schaltstationen und Verteilungsanlagen	1 533 851
Energiebezug	4 773 978
Pachtzins an das EW Wangen	1 250 000
Zinsen	3 202 713
Steuern und Abgaben	1 443 093
Abschreibungen	2 797 392
Zuweisungen an den Tilgungs- und Erneuerungsfonds	798 291
6% Dividende	3 360 000

Das Aktienkapital beträgt 56 Millionen, das Obligationenkapital 74 032 000 Fr. Die Kraftwerke stehen mit 61 220 000 Franken zu Buch, die Schalt- und Umformerstationen mit 5 340 000 Fr., die Hochspannungsleitungen, Transformatoren- und Schaltstationen und Verteilungsanlagen mit 46 820 000 Fr. Die Beteiligungen sind ausgewiesen mit 24 000 000 Fr. an Kraftwerke Oberhasli A.-G., 9 000 000 Fr. an EW Wangen und 4 690 000 Fr. an Diverse.

Miscellanea.

In memoriam.

Nach kaum achttägiger Krankheit ist am 24. Mai a. c. unser lieber Kollege *R. F. Stockar*, kurz nach vollendetem 50. Lebensjahr, seiner Familie, seinen Freunden und Kollegen durch den Tod entrissen worden, aufrichtig betrauert von allen, die ihn kannten und ihm im Leben nahe standen.

Seine fachliche Ausbildung holte sich Stockar — nach vorausgegangener einjähriger Werkstattpraxis bei Brown, Boveri in Baden — an der mechanisch-technischen Abteilung der Eidg. Techn. Hochschule (1904 bis 1908), welche er mit



R. F. Stockar
1885—1935

dem Diplom als Maschineningenieur verliess. Es schloss sich eine praktische Tätigkeit in Italien (1909 bis 1910 bei Tecnomasio Brown, Boveri in Milano) und in den USA (1910 bis 1911 bei der Crocker-Wheeler Co. East Orange N.J. und 1911 bis 1913 bei der New York New Haven & Hartford R. R. Co.) an, worauf Stockar 1914 in die Heimat zurückkehrte und in die Dienste der Maschinenfabrik Oerlikon (MFO) trat, wo er vorerst in der Verkaufsabteilung für allgemeine Maschinen und Transformatoren sowie in der Einkaufsabteilung wirkte.

Eine seinen reichen Fähigkeiten und Kenntnissen besonders zusagende Betätigung fand Stockar in der Verkaufsabteilung für elektrische Bahnen der MFO, deren Leitung ihm unter gleichzeitiger Erteilung der Prokura im Jahre 1918 übertragen wurde. In dieser verantwortungsvollen Stellung bewährte sich Stockar vollauf. Er kam mit vielen massgebenden Organen von Bahnverwaltungen des In- und Auslandes in Fühlung und sicherte sich auch bei diesen durch seine Sachkenntnis und streng objektive Behandlung der gestellten Aufgaben grosse Anerkennung.

Der Aufschwung der Bahnelektrifikation im In- und Ausland verschaffte ihm ebenso grosse Befriedigung und Genugung in seinem Wirkungskreis, wie ihn der in den letzten Jahren auf seinem Betätigungsfeld eintretende Arbeitsmangel bedrückte.

Stockars Wesen liess traditionsbewusste und militärische Schulung erkennen, die in gewissenhafter und treuer Pflichterfüllung ihre Zielsetzung sah. An den beruflichen Fragen aller Art nahm Stockar lebhaften Anteil. Seit 1924 war er Mitglied des SEV; von 1921 bis 1928 wirkte er als angesehenes Mitglied der Kommission des SEV und VSE für die Revision der bundesrätlichen Starkstromvorschriften, Gruppe elektrische Bahnen. Der Gesellschaft ehemaliger Polytechniker und deren Maschineningenieur-Gruppe Zürich war er ein langjähriges treues Mitglied, und im Jahre 1926 wurde er in den Vorstand des Zürcher Ingenieur- und Architektenvereins berufen.

Freunde, Kollegen und Bekannte dieses wertvollen Menschen wussten sich mit Direktor Escher, Zürich eins, als dieser bei der Abdankungsfeier dem dahingeshiedenen Freund und Kollegen für dessen treue Mitarbeit herzlichsten Dank aussprach und treues und dankbares Gedenken gelobte.

E—t.

Persönliches.

(Mitteilungen aus dem Leserkreis sind stets erwünscht.)

Eidg. Post- und Telegraphenverwaltung. Der Bundesrat wählte am 11. Juni d. J. Herrn Ingenieur *Hans Hunziker*, Direktor des Eidg. Amtes für Verkehr (früher Eisenbahnabteilung des Eidg. Post- und Eisenbahndepartementes) zum Generaldirektor der Eidg. Post- und Telegraphenverwaltung an Stelle von Herrn Generaldirektor Dr. Reinhold Furrer, der Direktor des Internationalen Eisenbahnamtes wird.

Literatur. — Bibliographie.

Les Services Industriels de Genève ont rassemblé en une petite brochure une série d'articles publiés en 1934 dans un quotidien genevois. Une brève notice historique précède la description des différents services techniques des eaux, du gaz et de l'électricité, de leurs installations, ainsi que du bâtiment et de l'organisation de l'administration générale. Quelques illustrations et graphiques complètent heureusement ces quelques données sommaires.

621.364.5 : 644.62 : 659(494)

Nr. 1053

Der Elektroboiler und seine zweckmässige Anwendung.

Verfasst und herausgegeben von der Beratungsstelle des Elektrizitätswerks Basel. 27 S., A₅, 7 Fig.

Diese Broschüre verfolgt den Zweck, allen denen, die beruflich oder als Interessent sich mit der Einrichtung elektrischer Heisswasser-Bereitungsanlagen zu befassen haben, Richtlinien und Anweisungen zu deren zweckmässigen Erstellung zu geben. Die klar und verständlich geschriebene Broschüre behandelt den Aufbau und die Wirkungsweise des elektrischen Heisswasserspeichers, Wahl der Speichergrösse, des Standortes, der Heisswasserinstallation und dann die verschiedenen Speicherspeicher. Als eine bedeutende Neuerung im Heisswasserspeicherbau werden die Schnellheizapparate mit einem Inhalt von 6 und 8 Liter und einer zugelassenen Heizleistung bis zu 1500 W bezeichnet. Das Schlusskapitel befasst sich mit dem Betrieb und Unterhalt des Heisswasser-

speichers. Sehr gute Abbildungen und graphische Darstellungen vervollständigen den Text dieser Broschüre, die zweifellos geeignet ist, die Verwendung der Heisswasserspeicher in der Stadt Basel, in der bereits 19 000 solcher Apparate mit einem Fassungsvermögen von ca. 2,5 Millionen Liter Wasser in Betrieb stehen, noch mehr zu fördern. Hy.

621.313.00.46

Nr. 1034

Avaries des machines, transformateurs et appareils électriques. Leurs causes et leurs conséquences, la manière de les supprimer et de les éviter. Par *Robert Spieser*. Traduit et adapté de l'allemand par Max Lacher. 432 p., 16 × 25 cm, 218 fig. Editeur: Dunod, 92, Rue Bonaparte, Paris (6^e). Prix: relié fr. fr. 120; broché fr. fr. 110.

L'ouvrage ci-dessus traite des avaries et accidents qui peuvent survenir dans une machine ou une installation électrique, soit en cours de montage, soit en cours d'exploitation. Établi avec le concours de collaborateurs qualifiés (MM. les Ingénieurs H. Knoepfel, F. Roggen, A. Meyerhans, R. Keller, Dr. Staeger, Chimiste, faisant tous partie de l'état major technique de la Maison B. B. C. à Baden), il embrasse un domaine extrêmement étendu. Pour ainsi dire toute l'électrotechnique industrielle est passée en revue: machines, transformateurs, appareillage de toute sorte, matériaux utilisés en électrotechnique, lubrification, etc.

Nombre de renseignements, résultats d'une grande expérience et d'une longue pratique sont donnés, relatant telle ou telle circonstance particulière, expliquant telle manifestation anormale, prévoyant tel ou tel danger. Par son étendue et sa documentation, cet ouvrage s'adresse non seulement à l'exploitant, qui trouvera sur de nombreux cas des explications satisfaisantes, l'indication de précautions à prendre, la façon de procéder pour remédier à un état de choses inquiétant; le constructeur y trouvera lui aussi quantité de renseignements précieux sur nombre de questions considérées à tort comme questions de détails, écueils à éviter, dispositions à prévoir, facilitant l'exploitation et assurant une plus grande sécurité ou une usure moindre.

Bien qu'établi avec la collaboration de plusieurs personnes, l'ouvrage frappe autant par son homogénéité que par sa documentation, sa lecture en est agréable; on éprouve du plaisir à revivre nombre d'incidents qui se sont manifestés une fois ou l'autre dans sa propre carrière.

L'ouvrage est illustré de quantité de figures et photographies relatives à des avaries instructives ou intéressantes. Traitée sans emploi de mathématiques, la matière est accessible à tout praticien et captivante pour tout ingénieur. Une table alphabétique des matières très détaillée permet de trouver rapidement les cas intéressant spécialement le lecteur. L'ouvrage peut être chaudement recommandé¹⁾.

E. Juillard.

92 (Bell, Edison, Morse) Nr. 1049
Amerikanische Erfinder, Morse, Bell, Edison. Von E. Eichenberger. 141 S., A₅, viele Fig. Druck und Kommissions-Verlag der Hallwag A.-G., Bern, 1935. Preis: geb. Fr. 3.50.

Das Werk enthält, ohne sich in technische Einzelheiten zu verlieren, eine auch dem Laien verständliche, knappe Darstellung der von Morse, Bell und namentlich von Edison gemachten Erfindungen. Im Vordergrund steht durchaus das Biographische. Dem Verfasser, der seit 12 Jahren die «Technischen Mitteilungen der schweizerischen Telegraphen- und Telefonverwaltung» als Redaktor betreut, führt Werdegang, Wesen und Charakter der drei Männer packend und lebensvoll vor Augen. Dank der Zuvorkommenheit von Henry Ford war es möglich, das Buch mit einer Reihe ziemlich seltener Originalphotographien zu illustrieren.

Das Buch ist eine hübsche Feierabendlektüre für den technisch Gebildeten und, vor allem, für die Jugend.

621.311.22 Nr. 1047
Wärmewirtschaft. Von Heinrich Netz. 94 S., 16 × 24 cm, 86 Fig. Verlag: B. G. Teubner, Leipzig und Berlin 1935. Preis: geb. RM. 5.—

Das Buch behandelt in knappen Zügen und ohne auf die Theorie im einzelnen einzugehen das weite Gebiet der thermischen Kraftanlagen. Dank der sehr klaren Darstellung, die durch zahlreiche Kurven und Tabellen unterstützt wird und alles Nebensächliche vermeidet, eignet sich das Buch ausgezeichnet zur *raschen Einführung* in die moderne Wärmewirtschaft und ihre Aufgaben. Der interessante 2. Abschnitt «Die Umsetzung der Wärme» gibt einen Ueberblick über die Grundlagen des reinen Kraft- wie des Verbundbetriebes sowie über die Fragen der Wärmespeicherung. Die neueste technische Entwicklung ist dabei berücksichtigt. Die Kapitel «Speisewasserpflge» und «Rohrleitungen» erörtern besonders

¹⁾ Voir compte rendu sur l'édition allemande: Bull. ASE 1933, p. 37.

wichtige praktische Fragen. Aus dem weiteren Inhalt sind die Ausführungen über die «Energiekosten bei Dampfkraftanlagen» und die «Abwärmewirtschaft» erwähnenswert. Ein ausführliches Literaturverzeichnis wird manchem Leser wertvolle Dienste leisten. Die Schrift sei dem Elektriker, der sich über die Fragen der Wärmewirtschaft orientieren will, empfohlen. *Fch.*

620.92 Nr. 953
Einige Beiträge zur praktischen Gestaltung der Berechnung der Kosten von Energieumwandlungen, insbesondere des Energieverbrauches auf der Grundlage der Verbrauchskennlinien und der Belastungsverhältnisse. Dissertation von Günter Schnaus. 72 Schreibmaschinenseiten, A₄, 29 Fig. Zu beziehen bei der Technischen Hochschule Darmstadt, 1934.

Die Arbeit stellt sich zur Aufgabe: die Methoden zur Berechnung der Kosten, die für die Deckung eines bestimmten Energiebedarfes — etwa gekennzeichnet durch ein Belastungsdiagramm — aufzuwenden ist, kritisch zu betrachten; ferner eine Darstellung aufzubauen, die für solche Kostenberechnungen als bekannt vorauszusetzenden rechnerischen Zusammenhänge zwischen zuzuführender und abgegebener Energie einfach und doch mit genügender Genauigkeit wiedergibt. Der Verfasser, auf Arbeiten R. Schneiders fussend, entwickelt eine zusammenhängende analytische Berechnung der Energieumwandlungsverluste, wobei statt von Wirkungsgradkurven von «Verbrauchskennlinien» ausgegangen wird. Behandelt werden «Der einzelne Wandler», d. h. die einzelne Maschine oder Anlage (Dampfturbine, elektrische Leitung usw.) sowie die Parallelschaltung (geteilter Energiefluss) und die Reihenschaltung (ungeteilter Energiefluss) solcher «Wandler». Der letzte Abschnitt ist der Einführung der gefundenen «Verbrauchsgleichungen» in die Kostenrechnung gewidmet. — Graphische Darstellungen sowie eine Reihe konkreter numerischer Beispiele erleichtern das Verständnis der abgeleiteten allgemeinen Formeln. *Fch.*

621.315.37 : 711.582 : 696.6 Nr. 1056
Elektroinstallation in der Siedlung. Vorbilder und Richtlinien. Von Fritz Hoppe, herausgegeben von M. Mengeringhausen. 11 S., A₄, 193 Fig., 20 Tafeln. VDI-Verlag G. m. b. H., Berlin 1935, NW 7, Dorotheenstr. 40. Preis: Geh. RM. 1.90; 25 Ex. je RM. 1.65.

Diese «Vorbilder und Richtlinien» sind ganz auf den Gebrauch in der Praxis zugeschnitten. Sie geben ebenso den Trägern der Siedlung und den ausführenden Organen, den Installateuren und allen übrigen Elektrofachleuten einen gedrängten und dennoch bis in Einzelheiten gehenden Abriss der Siedlungsinstallation. Die Abbildungen, die u. a. sehr instruktive Baupläne über Hoch- und Niederspannungsleitungen, Transformatorstationen, Freileitungen, Ortsnetze, Hausanschlüsse, Strassenbeleuchtungen usw. bringen, werden textlich eingehend erläutert. Das «Für» und «Wider» der einzelnen Installationsarten wird genau erwogen. Das und nicht zuletzt die Kostenfrage, die immer im Auge behalten wird, und die Hinweise auf die bestehenden deutschen Bauvorschriften, macht die Schrift auch für den wertvoll, der sich nicht speziell in die besondere Eigenart der Elektroinstallation der Siedlung einarbeiten will.

Sonderfragen sowie die Elektroinstallation in der Gärtnerei und Bauernsiedlung sind einem weiteren Heft, das voraussichtlich in der gleichen Ausstattung zu ähnlich niedrigem Preis erscheinen wird, vorbehalten.

Normalisation et marque de qualité de l'ASE.

Normes pour coupe-circuit.

Modifications à la feuille de normes SNV No. 24351 au sujet des filetages Edison.

Sur proposition de la commission des normes de l'ASE et de l'UCS et de l'Association Suisse de Normalisation

(SNV), la Commission d'administration de l'ASE et de l'UCS a approuvé les modifications suivantes et les a déclarées en vigueur à partir du 1^{er} mai 1935, avec délai d'introduction jusqu'au 30 avril 1936.

Dans le tableau supérieur, il y a lieu de remplacer, pour E 14, dans la colonne «arrondi r» la valeur de 0,825 par 0,822.

Le tableau inférieur doit être modifié comme suit:

Dia- mètre nomi- nal	Vis				Erou			
	Diamètre ex- térieur d		Diamètre in- térieur D_1		Diamètre ex- térieur d		Diamètre in- térieur D_1	
	max.	min.	max.	min. ⁴⁾	min.	max.	min.	max. ⁵⁾
E 14	13,89		12,29		13,97		12,37	

⁴⁾ Jusqu'à nouvel avis, on peut réduire de 0,02 mm les valeurs de d_{min} pour les filetages E 14 à E 40.
⁵⁾ Jusqu'à nouvel avis, on peut augmenter de 0,03 mm les valeurs de D_{1max} pour les filetages E 14 à E 40.

Marque de qualité de l'ASE.



Fil distinctif de qualité de l'ASE.

En vertu des normes pour le matériel destiné aux installations intérieures, et sur la base des épreuves d'admission, subies avec succès, il a été accordé aux maisons mentionnées et pour les produits désignés ci-dessous, le droit à la marque de qualité de l'ASE, resp. au fil distinctif de qualité de l'ASE.

Les objets destinés à être vendus en Suisse sont reconnaissables aux désignations suivantes:

Les transformateurs de faible puissance portent la marque de qualité de l'ASE, reproduite ci-dessus. Les conducteurs isolés présentent, au même endroit que le fil distinctif de firme, le fil distinctif de qualité, déposé, portant en noir sur fond clair les signes Morse reproduits ci-dessus. Les interrupteurs, prises de courant, coupe-circuit à fusibles et boîtes de dérivation portent la marque de qualité ci-dessus; en outre, soit leur emballage, soit une partie de l'objet lui-même est muni d'une marque de contrôle de l'ASE. (Voir publication au Bulletin ASE 1930, No. 1, page 31.)

Interrupteurs.

A partir du 1^{er} mai 1935.

Pierre Mondiny, Fabrique d'appareils électriques, Zurich.

Marque de fabrique:



Interrupteurs à poussoir, sous coffret.

Emploi: pour montage dans locaux secs sur crépi ou encastré.

Exécution: coffret en métal léger avec plaque de base en résine artificielle moulée.

Type No. M 3/25, interrupteur tripolaire sans coupe-circuit, 500 V, 25 A.

Type No. MS 3/25, interrupteur tripolaire avec coupe-circuit (schéma A), 500 V, 25 A.

Type No. MS 3/15 A, interrupteur tripolaire avec coupe-circuit shuntés au démarrage (schéma B), 500 V, 15 A.

Les interrupteurs sont construits avec boîte protégeant les conducteurs, manchons de protection pour tubes ou pour câbles. Ils peuvent être livrés avec ampèremètre monté sur l'appareil et avec lampe de signal.

En outre, les interrupteurs MS 3/25 et MS 3/15 A sont munis d'un couvercle surélevé pour le montage de bouchons-interrupteurs automatiques. Les désignations sont alors MS 3/25 S resp. MS 3/15 AS. L'interrupteur encastré est en outre muni de la désignation u (par exemple: MS 3/25 uS).

Commutateurs pour fourneaux-potagers et chauffe-eau.

Emploi: dans locaux secs pour montage intérieur.

Exécution: interrupteur ouvert (sans coffret) avec plaque protectrice en tôle de laiton. Une prise bipolaire 6 A fabrication A. Feller S. A. Horgen, type No. 7602 SP) est montée avec l'interrupteur H 2/20 uS.

Type No. H 2/20 uS (avec prise).

Type No. H 2/20 u (sans prise).

Commutateur bipolaire pour 500 V, 20 A (pour courant alternatif seulement).

Exécution spéciale (pour circuit de courant non inductif).

Elektromotorenbau A.-G., Birsfelden.

Marque de fabrique:



Interrupteurs sous coffret pour usage dans locaux secs.

Exécution: Interrupteur avec deux tambours montés en commun avec deux plaques de base en papier durci et trois coupe-circuit dans boîtier en fonte. L'interrupteur peut être livré avec ampèremètre monté.

Type No. S 1020: commutateur de pôle étoile-triangle avec changement du sens de rotation, pour 500/380 V, 15/20 A.

A partir du 15 mai 1935.

A. Grossauer, Fabrication d'articles électriques, St-Gall.

Marque de fabrique:



Interrupteurs rotatifs sous boîte pour 250 V, 6 A.

Emploi: sur crépi, dans locaux secs.

Exécution: socle et couvercle en matière céramique.

Type No. 17550/0: interrupt. ordinaire, unipol., schéma 0

» » 17550/1: interrupt. à gradation, unipol., » I

» » 17550/3: inverseur, unipolaire, » III

A partir du 15 mai 1935.

Adolf Feller S. A., Fabrique d'appareils électriques, Horgen.

Marque de fabrique:



Interrupteurs rotatifs sous boîte 380/500 V, 15/10 A ~ (pour courant alternatif seulement).

Emploi: pour montage sur crépi, dans locaux secs.

Exécution: socle en matière céramique et cape en résine artificielle moulée noire ou crème.

Type No. 8511, . . c: interrupteur unipolaire, schéma 0

» » 8512, . . c: interrupteur bipolaire, » 0

» » 8513, . . c: interrupteur tripolaire, » 0

Emploi: pour montage sur crépi, dans locaux secs et humides.

Exécution: socle en matière céramique et boîtier en résine artificielle moulée noire.

Type No. 8612 J: interrupteur bipolaire, schéma 0

» » 8613 J: interrupteur tripolaire, » 0

Emploi: pour montage sous crépi, dans locaux secs.

Exécution: socle en matière céramique et plaque protectrice carrée en métal (Pm. Pml), en verre (Pt) ou en résine artificielle moulée (Pi. 61).

Type No. 7911: interrupteur unipolaire, schéma 0

» » 7912: interrupteur bipolaire, » 0

» » 7913: interrupteur tripolaire, » 0

Emploi: pour montage encastré dans locaux secs, derrière des tableaux en tôle (B. Sch.), en marbre ou en éternite (M. Sch.).

Exécution: socle en matière céramique. Fixation sur le tableau au moyen de deux vis.

Type No. 7911 B.Sch., . . M.Sch.: interrupteur unipolaire, schéma 0

» » 7912 » » : interrupteur bipolaire, schéma 0

» » 7913 » » : interrupteur tripolaire, schéma 0

A partir du 1^{er} juin 1935.

A. Saesseli & Co., Bâle (Représentant général de la firme Gebr. Berker, Spezialfabrik für elektrotechn. Apparate, Schalksmühle i. W.).

Marque de fabrique:



Interrupteurs à bascule pour 380 V, 15 A.

Emploi: sur crépi, dans locaux secs.

Exécution: socle en matière céramique, cape et bascule en résine artificielle moulée brune resp. blanche.

15 K/303, . . . W, interrupteur tripolaire.

Interrupteurs rotatifs sous boîte pour 250 V, 10 A.

Emploi: sur crépi, dans locaux secs.

Exécution: socle en matière céramique, cape et poignée en résine artificielle moulée brune.

No. 10 E/231, interrupteur ordinaire, schéma 0.

No. 10 E/232, interrupteur bipolaire, schéma 0.

Conducteurs isolés.

A partir du 1^{er} mai 1935.

Rolos A.-G., Fabrik für elektrische Leitungsdrähte, Zurich.

Fil distinctif de firme: rouge avec impression en noir des lettres ROLOS en caractères Morse.

Conducteurs à gaine de caoutchouc, simples, GS fil massif, 1 à 6 mm² (construction selon le § 11 des normes de l'ASE pour conducteurs isolés).

A partir du 15 mai 1935.

R. H. Gachnang, Zurich (Repr.: de Holl. Draht- und Kabelwerke, Amsterdam).

Fil distinctif de firme: rouge/noir torsadé.

Cordons renforcés ASV pour appareils mobiles, flexibles, deux à cinq con., 1 à 20 mm², exécution spéciale avec gaine en caoutchouc au lieu de la tresse imprimée.

Prises de courant.

A partir du 15 mai 1935.

Appareillage Gardy S. A., Genève.

Marque de fabrique:

GARDY

Prises de courant murales, bipolaires, pour 250 V, 6 A.

Emploi: sous crépi, dans locaux secs.

Exécution: socle en matière céramique, plaque protectrice en métal, résine artificielle moulée ou en verre, avec disque rond en résine artificielle moulée blanche, brune ou noire.

Type No. 34002: exécution spéciale, pour fiche avec deux tiges plates.

» » 34003: exécution spéciale, pour fiche avec une tige ronde et une tige plate.

Prises de courant murales, bipolaires, avec contact de terre (2 P + T) pour 250 V, 6 A.

Emploi: sous crépi, dans locaux secs.

Exécution: socle en matière céramique, plaque protectrice en métal, résine artificielle moulée ou en verre, avec disque rond en résine artificielle moulée blanche, brune ou noire.

Type No. 34012: exécution spéciale, pour fiche 2 P + T avec deux tiges plates.

Boîtes de dérivation.

A partir du 15 mai 1935.

Wilh. Fischer, Herstellung und Vertrieb elektrischer Artikel, Bienne.

Marque de fabrique: **FIXER**

Boîtes de dérivation étanches à l'eau, 500 V, 15 A.

Emploi: sur crépi, dans locaux secs. Lorsque les boîtes sont utilisées dans des locaux poussiéreux, humides ou mouillés, le boîtier doit être étanche ou rempli de masse isolante.

Exécution: boîtier en matière céramique aminci pour casure éventuelle aux places destinées à l'introduction des conducteurs de chaque côté; porte-bornes interchangeables en matière céramique; 4 bornes au maximum.

Coupe-circuit.

A partir du 15 mai 1935.

Busovis S. A., Fabrique d'articles électriques, Binningen/Bâle.

Marque de fabrique:

STAG

Socles de coupe-circuit à vis, bipolaires, pour 250 V, 15 A (filetage SE 21).

Type No. 1635, avec sectionneur pour le neutre, sans prise derrière.

Type No. 1635/B, avec sectionneur pour le neutre, avec prise derrière.

Type No. 1635/oN, sans sectionneur pour le neutre, sans prise derrière.

Type No. 1635/oNB, sans sectionneur pour le neutre, avec prise derrière.

Communications des organes des Associations.

Les articles paraissant sous cette rubrique sont, sauf indication contraire, des communiqués officiels du Secrétariat général de l'ASE et de l'UCS.

Nécrologie.

Le 30 mai est décédé à l'âge de 60 ans Monsieur le Comte *Carlo Tommasi di Vignano*, ingénieur, administrateur-délégué et directeur général de la Lonza, usines électriques et fabriques de produits chimiques S. A., Bâle.

Nos plus sincères condoléances à la famille en deuil et à la Lonza S. A.

Fêtes des jubilaires 1935 de l'UCS.

Notre Comité a décidé que nos jubilaires de cette année seront fêtés non pas lors de l'assemblée générale à Zermatt, mais séparément comme cela avait été le cas l'année passée à Lucerne. Le Comité a choisi comme lieu de fête de cette année la ville de Bienne, ceci afin de nous rapprocher de nos collègues de la Suisse romande; l'année prochaine la fête aura lieu selon toute probabilité dans la Suisse du nord-est.

Le programme est le suivant:

Fête des jubilaires le 13 juillet 1935 à Bienne.

11 h: Remise des diplômes.

12 h: Déjeuner en l'honneur des jubilaires.

Après-midi: Excursion à l'île St-Pierre.

Rentrée par les trains du soir.

Les frais du banquet vont comme d'habitude à charge de l'UCS. Les différentes entreprises n'auront qu'à subvenir aux frais de voyage et de l'excursion avec collation.

Nous prions les membres de l'UCS de bien vouloir nous faire savoir *jusqu'au 25 juin 1935* au plus tard, les noms, prénoms, emplois et année d'entrée en service de ceux de leurs employés et ouvriers qui ont accompli au mois de juillet la 25^e année de service dans la *même entreprise*.

Commission des installations intérieures.

La Commission de l'ASE et de l'UCS pour les installations intérieures a discuté au cours de ses séances des 25/26 avril et 6/7 juin 1935, différentes modifications proposées par l'inspecteur des installations à fort courant, par les centrales et d'autres intéressés, au sujet des prescriptions de l'ASE. En outre elle a discuté le quatrième projet de règles pour l'établissement d'installations électriques pour tension inférieure à 50 volts. Avant de soumettre ces règles à la Commission d'administration de l'ASE et de l'UCS, il a été décidé de les faire paraître au Bulletin afin que les

intéressés puissent se prononcer à leur sujet avant leur entrée en vigueur.

La Commission des installations intérieures a admis en outre les propositions de la Commission des normes de l'ASE et de l'UCS, établies en collaboration avec la Commission technique No. 17 de la Société Suisse des constructeurs de machines, au sujet de la désignation des types de conducteurs isolés, et de la couleur des fils isolés de conducteurs multiples.

Séances des comités de l'ASE et de l'UCS, ainsi que du comité de direction et de la commission d'administration de l'ASE et de l'UCS, les 23 et 24 mai 1935.

Ces séances ont été consacrées en premier lieu à la discussion et à l'approbation des documents à soumettre aux assemblées générales de l'ASE et de l'UCS à Zermatt les 7 et 8 septembre 1935, ces documents (rapports annuels, comptes, budgets) devant être publiés dans le No. 14 du Bulletin 1935.

À côté de ces questions administratives, le comité de l'UCS mit au point la requête à adresser au Conseil fédéral en commun avec l'Association Suisse pour l'Aménagement des Eaux, au sujet de directives pour l'aménagement futur de nouvelles usines électriques. Il prit acte du résultat d'une enquête auprès des centrales à propos de la participation de celles-ci aux actions de la direction générale des PTT en faveur de la déperturbation des installations de TSF, et décida de poursuivre énergiquement l'étude du côté juridique et financier de la question. Il désigna ensuite la délégation de l'UCS à la séance plénière de la Commission Internationale de l'Eclairage à Berlin et Carlsruhe, ainsi qu'à la commission des questions tarifaires créée par l'Union Internationale des Producteurs et Distributeurs d'énergie électrique. Le Comité prit finalement acte des travaux préliminaires entrepris jusqu'à présent pour la défense aérienne passive des centrales d'électricité (cours d'instruction).

En dehors des questions normales relatives à l'assemblée générale, le comité de l'ASE examina des questions relatives au Comité Electrotechnique Suisse, au Comité national suisse pour la Conférence Internationale des Grands Réseaux et du Comité Suisse de l'Eclairage, et désigna les délégations aux trois réunions des organisations internationales dont relèvent ces comités, qui ont lieu cet été.

Après discussion de son ordre du jour par le comité de direction, la commission d'administration prit acte du projet d'agrandissement du laboratoire à haute tension de la Station d'essai des matériaux de l'ASE et vota les crédits nécessaires. Elle approuva également les modifications proposées aux normes pour interrupteurs, prises de courant, coupe-circuit et boîtes de dérivation.

Sous-commission de l'ASE et de l'UCS pour l'élaboration de programmes d'essai pour appareils thermiques et autres appareils de ménage.

Dans sa 14^e séance, du 16 mai 1935, cette sous-commission a examiné les sujets suivants:

- 1° 3^e projet de «conditions à poser aux marmites et casseroles pour les fourneaux-potagers électriques».
- 2° 4^e projet de «conditions à poser aux bouilloires».
- 3° 1^{er} projet de «conditions à poser aux chauffe-eau instantanés».
- 4° Discussion des projets de «conditions à poser aux plaques de cuisson électriques» et de «conditions à poser aux four-

neaux-potagers électriques de ménage» avec les fabricants suisses de ces appareils.

Les projets mentionnés sous 4° vont être portés à la connaissance d'un cercle d'intéressés plus étendu par publication dans le Bulletin ASE avant d'être transmis à la commission d'administration de l'ASE et de l'UCS pour approbation.

Comité Electrotechnique Suisse (CES).

Le CES a tenu le 31 mai 1935 à Zurich sa 28^e séance plénière, sous la présidence de Monsieur E. Huber-Stockar. Il approuva le rapport annuel pour 1934, ainsi qu'un rapport sur les séances des Comités d'Etudes de la Commission Electrotechnique Internationale (CEI) No. 2, machines électriques, No. 3, symboles graphiques, No. 6, socles et douilles de lampes, No. 8, tensions normales, intensités normales et isolateurs, No. 17, interrupteurs, et No. 20, câbles à haute tension, en octobre 1934 à Prague. Il examina ensuite les ordres du jour des Comités d'Etudes qui se réuniront à l'occasion de l'assemblée plénière 1935 de la CEI (du 18 au 29 juin 1935 à la Haye et Bruxelles), fixa les directives pour ses délégués et approuva la composition de la délégation. Il décida de proposer à la CEI de remplacer les désignations actuelles peu claires pour les appareils à décharge à grilles polarisées, telles que alterneur, onduleur, soupape, etc., par la désignation «mutateur» qui, comme le terme «moteur», peut facilement s'adapter à toutes les langues, et de l'introduire dans son Vocabulaire. Il approuva sous quelques réserves le projet de la nouvelle (4^e) édition des règles de la CEI pour machines électriques et traita quelques autres questions relatives aux machines électriques. Il approuva ensuite les projets de symboles graphiques pour les installations de traction, pour les relais, et pour les installations de téléphonie, télégraphie et TSF que le CES doit soumettre à la CEI en tant que Comité-secrétariat pour les symboles graphiques de la CEI. En outre, les thèmes suivants fournirent entre autre matière à discussion: définition de la tension normale, projet d'une liste internationale d'intensités normales, essais d'isolateurs, lignes aériennes et interrupteurs à haute puissance. Les directives de l'ASE pour condensateurs statiques seront remis à tous les comités nationaux, sans toutefois être accompagnés pour le moment d'une proposition tendant à régler cette question sur une base internationale. Finalement, il s'occupa de questions générales, en partie d'organisation intéressant la CEI et le CES.

Comité Suisse de l'Eclairage (CSE).

Le CSE a tenu sa 20^e séance le 22 mars 1935 à Berne, sous la présidence de Monsieur A. Filliol. Il approuva le rapport annuel et le compte pour 1934, ainsi que le budget pour 1935. Il acquiesça aux projets dressés par différents membres et collaborateurs pour les rapports que le CSE doit présenter en tant que Comité-secrétariat des comités techniques de la Commission Internationale de l'Eclairage (CIE) pour le Vocabulaire et pour la Pratique de l'Eclairage, et décida de présenter ces rapports à la 9^e assemblée plénière de la CIE (du 1^{er} au 10 juillet 1935 à Berlin et Carlsruhe). Il approuva le projet d'un mémoire s'opposant à l'introduction du terme «dalm» pour décalumen, l'unité que l'on essaye actuellement d'introduire pour désigner le flux lumineux de certaines lampes à filament bi-spiralé. Il confirma un certain nombre de décisions prises par voie de circulaires, et par lesquelles des travaux de membres et de collaborateurs sur la photométrie, les phares d'automobiles, l'éclairage dans la navigation aérienne, l'éclairage des usines et des écoles, etc. avaient été approuvés, et examina la question de l'éclairage des chemins de fer. Il sera proposé à la CIE de publier ses décisions en une brochure semblable à la publication faite par le CSE à l'occasion de la semaine zurichoise de la lumière en automne 1932. En outre, le CSE examina la question de sa délégation à la 9^e assemblée plénière de la CIE.