

**Zeitschrift:** Bulletin de l'Association suisse des électriciens  
**Herausgeber:** Association suisse des électriciens  
**Band:** 43 (1952)  
**Heft:** 5

**Rubrik:** Communications ASE

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

**Download PDF:** 18.01.2025

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

zeiten des Werkes X, wogegen andererseits der Abonnent C bei Einhaltung des festgesetzten Maximums nur eine Belastung von 500 kW zu bezahlen hatte, auch wenn diese im eigenen Betrieb zeitweise 800 kW und mehr betragen sollte.

Voraussetzung für die Handhabung eines solchen Abkommens war die Montage einer Fernmesseinrichtung zwischen Werk X und Abonnent C, so dass diesem die Gesamtbelastung des Werkes X bei A bekannt ist und der Einsatz seiner Dieselanlage danach sich richten kann. In vorliegendem Fall bot dies keine Schwierigkeiten, weil das Unternehmen C nahe beim Verwaltungsgebäude B des Gemeindewerkes X liegt, wo bereits eine Teleprintomaxigraphenanlage in Betrieb stand. Es handelte sich darum, über eine dreidrähtige Signalleitung

von 36 V Betriebsspannung einen zusätzlichen Empfänger beim Abonnenten C anzubringen.

Die Vereinbarung wurde mit 14tägiger Kündigungsklausel abgeschlossen. Anfänglich über eine provisorische Wattmeteranlage, im folgenden Jahr über den besagten Teleprintomaxigraphen gesteuert, wurde wieder ein Jahr später zusätzlich ein Teleduomaxzähler montiert, so dass das in gegenseitigem Einvernehmen festgesetzte Leistungsmaximum, basierend auf einer Benützungsdauer von 5000 Betriebsstunden im Jahr, bestmöglich ausgenützt wird.

Die Anlage steht seit 1948 in Betrieb und das Abkommen befriedigt sowohl den Abnehmer C wie das Werk X. Zweifelsohne liessen sich derartige Vereinbarungen auch an anderen Orten mit ähnlich gelagerten Verhältnissen treffen.

## Technische Mitteilungen — Communications de nature technique

### Richtlinien des SIA

für

### Kartierung, Verlegung und Bezeichnung von unterirdischen Leitungen <sup>1)</sup>

Von H. Wüger, Kilchberg

389.6 : 625.78 (494)

#### A. Einleitung

##### 1. Bedürfnisfrage für Richtlinien

Unter der öffentlichen Verkehrsfläche — Fahrbahnen und Trottoirs von Strassen und Plätzen — befinden sich Einrichtungen verschiedenster Betriebe, die nicht jedermann bekannt sind. Ihr Umfang hat mit der Entwicklung der Technik zugenommen, und es haben sich daraus allerlei Fragen ergeben. Darunter befindet sich auch diejenige der Schaffung von genügend Platz, um den an gewissen Orten sehr hochgeschraubten Bedürfnissen für die Unterbringung gerecht werden zu können. Die Vielgestaltigkeit dieser Einrichtungen ist in gewissem Sinne ein Spiegel für den Stand der Hygiene und den Lebensstand der Bevölkerung.

Solange nur Wasserleitungen und Kanalisationen sich in den unter den Strassen befindlichen Raum zu teilen hatten, ging alles gut. In Städten und grossen Ortschaften, wo schon früh noch Gasleitungen hinzukamen, liess sich relativ leicht eine Lösung finden, weil in der Regel die verschiedenen Leitungsarten von verschiedenen Dienstzweigen ein und derselben Gemeindeverwaltung erstellt und betrieben wurden. In kleinen Gemeinden und auf dem Lande wurden die Leitungen von Fall zu Fall den momentanen Bedürfnissen entsprechend verlegt und in mancher Ortschaft existieren weder über Kanalisationen noch über Wasserleitungen Pläne. Ihr Verlauf war vielleicht dem Brunnenmeister bekannt. Grosse Schwierigkeiten entstanden aber, wenn dieser starb, und der Nachfolger nur noch vom Hörensagen Bescheid wusste.

Heute gibt es ausser Kanalisationen, Wasser- und Gasleitungen noch eine Menge anderer Leitungsarten, die unterirdisch verlegt werden müssen, so z. B. Rohrpostanlagen, Heizleitungen für Dampf und Warmwasser; in Fabriken kommen noch Leitungen für Vakuum, Druckluft, Öl, und in chemischen Betrieben solche für Laugen, Säuren usw. hinzu. Freileitungen, wie sie für das Telephon, sowie elektrische Niederspannungs- und Hochspannungsanlagen gebräuchlich sind, werden in dicht besiedelten Gebieten, aber auch in landschaftlich schönen Landstrichen, nicht gerne gesehen, weshalb auch für sie die unterirdische Verlegung in Kabeln notwendig und üblich wird.

##### 2. Erschwerungen, Störungen, Unfälle

Die Vermehrung der Zahl und Art der unterirdischen Leitungen hat zu vielen Erschwerungen, Störungen und gar

zu Unfällen geführt. Nicht selten müssen bei Leitungsschäden die Rohre wegen des Fehlens von Plänen in Schlitzen quer zur Strasse zuerst aufgesucht werden. Oft stösst man beim Öffnen eines Grabens für eine neue Leitung auf eine unbekannt alte, über die keine oder nur mangelhafte Pläne vorhanden sind. Dies und auch unzweckmässige Leitungsanordnungen zwingen dann dazu, Projekte zu ändern. All das ist mit vielen Umtrieben, Kosten und Zeitverlusten verbunden. Besonders schlimm sind die Fälle, wo beim Einrammen von Pfählen, bei Sondierungen oder bei Grabarbeiten unvermutet Leitungen beschädigt werden, wobei namentlich bei Gasleitungen und elektrischen Kabeln hie und da schwere Unfälle durch Explosionen, Feuereinwirkung oder den elektrischen Strom entstanden.

##### 3. Werdegang der Richtlinien

Als der Schweizerische Ingenieur- und Architektenverein (SIA) im Herbst 1946 Musterblätter für Kanalisationen herausgab, tauchte die Frage auf, ob es möglich wäre, Richtlinien für die Verlegung unterirdischer Leitungen aufzustellen, um so mit der Zeit die geschilderten Schwierigkeiten zu mildern. Im SIA wurden durch Spezialkommissionen in mühevoller Arbeit Entwürfe aufgestellt. Am 7. April 1951 wurde die letzte Fassung von der Delegiertenversammlung des SIA genehmigt. Einige Eingaben führten zu weiteren kleinen redaktionellen Änderungen und heute liegt die bereinigte Fassung vor.

#### B. Die Richtlinien

##### 1. Übersicht

Anfänglich war geplant, nur Richtlinien über die Verlegung der Leitungen aufzustellen und man glaubte auch, sich auf mehr ländliche Verhältnisse beschränken zu können. Dabei ging man von der Voraussetzung aus, dass in Städten bereits Regelungen bestehen. Die Verhandlungen zeigten aber zur allgemeinen Überraschung, dass auch einige Städte gewillt sind, sich mit der Zeit den neuen Richtlinien anzugleichen. Von städtischen Fachleuten wurde darauf hingewiesen, dass es schwierig sei, eine Grenze zwischen Stadt und Land zu ziehen, speziell im Hinblick auf Eingemeindungen. Dann tauchte auch das Bedürfnis auf, neben Anweisungen für die Verlegung der Leitungen die zeichnerische Darstellung der Leitungen in den Plänen einheitlich zu regeln. Weniger wichtig, aber vom ästhetischen Standpunkt aus wünschenswert, erschien schliesslich noch eine Normung der Schilder, die zur Bezeichnung unterirdischer Leitungen verwendet werden.

<sup>1)</sup> Zu beziehen als Ringheft, Format A 4, gleichzeitig in deutscher und französischer Sprache, im Sekretariat des SIA, Beethovenstrasse 1, Zürich 2, zum Preise von Fr. 18.— (SIA-Mitglieder Fr. 13.50).

2. Geltungsbereich

Die Richtlinien gelten für alle unterirdischen Leitungen, unabhängig davon, ob sie sich auf öffentlichem oder privatem Grund befinden. Diese weite Fassung drängte sich auf, weil private Strassen in der Regel nach einiger Zeit öffentlich erklärt werden und weil bei Strassenverbreiterungen privater Boden in öffentliches Eigentum übergeht.

Ein besonderer Artikel zählt andere allgemein gültige Vorschriften auf, die bei der Erstellung unterirdischer Leitungen berücksichtigt werden müssen.

3. Pläne

Im ersten, den Plänen gewidmeten Hauptkapitel, werden Inhalt und Bemessung der verschiedenen Plangattungen (Grundbuchpläne, Projekt-, Bau-, Ausführungspläne, Werk- und Leitungspläne) festgelegt, wobei überall grösste Einfachheit angestrebt wurde. Alsdann folgen Empfehlungen über die zeichnerische Darstellung und, als wohl wichtigstes, die Nachführung der Pläne, denn jeder Plan behält seinen Wert nur, wenn er dauernd nachgeführt wird.

In den Städten Basel und Luzern erstellt das Vermessungsamt die Pläne für alle Instanzen und führt auch alle Pläne nach. Leider lässt sich das nicht überall durchführen. In kleinen Orten und vor allem in ländlichen Gegenden, wo z. B. privat organisierte Genossenschaften die Wasserleitungen erstellen, die Gemeinde die Kanalisation baut und betreibt, ein benachbartes städtisches Werk die Gasversorgung beliefert, ein kantonales Werk die Elektrizitätsverteilung besorgt und schliesslich die eidg. Telefonverwaltung Telephonkabel legt, ergeben sich wesentlich kompliziertere Verhältnisse, besonders dann, wenn die Vermessungsarbeiten noch durch einen privaten Geometer besorgt werden. Wohl mit Recht wird daher auf die Notwendigkeit hingewiesen, dass die Beamten der verschiedenen Dienstzweige, Private und Bauunternehmer sich rechtzeitig, d. h. vor der Projektierung, mit den zuständigen Dienststellen für Kanalisationen, Wasser-, Gas-, Elektrizitätswerken und der PTT in Verbindung setzen, um sich über vorhandene Leitungen und über allfällige Projektabsichten anderer Unternehmungen zu informieren. Die Zusammenarbeit der verschiedenen Werke, die Tiefbau-Ingenieure, der Vermessungsfachleute und der Organe der Gemeinden und Kantone spielt bei einer Ordnung für die unterirdischen Leitungen eine ausschlaggebende Rolle.

Die für die Pläne empfohlenen Symbole und Stricharten sind in Tabellen, geordnet nach den verschiedenen Fachrichtungen, zusammengestellt. Anhand von Beispielen wird die Anwendung der Richtlinien gezeigt für die Leitungspläne sowie für die verschiedenen Arten von Werkplänen.

4. Bestimmungen für die Bauausführung

Der unter den Strassen zur Verfügung stehende Raum ist für die vielen Bedürfnisse recht knapp. Daher geben die Richtlinien Empfehlungen für die Anordnung der Leitungen im Grundriss vor allem bei Strassenkreuzungen und in Kurven. Auch die seitlichen Abstände der Leitungen und der Gräben werden festgelegt, wobei die natürlichen Böschungen des Erdreiches berücksichtigt werden. Für Auffüllungen und Zonen, wo Setzungen zu erwarten sind, werden Sonderbauten angegeben. Der Tiefenstaffelung, bei der man sich nach Möglichkeit an die bisher üblichen Masse hielt, ist ein besonderer Abschnitt gewidmet.

5. Bezeichnung der unterirdischen Leitungen

Für die Bezeichnung von Hydranten, Schiebern, Siphons sowie für Hausanschlüsse sind Bezeichnungsschilder üblich. Sie weichen aber hinsichtlich ihrer Abmessungen und Beschriftungen von Werk zu Werk voneinander ab, was an Hausfronten und Gartenzäunen zu recht unschönen Bildern führte. Um in ästhetischer Beziehung eine Verbesserung anzubahnen und darüber hinaus durch die Normung Ersparnisse zu ermöglichen, wurden Vorschläge für die Formate, Farben und Beschriftungen zusammengestellt, derart, dass Schilder aller Arten zu Gruppen zusammengestellt werden können, die in Breite und Höhe übereinstimmen.

6. Übergangsbestimmungen

In den Übergangsbestimmungen ist erwähnt, dass die Richtlinien für neue Pläne bzw. für neue Anlagen gelten. Hier sind auch die unbedingt nötigen Ausnahmen für grosse Städte erwähnt, die bereits eigene Normen aufgestellt haben.

C. Erfahrungen

Die Richtlinien sind zwar vollständig neu zusammengestellt, verwerten aber die jahrelangen Erfahrungen der Fachleute aus der ganzen Schweiz, die bei ihrer Ausarbeitung mitgewirkt haben. Besonders wertvoll waren in dieser Beziehung die Mitteilungen des Kantonsgeometers von Basel-Stadt über den dort eingeführten Leitungskataster, der seit über 30 Jahren nach dem gleichen System bearbeitet wird. Es ist daher zu hoffen, dass die Richtlinien keine allzu schweren Mängel enthalten. Trotzdem wird es in einigen Jahren zweckmässig und notwendig sein, die Normen zu überarbeiten. Das Sekretariat des SIA ist dankbar, wenn die guten und schlechten Erfahrungen, die mit den Richtlinien gemacht werden, ihm mitgeteilt werden, damit sie nach Möglichkeit bei einer Neuordnung berücksichtigt werden können.

Adresse des Autors:

H. Wüger, Dipl. Ing. ETH/SIA, Baldernstr. 15, Kilchberg (ZH).

Rechenschieber zur direkten Ermittlung des Leistungsfaktors

681.143.2 : 621.3.018.14

Der Leistungsfaktor einer Wechselstrommaschine bzw. eines Wechselstromnetzes ist bekanntlich definiert als das Verhältnis von Wirkleistung zu Scheinleistung. Bei Annahme von sinusförmigem Verlauf von Spannung und Strom ist er identisch mit dem Cosinus des Phasenwinkels zwischen Strom und Spannung. Für Dreiphasensysteme gilt:

$$\cos \varphi = \frac{P}{S} = \frac{P}{\sqrt{3} UI} \tag{1}$$

wobei  $P$  Wirkleistung, [W]  
 $S$  Scheinleistung, [VA]  
 $U$  verkettete Spannung, [V]  
 $I$  Phasenstrom, [A]

Ausserdem gilt:

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{Q}{P} \tag{2}$$

wobei  $Q$  Blindleistung, [Var]

Je nach den vorhandenen Messmöglichkeiten gibt es also verschiedene Methoden, den Leistungsfaktor zu berechnen:

1. Gemessen werden Strom, Spannung und Wirkleistung (Ampèremeter, Voltmeter, Wattmeter). Der Leistungsfaktor wird daraus berechnet gemäss Formel (1). Bei Benützung eines normalen Rechenschiebers mit Reziprokskala benötigt man hierbei zwei Einstellungen der Zunge, bei einem solchen ohne Reziprokskala sogar deren drei.

2. Besteht die Möglichkeit, die Blindleistung direkt zu messen (Blindwattmeter), so kann man nach Formel (2) vorgehen. Man ermittelt zunächst den Tangens des Phasenwinkels, liest den zugehörigen Winkel  $\varphi$  ab und bestimmt schliesslich seinen Cosinus. Beim Rechenschieber System Rietz erfordert diese Operation zwei Zungeneinstellungen, beim System Darmstadt noch lediglich eine solche. Immer muss jedoch ein Zwischenresultat, nämlich der Wert des Winkels  $\varphi$ , notiert werden.

3. Wird die Zweiwattmeter-Messmethode angewendet, so kann ähnlich vorgegangen werden. Bekanntlich gilt:

$$P = a + b \quad \text{und} \quad Q = \sqrt{3} (a - b)$$

wenn  $a$  und  $b$  die Wattmeterausschläge bedeuten.

Daraus folgt:

$$\operatorname{tg} \varphi = \sqrt{3} \frac{a - b}{a + b} \tag{3}$$

Die Addition und Subtraktion der beiden Werte  $a$  und  $b$  kann meist leicht im Kopf durchgeführt werden, so dass die einzige rechnerische Komplikation gegenüber der Methode 2 die Einstellung des Wertes  $\sqrt{3}$  mit dem Läufer darstellt.

Bei dem von der Loga-Calculator A.-G. in Uster entwickelten neuen Rechenschieber handelt es sich um ein Spezialmodell ihrer bekannten kreisförmigen Rechenscheibe. Es entspricht im allgemeinen Aufbau dem System Rietz, ist aber mit einer zusätzlichen Skala ausgerüstet, welche gestattet, bei bekannter Wirk- und Blindleistung den Leistungsfaktor direkt abzulesen, und zwar mit einer einzigen Einstellung.

Der  $\cos \varphi$  ist dabei als Funktion des Verhältnisses Wirkleistung zu Blindleistung aufgetragen, so dass lediglich dieses eingestellt werden muss, worauf der Leistungsfaktor direkt abgelesen werden kann. Analog verfährt man bei der Zweiwattmetermethode; allerdings muss hierbei eine weitere Operation (Einstellung des Wertes  $\sqrt{3}$ ) in Kauf genommen werden. Unter Zuhilfenahme dieser Spezi­alskala kann also bei den Methoden 2 und 3 die Notierung des Zwischenwertes umgangen werden.

Diese Rechenscheibe besitzt im übrigen sämtliche Vorteile des kreisförmigen Schiebers, wie endlose Skala, Handlichkeit usw., sowie eine ausserordentliche Präzision bei sehr robuster Ausführung. Als Hauptnachteil ist die übermässige Bezifferung der an sich schon etwas überladenen Skalen zu erwähnen, unter der die Übersichtlichkeit leidet; die auf kreisförmigen Rechenschiebern ohnehin schon nicht so leichte Orientierung wird dadurch noch erschwert.

Ausser dieser Normalausführung des neuen Rechenschiebers wird noch ein einfacheres Modell hergestellt, das nur die normale Multiplikations-Doppelskala und die  $\cos \varphi$ -Skala

zwischen Kraftwerk und Pumpanlage ist in einer Aluminium-Umhüllung eingebettet zum Schutze gegen schädliche Erwärmung durch Sonnenstrahlen. Jeder Generator im Kraftwerk speist zwei Pumpengruppen und hat eine Leistung von 108 MW.

Die Pumpmotoren können mittels Dämpferwicklungen als Induktionsmotoren angelassen werden. Normalerweise




Fig. 1

LOGA-cos φ-Rechenscheibe, einfaches Modell (Vorderseite)

Eingestelltes Rechenbeispiel: Wirkleistung 600 kW (äussere Skala, Vorderseite); Blindleistung 660 kVar (darunter, innere Skala, Vorderseite); Läufer auf Punkt 1 der inneren Skala, ergibt unter Läuferstrich auf der cos φ-Skala (Rückseite):  $\cos \varphi = 0,672$

trägt (siehe Fig. 1). Dadurch wird eine bedeutend bessere Übersichtlichkeit erreicht. Dieser Schieber kann für die Berechnung des Leistungsfaktors und für Multiplikationen bzw. Divisionen benützt werden.

Aus dem Gesagten geht hervor, dass der neue Spezialrechenschieber unbestreitbare Vorteile aufweist, die ihm zu einiger Verbreitung verhelfen dürften. Allerdings ermöglicht die Spezi­alskala nur dort eine wesentliche Zeitersparnis, wo sie oft benützt wird, d. h. wo Berechnungen von Leistungsfaktoren relativ häufig durchgeführt werden müssen.

C. Lüdeke

### Die Inbetriebsetzung der grössten Pumpanlage der Welt am Grand Coulee Dam

621.311.21:621.67(73)

[Nach: World's largest pumps begin operation at Grand Coulee Dam. Electr. Wld. Bd. 136(1951), Nr. 5, S. 84...86.]

Am Fusse des Grand Coulee Dam ist ein Kraftwerk errichtet worden zur Erzeugung elektrischer Energie, die z. T. für eine Pumpanlage verwendet wird, welche Wasser aus dem Roosevelt-Stausee in ein etwa 85 m höher liegendes, grosses Columbia-Becken pumpen soll. Die schematische Disposition der Anlage zeigt Fig. 1.

Die Inbetriebsetzung der ersten Pumpengruppe mit einer Leistung von 47 800 kW erfolgte am 14. Juni 1951. Projektiert sind total 12 Pumpengruppen, wovon z. Z. 6 bestellt sind. Bei einer Förderhöhe von 94,5 m beträgt die Fördermenge der einstufigen Pumpen 38,2 m<sup>3</sup>/s. Die Pumpanlage ist 31 m weit vom Kraftwerk. Die elektrische Verbindung

werden sie aber, obwohl dies mehr Zeit erfordert, als Synchronmotoren in Betrieb gesetzt, da sonst leicht kleinere Stösse sowohl beim Generator als auch bei der Pumpengruppe auftreten können. Sowohl bei der einen, als auch bei der anderen Art der Inbetriebsetzung werden die Erregermaschinen vom Motor und vom Generator auf die Normaldrehzahl gebracht und mit den Feldwicklungen verbunden. Die Hilfsrerger erzeugen Normalspannung, werden aber nicht mit der Haupteerger-Feldwicklung verbunden.

Um eine Gruppe in Betrieb zu setzen, wird zuerst der Motor durch Schliessung des Motor-Einschalters mit dem Generator verbunden. Dann wird der Hilfsrerger mit dem Feld des Haupteerger verbunden. Nach Öffnung der Turbinen-Einläufe wird der Generator synchronisiert sobald die Synchrondrehzahl 200 erreicht ist, womit die Abgabe allfälliger Überschussenergie an das Netz ermöglicht wird.

Das Anlassen als Induktionsmotor geschieht folgendermassen: Der Generator wird auf 70 % der Normaldrehzahl gebracht ohne Erregung, dann wird die Wasserzufuhr abgestellt. Jetzt wird der Motor mit dem Generator verbunden, und die Erregung des Generators (bei geeigneter Stellung des Feldreglers) eingeschaltet, worauf der Motor als Asynchronmaschine anläuft. Wenn beide Maschinen angenähert synchron laufen, wird auch die Erregung des Motors eingeschaltet, d. h. beide Maschinen arbeiten synchron. Dann werden die Turbineneinlässe wieder geöffnet, um die Gruppe auf Normaldrehzahl zu bringen.

Der einzelne Generator kann an das Netz geschaltet immer Energie abgeben, da er sogar bei Hochwasser (94,5 m



Gefälle) immer noch 110 MW leistet, d. h. mehr als 2 Pumpenmotoren zusammen benötigen. (Bei Normalgefälle von 106,5 m leistet die Turbinengruppe 130 MW. Mit dem Inhalt

sen abgestellt. Ist der Generator netzverbunden, so wird er so abreguliert, dass die erzeugte Energie nur noch für die Pumpmotoren ausreicht. Erst nach der Trennung vom Netz




Fig. 1

Schematische Disposition

- 1 Maschinenhaus; 2 Energieübertragungskabel der Pumpen; 3 Pumpanlage; 4 Pumpe; 5 Triebmotor; 6 Schalttafel; 7 Druckleitung der Pumpe

des Columbia-Beckens von mehr als  $1,23 \cdot 10^9$  m<sup>3</sup> braucht der Pumpenbetrieb keine Rücksicht auf den Wasserhaushalt zu nehmen. Es können daher die Generatoren vom Pumpen-

wird die Gruppe abgestellt. Sollte es nötig sein die Pumpe abzustellen ohne vorher deren Generator vom Netz zu trennen, so wird, bevor man den Motor ausschaltet, der Leitapparat der Turbine soweit geschlossen, dass ein Durchbrennen der Turbine und Spannungsstöße verhindert werden.




Fig. 2

Blick auf die Pumpleitungen

Besonders berücksichtigt wurde das Spurlager beim Entwerfen des Motors, da es zugleich den Motor- und den Pumpenrotor trägt. Die ersten zwei Motoren besitzen federnde Spurlager mit polierten Laufrollen und segmentartigen Gleitbahnen aus Lagermetall. Kreiselpumpen fördern das Öl, welches schon vor dem Anlaufen der Gruppe einen Ölfilm zu bilden hat. Bei genügendem Öldruck leuchtet eine Kontrolllampe auf.

Jeder Motor besitzt Druckluftbremsen, die nötigenfalls auch als Winden zur Revision oder zum Einstellen des Spurlagers benützt werden können. Die rotierende Masse kann

betrieb auf das Versorgungsnetz umgeschaltet werden, um Tagesspitzen zu überbrücken.

Ist der Generator nicht netzverbunden, gestaltet sich die Pumpenabschaltung einfach. Die Einlaufschützen oben werden geschlossen, und damit sinkt die Drehzahl von Generator und Motor gleichzeitig. Das Wasser strömt einige Zeit nach rückwärts und treibt die Pumpen wie Turbinen an, d. h. in diesem Falle drehen sich die Pumpenräder nach rückwärts. Erst bei 100 U./m wird die Gruppe durch Brem-

bei 100 U./m in 5 m abgebremst werden. Die Benützung der Bremsen bei Drehzahlen grösser als 50 % der Nenndrehzahl ist durch Verriegelung unterbunden. Gebremst wird 3...4 s lang periodisch alle 10 s.

Literatur

K. Blom: Developpement of the hydraulic design for the Grand Coulee pumps. Transactions ASME, Bd. 72 (1950), Januar.

C. Battegay

### Die Speicherpumpen des Kraftwerkes Provvidenza in Italien

621.311.21 : 621.67 (45)


[Nach G. A. Töndury: Die Wasserkraftanlagen der Società Terni in Mittelitalien. Wasser- u. Energiewirtsch. Bd. 43 (1951), Nr. 9, S. 157...164 und A. Voska: Pump Storage Systems. Water Power Bd. 2 (1950), Nr. 4, S. 137...143 bzw. Nr. 5, S. 209...219.]

Die Industriegesellschaft Società Terni in Italien betreibt neben einer Reihe von Fabriken und Gruben auch zwei grosse Kraftwerkgruppen an den Flüssen Nera und Velino und am Vomano (Fig. 1). Der Ausbau der Stufen des Vomano wird vier Kraftwerke umfassen, deren oberstes, die Anlage Provvidenza, bereits seit Mai 1949 mit einer Maschinengruppe, bestehend aus Francisturbine—Generator—Speicherpumpe, in Betrieb genommen werden konnte. Die beiden unteren Werke Montorio und Roseto sind noch im Projektstadium. Zwischen dem Seespiegel des Stausees Campotosto der 4 Kraftwerkstufen und der Adria besteht ein Höhenunterschied von rund 1320 m.

Fig. 1


Lageplan der Kraftwerke am Vomano

- bestehende Leitungen    ■ bestehende Kraftwerke
- Leitungen im Bau      □ im Bau befindliche oder
- projektierte Leitungen    projektierte Kraftwerke



SEV 19094

Die Gefällstufen der vier Kraftwerke sind aus dem Längenprofil (Fig. 2) ersichtlich.



SEV 19095

Fig. 2

Längenprofil vom See von Campotosto bis zur Adria

Gesamtgefälle ca. 1320 m  
Bezeichnungen s. Fig. 1


Das oberste Staubecken dieser Kraftwerke wird durch den Bau von 3 Talsperren geschaffen, die den natürlichen See von Campotosto absperren. Der Stauinhalt dieses Sees beträgt zur Zeit  $150 \cdot 10^6 \text{ m}^3$ , soll aber auf  $324 \cdot 10^6 \text{ m}^3$ , entsprechend einem Energieinhalt von 826 GWh (nach Ausbau der 4 Kraftwerkstufen) erhöht werden.

Die gespeicherten Wassermengen werden durch einen für  $60 \text{ m}^3/\text{s}$  bemessenen, 1064 m langen Druckstollen und einen 265 m langen vertikalen Druckschacht, mit einem Gefälle von 250 m der Kavernenzentrale Provvidenza zugeleitet. Dieses Kraftwerk wird bei Vollausbau 3 Maschinengruppen von je 50 000 kW besitzen.

Fig. 3

Die Modellpumpe auf dem Versuchsstand, von der Druckseite gesehen

Die Leitungen führen zu den Mess-Stellen



SEV 19096

Im Kraftwerk Provvidenza sollen zwei Pumpengruppen von total 90 000 kW Leistung installiert werden, die mit Abfallenergie das Wasser in den fast 300 m höher gelegenen Stausee Campotosto heben.

Mit der Konstruktion der ersten Speicherpumpe wurde Escher Wyss, Zürich, betraut. Die Ausführung lag in den Händen der Firmen De Pretto-Escher Wyss, Tosi und Terni.

Die im Mai 1949 in Betrieb gesetzte erste Speicherpumpe wurde für folgende Betriebsdaten konstruiert:

Förderhöhe	286	270	240 m
Fördermenge	12,4	14,2	16,0 m <sup>3</sup> /s
Umdrehungszahl	450	450	450 U./min
Leistungsaufnahme	41 600	44 200	45 400 kW
Laufreddurchmesser		2,185	m

Infolge der zu fördernden grossen Wassermengen kam für die Pumpe nur die hydraulisch günstige zweistufig-doppelseitige Bauart in Frage. Die beiden seitlichen Zubringeräder der ersten Stufen, die durch je einen Saugkrümmer mit dem Zulaufstollen in Verbindung stehen, fördern das Wasser durch Überströmleitkanäle in die als Doppelrad ausgebildete zweite Stufe. Von hier aus gelangt das Wasser über einen festen Leitapparat in die Spirale und von dort über das Absperrorgan in den rund 1065 m langen Druckstollen. Derselbe wird über einen Druckschacht erreicht, dessen unteres Ende nahe beim Maschinenhaus liegt.

Bei Turbinenbetrieb kann die Pumpe mittels pneumatisch betätigter Riva-Kupplung vom Generator getrennt werden. Das Wasser gelangt aus der Turbine über einen 700 m

langen Unterwasser-Stollen in das Ausgleichbecken von Providenza, dessen Spiegel je nach der Dauer des Turbinenbetriebes 15...30 m über der Maschinenachse liegt. Aus diesem Becken fördert die Pumpe das Wasser wieder zurück in den natürlichen See von Campotosto.

**Modellversuche**

Die aussergewöhnlich hohe Pumpenleistung erforderte sehr eingehende Modellversuche. Die Form des Laufrades, d. h. die Ausbildung der Laufradschaufeln und deren Ausendurchmesser in Verbindung mit den anschliessenden festen Leitschaufeln konnte durch Versuche mit einem einseitigen Modellrad der ersten Stufe entsprechend bestimmt werden. Für die genaue Kenntnis der Charakteristik der Pumpe war es aber notwendig, eine Modell-Pumpe in verkleinertem Massstab nachzubilden. Bei dieser der Grossausführung in allen wasserführenden Teilen genau entsprechenden Pumpe wurden an allen interessanten Stellen Messanschlüsse vorgesehen, die es erlaubten, das Verhalten der einzelnen Bauelemente sowohl in hydraulischer als auch in mechanischer Hinsicht bei allen Betriebsbedingungen von der




Fig. 4

Versuchsergebnisse mit der Modellpumpe nach Fig. 3  
Wirkungsgrad  $\eta$ , Förderhöhe  $H$  und Aufnahmeleistung  $P$   
in Funktion der Fördermenge  $Q$

grössten Fördermenge bis zu dem Zustand bei geschlossenem Schieber kennen zu lernen. Diese Massnahme erwies sich einerseits bei der Beurteilung der erreichten Wirkungsgrade und andererseits für das Verhalten in Bezug auf ruhigen Gang der Maschine auch bei aussergewöhnlichen Betriebszuständen als sehr wertvoll, was sich auch nach der Inbetriebsetzung der Grosspumpe in vollem Umfang bestätigte. Über dem ge-

pumpe auf dem Versuchsstand. Die mit ihr gemessenen Wirkungsgrade, Förderhöhen und Antriebsleistungen in Funktion der Fördermenge sind auf Fig. 4 dargestellt. Die Modellpumpe erreichte einen optimalen Wirkungsgrad von über 86%. Die Ergebnisse der Modellversuche liessen im Hin-




Fig. 5

Abnahmeversuche an der Grosspumpe  
Wirkungsgrad  $\eta$ , Förderhöhe  $H$  und Aufnahmeleistung  $P$   
in Funktion der Fördermenge  $Q$

blick auf die abgegebenen Garantien und auf die bei diesen Dimensionen zu erwartende Aufwertung bei der Grosspumpe eine wesentliche Überschreitung erwarten.

**Abnahmeversuche**

Im August 1949 konnte die erste Gruppe den ordentlichen Abnahmeversuchen unterzogen werden. Die Wassermessung erfolgte mit 29 Flügeln in der zwischen Ausgleichbecken und Pumpe gerade verlaufenden Zulaufleitung von rundem Querschnitt. Das Flügelmesskreuz trug pro Arm 7 und einen Flügel im Mittelpunkt.


Die Druckmessung erfolgte saugseitig mittels Hg-Manometer, das an jeden der beiden Saugstutzen geschaltet werden konnte. Am Druckstutzen der Spirale war ein Gewichtsmannometer angeschlossen mit parallel geschaltetem Feder-

manometer als Kontrolle. Zur Berechnung der jeweiligen Förderhöhe wurden ausserdem die Geschwindigkeitshöhen in den Druckmessquerschnitten aus mittlerer Wassergeschwindigkeit und Strömungsquerschnitt bestimmt.

Die elektrische Messung der Aufnahmeleistung des Antriebsmotors erfolgte mittels Präzisionswandlern für Strom und Spannung mit den entsprechenden Anzeigeelementen. Die Drehzahl konnte für jeden Messpunkt an einem

Fig. 6

Der Rotor bei der Werkstattmontage mit den beiden Rädern der ersten Stufen und dem mittleren Doppelrad



samtigen Förderbereich fällt die Laufruhe sofort auf. Weder beim Anfahren noch bei Förderung grösster Wassermengen treten Erschütterungen oder störende Geräusche auf, ein Erfolg eingehender Modellversuche. Fig. 3 zeigt die Modell-

Präzisionstachometer abgelesen werden. Alle Messinstrumente wurden vor den Versuchen genauestens geeicht.

Die Resultate der Abnahmeversuche zeigt Fig. 5. Die Pumpe erreicht einen maximalen Wirkungsgrad von 90,9%.



Verglichen mit den Modellwirkungsgraden bedeutet dies eine Aufwertung von rund 4,5%. Diese Aufwertung liegt zwischen den Werten, die nach den bekannten Formeln von *Ackeret* und *Moody* zu erwarten sind. Trotz der durch die Aufwertung bedingten Verschiebung der Förderhöhenlinie nach den grösseren Wassermengen bleiben die Aufnahmeleistungen des Motors infolge der sehr guten Wirkungsgrade der Pumpe unter den Garantiewerten, was wiederum eine bedeutende Einsparung an Energie bedeutet. Die an der Grosspumpe gemessenen Werte verlaufen ähnlich zu den Modellkurven und ergaben eine sehr gute Übereinstimmung beider Messungen. Über die Grösse der besprochenen Pumpe geben die Fig. 6 und 7 Auskunft. Fig. 6 zeigt die

Die Kupfer-Stahlaluminium-Übergänge und auch der Stahlaluminiumfahrdraht selbst zeigten keine Korrosion. Zwischen Stahl und Aluminium ist keine Lockerung eingetreten. Der Stahlaluminiumfahrdraht verhielt sich bei Kurzschluss besser als derjenige aus Kupfer (Fig. 2). Die Emp-




Fig. 7  
Gesamtansicht der  
Gross-Speicherpumpe bei der  
Werkstattmontage  
Lagerdistanz = 8,2 m

Werkstattmontage des Pumpenrotors und Fig. 7 diejenige der gesamten Pumpe.

Für die kürzlich erfolgte Umstellung des Betriebes von 45 auf 50 Hz, d. h. Erhöhung der Pumpendrehzahl von 450 auf 500 U./min musste der Durchmesser der Laufradschaufeln so verkleinert werden, dass die Pumpe bei der neuen Drehzahl die gleichen hydraulischen Leistungen wie vor der Änderung abgibt. Diese Durchmesserverkleinerung konnte an Hand neuer Versuche mit der Modellpumpe mit aller wünschenswerten Genauigkeit bestimmt werden. An der Grosspumpe erfolgte das Abdrehen der Laufradschaufeln mittels Spezialeinrichtung an Ort und Stelle. Anschliessende Beobachtungen bestätigten voll und ganz die aus dem Modellversuch berechneten Werte.

In der Zwischenzeit wurde von der Società Terni die zweite Pumpengruppe in Auftrag gegeben, die sich bereits in Ausführung befindet.  
*A. Pfenniger*

findlichkeit von Stahlaluminiumdraht gegen Dauererwärmungen ist geringer als bei Cu. (Fig. 3). Cu darf bei den ungünstigsten Betriebsverhältnissen, um ein Weichglühen zu vermeiden, nicht höher als mit 5 A/mm<sup>2</sup> belastet werden. Stahl ist gegen Weichglühen weniger empfindlich, weshalb für Stahlaluminiumdraht, auch wegen seiner grösseren Oberfläche die gleiche höchste spezifische Stromstärke angenommen werden kann wie für Cu. Graphitbehandlungen wurden 6...7mal weniger durchgeführt als beim Kupfer. Bei den Auslegern der Tragmasten entstehen infolge hochfrequenter Vibrationen beim Kupferdraht Abnützungen am Fahrdraht, die beim Stahlaluminiumdraht unbekannt sind.

### Versuchsergebnisse über Fahrleitungen aus Stahlaluminium

621.332.31

[Nach L. Albert: A propos des fils de contact en aluminium-acier pour tramways et trolleybus. Rev. Aluminium Bd. —(1950), Nr. 169, S. 308...312 und Bd. —(1951), Nr. 181, S. 362...364.]

In Amerika, Russland, Deutschland [1]<sup>1)</sup>, Italien [3] und Frankreich werden seit vielen Jahren Laboratorium- und praktische Versuche durchgeführt über das Verhalten von Stahlaluminium als Fahrleitungsmaterial. In Frankreich wurden praktische Versuche, hauptsächlich für Tram- und Trolleybusfahrleitungen, intensiv gefördert [5]. Diese Versuche zeigten nach den neuesten Berichten deutlich, dass Stahlaluminium dem Kupfer als Fahrleitungsmaterial überlegen ist.

Die gerade Strecke Rond Point du Petit Colombes-Porte Champerret der Pariser Trolleybuslinie Nr. 163 hatte man im April 1947 versuchsweise mit Stahlaluminiumfahrdraht, nach Fig. 1 ausgerüstet, welcher mit der anschliessenden Kupferfahrleitung in Serie geschaltet wurde. Der Fahrdraht dieser Strecke wird sehr stark beansprucht wegen der grossen Durchfahrtsfrequenz und der damit hohen zusammenhängenden Stromstärke. Als Stromabnehmer werden Schleifstücke aus sehr hartem Stahl verwendet. Diese wurden so konstruiert, dass sie nur selten mit dem Aluminiumkörper in Kontakt treten können.

Nach einem Betrieb von über 510 000 Bestreichungen wurden folgende Beobachtungen bei der positiven und der negativen Fahrleitung gemacht:




Fig. 1  
Querschnitt des Stahlaluminium-Fahrdrahtes

Die mittlere Abnützung war nach 510 000 Bestreichungen mehr als 3mal kleiner als bei Kupferdraht und betrug nur 0,4...0,7 mm (in einzelnen Fällen höchstens 1,7 mm). Die Stahlabnützung erfolgte regelmässig auf der ganzen Schleiffläche. Für den Stahlaluminiumfahrdraht nach Fig. 1 ist eine

<sup>1)</sup> siehe Literatur am Schluss des Artikels.

Abnutzung von 2,5...3,0 mm zulässig, was einer Lebensdauer von etwa 2 000 000 Bestreichungen entspricht (gegenüber von etwa 200 000 für Kupfer).




Fig. 2

Vergleich der Zeitdauer, die zum Bruch der von Kurzschluss erwärmten Drähten nötig ist  
Die Zeit t ist in Halbperioden angegeben

Wenn am Fahrdrabt Beschädigungen oder anomale Abnutzungen auftreten, können durch Autogen-Schweissung neue Fahrdrabtstücke aus Stahlaluminium eingesetzt werden. Eine solche Massnahme musste jedoch für den Stahlaluminiumfahrdrabt der Versuchsstrecke nach den 510 000 Bestreichungen nicht getroffen werden. Anders verhielt es sich bei den in Serie geschalteten Fahrdrähten aus elektrolytischem und mit Cadmium legiertem Kupfer. Bei jenem mussten auf einer Länge von 5 km nach 838 000 Durchfahrten bei 755 Aufhängestellen und bei diesem auf einer Länge von 1,7 km nach 386 000 Durchfahrten bei 21 Aufhängestellen kostspielige Reparaturen ausgeführt werden. Diese Resultate zeigen, dass für gerade Strecken der Stahlaluminiumfahrdrabt demjenigen aus elektrolytischem und sogar mit Cadmium legierten Kupfer überlegen ist.

Zu untersuchen bleibt einzig noch das Verhalten des Stahlaluminiumfahrdrabtes in den Kurven. Durch Verlängerung der Versuchsstrecke werden nächstens solche Verschleifstücke werden entsprechend abgeändert, um die Ab-

suche eingeleitet. Der hiezu benötigte Fahrdrabt aus Stahlaluminium ist bereits hergestellt und abgenommen. Die Nutzung des Aluminiums herabzusetzen. Zudem beabsichtigt




Fig. 3

Erwärmung in °C bei einer Stromstärke von 200 A von vier verschiedenen Drähten

man, mit einem kleineren Profil als in Fig. 1 angegeben weitere, ähnliche Versuche an geraden Strecken sowie auch in Kurven durchzuführen.

Literatur

- [1] Süberkrüb, M.: Fahrleitungen aus Leichtmetall. Z. VDI Bd. 80(1936), Nr. 44, S. 1330...1331.
- [2] Lang, W.: Fahrleitungen aus Heimstoffen, ihre mechanischen und elektrischen Eigenschaften. Metallwirtsch. Bd. -(1939), Nr. 1.
- [3] Benoffi, U.: Le leghe leggere per i materiali delle linee aeree tramviarie urbane. Alluminio Bd. -(1938), Nr. 4.
- [4] Dassetto, G.: Alluminio et sue leghe per conduttori di contatto. AEI-Kongress 1940, Nr. 144.
- [5] Albert, Louis: Les lignes de contact en aluminium-acier pour tramways et trolleybus. Rev. Aluminium Bd. 23(1946), Nr. 118, S. 14...23.
- [6] Albert, Louis: Les métaux de remplacement du cuivre dans la construction des lignes de contact pour tramways et trolleybus. Rev. Aluminium Bd. 25(1948), Nr. 140, S. 3...12.
- [7] Albert, Louis: Comportement d'un fil aluminium-acier constitutif d'une ligne de contact après 175 000 passages de frotteurs. Rev. Aluminium Bd. 25(1948), Nr. 149, S. 339...342.
- [8] Albert, Louis: La fabrication et le contrôle des fils de contact en aluminium-acier. Rev. Aluminium Bd. 26(1949), Nr. 155, S. 178...181.

G. Dassetto

## Nachrichten- und Hochfrequenztechnik — Télécommunications et haute fréquence

### Die Erzeugung von dreidimensionalen Messdiagrammen mit dem Kathodenstrahloszillographen

621.317.755 : 621.3.012

[Nach R. Grevel, F. W. Gundlach und H. Herklotz: Die Erzeugung von dreidimensionalen Messdiagrammen mit dem Kathodenstrahloszillographen. ATM, Nov. 51, J 8344-6.]

Räumliche Messdiagramme gestatten in idealer Weise einen schnellen Überblick über die Abhängigkeit einer Messgrösse von zwei unabhängig variablen Grössen (z. B. bei einer Elektronenröhre Anodenstrom in Funktion von Gitter- und Anodenspannung). Die Messanordnung lässt sich so ausbilden, dass das räumliche Bild um zwei feste Achsen beliebig gedreht werden kann. Dies erleichtert die zahlenmässige Auswertung des dreidimensionalen Bildes, da man die Achse, in deren Richtung ein Messwert abgelesen werden soll, in die Ebene des Bildschirms hineindreht und dadurch die Maßstabverkürzung eliminiert.

Dem Verfahren liegt folgende geometrische Betrachtung zugrunde: Der Zusammenhang zwischen drei Grössen x, y und z sei in einem rechtwinkligen Koordinatensystem durch eine Fläche festgelegt. Stellt man diese Fläche nun in einem um den Winkel φ gedrehten Koordinatensystem x', y', z' dar bei fester x-Achse, so gelten die Zusammenhänge:

$$\begin{aligned} x' &= x \\ y' &= y \cos \varphi + z \sin \varphi \\ z' &= z \cos \varphi - y \sin \varphi \end{aligned}$$

Wandelt man dieses System abermals in ein neues System x'', y'', z'' um, durch Drehung um θ bei fester y'-Achse, so ergibt sich:

$$\begin{aligned} x'' &= x' \cos \theta - z' \sin \theta = x \cos \theta - (z \cos \varphi - y \sin \varphi) \sin \theta \\ y'' &= y' = y \cos \varphi + z \sin \varphi \\ z'' &= z' \cos \theta + x' \sin \theta = (z \cos \varphi - y \sin \varphi) \cos \theta + x \sin \theta \end{aligned}$$

Stellen nun die drei Grössen x, y und z drei Spannungen dar, deren gegenseitige Abhängigkeit sichtbar gemacht werden soll, so muss man aus ihnen die Spannungen x'', y'' und z'' ableiten. Die beiden Spannungen x'' und y'' werden an die x- und y-Platten des Kathodenstrahloszillographen gelegt, während man die Spannung z'' zur Hellsteuerung verwenden kann.

Eine Schaltung für diesen Zweck zeigt Fig. 1.

Das Kernstück der Schaltung bilden die Sinus-Cosinus-Potentiometer. Sie bestehen aus einer quadratischen halblei-






Fig. 1  
Schaltbild zur Aufnahme von räumlichen Messdiagrammen

tenden Fläche (z. B. einem elektrolytischen Trog) mit seitlichen Zuführungselektroden oder aus einem auf eine quadratische Isolierscheibe gewickelten Drahtwiderstand. Darauf laufen auf einer kreisförmigen Bahn zwei um 90° gegeneinander versetzte Schleifer; die abgenommene Spannung ist dem Sinus bzw. Cosinus des Drehwinkels proportional. Da die an den Potentiometern anliegenden Wechselspannungen symmetrisch gegen Masse sein müssen (sonst kann die Bild Drehung nur um 180° erfolgen), sind Gegentakt-Umkehr-Schaltungen vorgesehen. An den Abnahmekontakten von je zwei Potentiometern liegen hochohmige Spannungsteiler (Phasenkorrektur durch Trimmerkondensatoren), in denen die Addition der abgegriffenen Spannungen vor sich geht.

Eine andere, für viele Zwecke völlig ausreichende Schaltung zeigt Fig. 2.

Fig. 2  
Vereinfachte Schaltung unter Anwendung eines kreuzförmigen elektrolytischen Sinus-Cosinus-Potentiometers





Fig. 3

Räumliches Bild eines Würfels, erzeugt durch Anschaltung dreier Wechselspannungen von etwa gleichem Scheitelwert und stark unterschiedlicher Frequenz (50 Hz, ca. 5 kHz und ca. 200 kHz)  
Man beachte die Wirkung der Dunkelsteuerung in Richtung der Bildtiefe



Das Sinus-Cosinus-Potentiometer ist hier als kreuzförmiger elektrolytischer Trog mit zwei Paaren Zuführungselek-




Fig. 4

Kernfläche einer Tetrode

Nullpunkt an der links hinten liegenden unteren Ecke; nach oben läuft die Richtung des Anodenstromes, schräg nach hinten die Richtung der Anodenspannung und schräg nach vorn die Richtung der negativen Steuergitterspannung

den Winkel  $\vartheta$  ist hier verzichtet; er ist fest auf 45° eingestellt.

Die Anschaulichkeit der räumlichen Bilder kann man dadurch erhöhen, dass man das Bild durch kurzzeitige, periodische, mit einer der beiden unabhängigen Spannun-




Fig. 5

Wie Bild 4, jedoch sind einige Linien für konstante Steuergitterspannung hellgetastet

gen synchronisierte Impulse helltastet. Hierdurch werden einige Linien besonders hervorgehoben (Fig. 5 und 6).




Fig. 6

Wie Bild 5, jedoch um die Achse der Steuergitterspannung gedreht

Einige Beispiele für räumliche Bilder zeigen die Figuren 3...6. H. Speglitz

### Die Lärmbekämpfung in Betriebsräumen

534.835

[Nach W. Furrer, A. Lauber und P.-H. Werner: Die Lärmbekämpfung in Betriebsräumen. PTT Bd. 29(1951), Nr. 2, S. 41...48.]

Das Problem der Lärmbekämpfung stellt sich immer mehr, nicht nur in reinen Fabrikationsbetrieben, sondern auch in Bureau- und Verwaltungsräumen. Während dort das Problem einer Verhütung von eigentlichen Ohrschäden im Vordergrund steht, gilt es hier, die Arbeitsintensität und Konzentrationsfähigkeit durch die Vermeidung unnötigen Lärms zu erhöhen. Dabei bestehen die folgenden drei grundsätzlichen Möglichkeiten:

1. Raumakustische und architektonische Massnahmen;
2. Geräuscharme Konstruktion der Bureaumaschinen;
3. Geräuscharme Aufstellung dieser Maschinen.

Bei den raumakustischen Forderungen steht die Bedingung im Vordergrund, die Arbeitsräume nicht allzu gross zu machen, da die sich für eine bestimmte Schallquellenleistung einstellende Lautstärke von der Nachhallzeit des Raumes abhängig ist, die wiederum mit zunehmendem Volumen steigt. Die neuzeitliche Belüftungs- und Beleuchtungstechnik ermöglicht heute insbesondere die Einhaltung viel kleinerer Raumhöhen als früher. Ferner steht heute eine reiche Musterkarte von sog. Schallschluckplatten zur Verfügung (Fig. 1, 2), mit denen es auf einfache Weise möglich ist, die Nachhallzeit eines solchen Betriebsraumes weiter herabzusetzen. Grundsätzlich wäre es günstig, diese zusätzliche Schallabsorption möglichst gross zu machen. Praktische Erfahrungen zeigen jedoch, dass es dabei ein wirtschaftliches Optimum gibt, wobei z. B. die Belegung der ganzen Decke unnötig und auch unzweckmässig ist. Es ist auch zu bemerken, dass dies in den Fällen, wo eine Deckenstrahlungsheizung vorhanden ist, auch aus thermischen Gründen gar nicht möglich wäre. Ferner zeigt die wellentheoretische

Raumakustik, dass in rechtwinkligen Räumen die grösste Konzentration der Schallenergie in der Nähe der Raumkanten auftritt, so dass an dieser Stelle angebrachte Absorptions-




Fig. 1

Oberfläche einer homogenen Akustikplatte aus Glasfasern

flächen am wirksamsten sind. Ferner ist bekannt, dass aufgelöste und möglichst stark gegliederte Flächen einen wesentlich besseren akustischen Wirkungsgrad haben, als wenige, grosse, zusammenhängende Flächen. Am Beispiel eines Büreauraumes von 400 m<sup>3</sup> Volumen wird gezeigt, dass es auf diese Weise leicht möglich ist, die Nachhallzeit um mehr als 50% zu vermindern; dazu war eine Oberfläche von 80 m<sup>2</sup> Akustikplatten notwendig.

Währenddem der Konstruktion geräuschloser oder auch nur geräuscharmer Maschinen verhältnismässig enge Grenzen gesetzt sind, ist es trotzdem oft möglich, durch eine zweckmässige Aufstellung solcher Maschinen einen wesentlichen Fortschritt zu erzielen. Die Zwischenschaltung einer weichen, elastischen Schicht zwischen die Maschine und die mitschwingende Tischplatte wirkt sich wie ein akustisches Tiefpassfilter aus. Ein solches Filter ist besonders für Frequenzen




Fig. 2

Oberfläche einer gelochten Akustikplatte aus Holzfasern


oberhalb 1000 Hz, die subjektiv als besonders lästig empfunden werden, wirksam. Für Schreibmaschinen, Buchhaltungsmaschinen, Rechenmaschinen usw. lässt sich auf diese Weise leicht eine Reduktion der Lautstärke um 4 db und mehr erreichen. Das beschriebene Beispiel zeigt, dass mit allen diesen Massnahmen sich Geräuschverminderungen von 9...10 db ohne Schwierigkeiten erzielen lassen. Da dies einer subjektiven Empfindungsabnahme von ungefähr 50% entspricht, erweisen sich diese Massnahmen als sehr wirksam und tragen zweifelsohne zu einer Rationalisierung des Betriebes bei. W. Furrer

### Kontrolle der Narkose mit Hilfe eines elektronischen Apparates

621.38 : 616-089.5

[Nach R. G. Bickford: The Use of Feedback Systems for the Control of Anesthesia, Electr. Engng. Bd. 10 (1951), Nr. 10, S. 852...855.]

Die Narkose ist für die Chirurgie ein äusserst wichtiges Hilfsmittel. Soll ein Patient für kürzere oder längere Zeit narkotisiert werden, so muss der Arzt das Narkosemittel so dosieren, dass sich die gewünschten Körperteile völlig passiv



SEV 19 164

Fig. 1

Änderungen der elektrischen Tätigkeit eines Kaninchenhirnes in Funktion der Narkosetiefe (Elektroencephalogramm, EEG)

Über dem EEG sind die entsprechenden, von einer Elektronenröhren-Schaltung erzeugten Impulse angegeben, die zur Dosierung des Narkosemittels dienen  
 a Ruhezustand, keine Narkose; b leichte Narkose; c mittlere (mässige) Narkose; d tiefe Narkose; e tiefe Narkose

verhalten, während alle lebenswichtigen Organe weiterzuarbeiten haben. Alle bis jetzt erzielten Fortschritte bei der Durchführung einer Narkose beschränkten sich auf die Einführung möglichst gut geeigneter Narkotika. Neuerdings be-

pfad. Das koppelnde Glied wird durch den Arzt dargestellt. Er erhält durch seine Sinnesorgane (Ohren, Augen, Hände) ständig Anschluss über die Tiefe der Narkose seines Patienten. Er entscheidet auf Grund dieser Sinnesindrücke, ob mehr, weniger oder kein Narkosemittel zugeführt werden soll. Bei diesem System können relativ leicht Fehler gemacht werden. In einer Klinik wurden hauptsächlich folgende zwei Mängel beobachtet:

1. Ein Arzt mit geringer praktischer Erfahrung kann an Hand der empfangenen Sinnesindrücke nicht genau beurteilen, wie tief die Narkose seines Patienten ist.
2. Ein System mit menschlicher Rückkopplung wird immer mit ziemlich grossen Verzögerungen auf vorkommende Irrtümer reagieren. Die Tiefe der Narkose wird also zwischen weit auseinander liegenden Grenzen variieren.

Es wäre wünschenswert, ein System bzw. einen Apparat zu finden, bei welchem die Zufuhr von Narkosemitteln unabhängig von menschlichen Beobachtungen am Patienten ist. Experimente an Tieren zeigten, dass das elektrische Verhalten des Gehirns sich zu diesem Zwecke sehr gut eignet. Das Gehirn erzeugt niederfrequente elektrische Wellen mit der Frequenz von 2...30 Hz, die Spannung beträgt dabei 100...500 µV. Diese elektrischen Wellen können mit Hilfe metallischer Kontakte an der Kopfhaut abgenommen und nach genügender Verstärkung registriert werden (Elektroencephalogramme). Narkotisiert man ein Tier, z. B. ein Kaninchen, so besteht der anfängliche Effekt des Narkosemittels darin, dass die vom Gehirn abgegebene Spannung zwei- bis verdreifacht wird. Nimmt die Konzentration des Mittels zu, so wird das Stadium leichter Betäubung des Tieres überschritten. Es tritt ein rückläufiger Effekt auf: Die vom Gehirn abgegebene Spannung nimmt ständig ab, bis bei ganz tiefer Narkose praktisch jede elektrische Tätigkeit des Gehirns aufhört (Fig. 1).

Der Mensch zeigt in dieser Hinsicht ein dem Tier ganz analoges Verhalten. Es wurden Versuche unternommen, mit Hilfe dieser Gehirnwellen (also unter gänzlicher Ausschaltung menschlicher Sinnesindrücke) die Tiefe einer Narkose bei Tieren oder Menschen automatisch zu steuern. Die Erkenntnis, dass nach dem Überschreiten des Stadiums leichter Narkose die elektrische Gehirntätigkeit mit steigender Narkosetiefe ständig abnimmt, führte dazu, das zeitliche Integral der abgegebenen Spannung direkt zur Steuerung eines Pumpensystemes, welches das Narkosemittel dem Patienten zuführt, zu verwenden. Das Schaltschema einer solchen Anlage zeigt Figur 2.


Mit diesem Apparat gelang es, bei Tieren eine gleichmässige Tiefe der Narkose während der Dauer von 2...3 Tagen aufrecht zu erhalten.

Der Apparat arbeitet im Laboratoriumsbetrieb einwandfrei. Bei seiner versuchsweisen Anwendung zur Narkotisierung von Patienten im Operationsraum traten aber neue Probleme auf. Die grösste Schwierigkeit bestand dabei in der Ausschaltung der durch äussere Einflüsse hervorgerufenen elektrischen Störungen im Gehirn. Diese können z. B. von Bewegungen des Kopfes des Patienten, von 50-Hz-Strahlungen netzbetriebener Apparate, von hochfrequenten Strah-

Fig. 2

Schaltung eines Apparates zur Auswertung der vom Gehirn abgegebenen Spannung (EEG)

SR Schrittelrelais, welches mit dem Pumpenkolben für die Zuführung des Narkosemittels verbunden ist. Je mehr Impulse vom Apparat gesendet werden, desto öfters arbeitet die Pumpe



schäftigt man sich aber auch mit Verbesserungen der Dosierung von Narkosemitteln.

Betrachten wir den Vorgang einer Narkose einmal vom Standpunkt des Technikers aus. Es handelt sich dabei um ein Beispiel eines Regelsystemes mit einem Rückkopplungs-

lungen diathermischer Apparate usw. herrühren. Beim Narkotisieren mit Hilfe von Barbituraten waren die erwähnten Schwierigkeiten bedeutend grösser als bei Anwendung von Äther, da im letzteren Falle die Ausgangsspannung des Gehirns bedeutend grösser ist.

Es stellt sich bei der Auswertung der Messungen also ein weiteres Problem, nämlich das den Ingenieuren so vertraute Verhältnis von Signal- zu Störspannung möglichst gross zu




Fig. 3

Vergleich der von der Schaltung nach Fig. 2 gelieferten Steuerimpulse ohne und mit Einbau eines Filters

- a) langsame Störung (bewegter Kopf)
- b) 50-Hz-Störung
- c) unterbrochene Zuführung zum Kopf des Patienten

- 1 Steuerimpulse bei direkter Auswertung (Integration) des Elektroencephalogrammes
- 2 Elektroencephalogramm
- 3 Steuerimpulse bei Einbau eines 9-Hz-Filters
- 4 EEG nach dem Passieren des Filters

halten. Die Tatsache, dass Störungen vor allem am oberen und am unteren Ende des Frequenzspektrums der Gehirnwellen auftreten, gab Anlass zur Vermutung, dass ungefähr in der Mitte des Frequenzbandes von 2...30 Hz ein relativ störungsfreier Bereich gefunden werden könnte. Auch innerhalb dieses Bereiches muss die elektrische Ausgangsspannung des Gehirns mit zunehmender Tiefe der Narkose fallen. Diesbezügliche Versuche mit Barbituraten zeigten, dass das Frequenzband zwischen 6 und 10 Hz vorzüglich für diese Zwecke geeignet ist. Es wurde daher ein elektrischer Filter im Apparat eingebaut, das die Mitte des Durchlassbereiches bei zirka 9 Hz aufweist und alle hohen und tiefen Frequenzen so gut als möglich abschneidet. Fig. 3 zeigt, wie leicht Störungen auf diese Art und Weise unterdrückt werden können.

Experimente an Tieren ergaben beim so verbesserten Apparat ein Verhältnis von verbrauchtem Narkosemittel bei leichter Narkose zu verbrauchtem Narkosemittel bei schwerster Narkose von 60, man kann also sicher von einer sehr guten Reguliermöglichkeit sprechen. Auch bei Versuchen mit Menschen ergab das System befriedigende Resultate.

Ein weiterer Punkt soll noch diskutiert werden, nämlich das Verhalten der vom Gehirn abgegebenen elektrischen Spannung unter speziellen Umständen, z. B. bei einer plötzlichen Blutung nach einem chirurgischen Eingriff, bei Sauerstoffmangel infolge Verstopfung der Atmungswege usw. Glücklicherweise wird in solchen Fällen die Ausgangsspannung des Gehirns auf ähnliche Weise reduziert, wie wenn die Narkosetiefe vergrößert worden wäre. Der Apparat hat also die Tendenz, die Zufuhr von Narkosemitteln zu sperren, was in einem solchen Falle sehr erwünscht ist. Da der Apparat bei solchen Vorkommnissen doch mit unzulässiger Verzögerung arbeiten könnte, wurde eine Vorrichtung zur Kontrolle der Atmung des Patienten eingebaut. Fällt die Menge der Atemluft unter einen bestimmten kritischen Wert ab, so tritt ein Warnsignal in Funktion und die automatische Regulierung der Narkose wird ausser Betrieb gesetzt.

Die Zukunft wird zeigen, in welchem Ausmasse dieser verhältnismässig einfache Apparat im klinischen Gebrauche angewandt werden kann. Auf dem Gebiete der Tierversuche wird dieses System sicherlich Eingang finden, nämlich überall dort, wo die Narkose von Tieren über längere Zeit erfolgen muss und wo die gleichmässige Tiefe der Narkose wichtig ist für das Gelingen des Experimentes.

C. Margna

## Wirtschaftliche Mitteilungen — Communications de nature économique

### Energiewirtschaft der SBB im 4. Quartal 1951

620.9 : 621.33(494)

Erzeugung und Verbrauch	4. Quartal (Oktober—November—Dezember)					
	1951			1950		
	GWh	in % des Totals	in % des Gesamttotals	GWh	in % des Totals	in % des Gesamttotals
<b>A. Erzeugung der SBB-Kraftwerke</b>						
a) Speicherwerke . . . . .	69,2	45,5	26,1	59,6	41,3	23,7
b) Laufwerke . . . . .	83,1	54,5	31,2	84,9	58,7	33,7
Total der erzeugten Energie . . .	152,3	100,0	57,3	144,5	100,0	57,4
<b>B. Bezogene Energie</b>						
a) vom Etzelwerk . . . . .	28,3	24,9	10,6	38,9	36,2	15,4
b) vom Kraftwerk Rapperswil-Auenstein . . . . .	27,9	24,6	10,5	13,8	12,8	5,4
c) von anderen Kraftwerken . . . . .	57,4	50,5	21,6	54,7	51,0	21,8
Total der bezogenen Energie . . .	113,6	100,0	42,7	107,4	100,0	42,6
Gesamttotal der erzeugten und der bezogenen Energie (A + B) . . .	265,9		100,0	251,9		100,0
<b>C. Verbrauch</b>						
a) für den Bahnbetrieb . . . . .	260,2 <sup>1)</sup>	97,8		248,5	98,7	
b) Abgabe an Dritte . . . . .	2,8	1,1		2,6	1,0	
c) für die Speicherpumpen . . . . .	0,9	0,3		0,2	0,1	
d) Abgabe von Überschussenergie . . . . .	2,0	0,8		0,6	0,2	
Total des Verbrauches (C) . . . . .	265,9	100,0		251,9	100,0	

<sup>1)</sup> Der Mehrverbrauch von 11,7 GWh gegenüber dem Vorjahre ist auf die vermehrten Zugsleistungen und auf den am 7. Oktober 1951 eröffneten elektrischen Betrieb der Linie Winterthur—Wald zurückzuführen.



### Extrait des rapports de gestion des centrales suisses d'électricité

(Ces aperçus sont publiés en groupes de quatre au fur et à mesure de la parution des rapports de gestion et ne sont pas destinés à des comparaisons)

On peut s'abonner à des tirages à part de cette page

	Bernische Kraftwerke A.-G. Bern		Elektrizitätswerke der Stadt Winterthur, Winterthur (ZH)		Wasser- und Elektrizitätswerk Arbon, Arbon (TG)		Société des Usines de l'Orbe, Orbe	
	1950	1949	1949/50	1948/49	1950	1949	1950	1949
1. Production d'énergie . kWh	931 729 514 <sup>1)</sup>	812 030 023 <sup>1)</sup>	580 760	435 120	—	—	5 071 000	4 312 000
2. Achat d'énergie . . . kWh	430 111 153	400 905 517	106 779 220	102 187 250	24 083 950	23 476 229	736 000	1 099 000
3. Energie distribuée . . kWh	1 361 840 667	1 212 935 540	101 360 330	97 062 330	23 468 731	22 948 069	5 807 000	5 411 000
4. Par rapp. à l'ex. préc. . %	+ 12,3	— 5,50	+ 4,4	?	+ 2,2	— 18,4	+ 7,3	— 14
5. Dont énergie à prix de déchet . . . . . kWh	—	—	15 876 100	13 308 350	8 946 950	9 171 450	1 127 000	930 000
11. Charge maximum . . . kW	375 800	346 950	25 350	24 200	6 238	7 146	1 940	1 620
12. Puissance installée totale kW	1 149 187	1 078 408	204 440	194 610	28 948	28 045	5 279	4 789
13. Lampes . . . . . { nombre	1 346 333	1 297 164	307 060	300 250	33 920	32 566	13 080	12 830
kW	54 462	52 313	16 920	16 150	1 751	1 685	392	384
14. Cuisinières . . . . . { nombre	62 048	57 800	5 460	5 150	675	642	324	269
kW	357 186	328 487	36 310	34 190	4 087	3 867	2 138	1 775
15. Chauffe-eau . . . . . { nombre	41 998	38 658	7 190	6 560	671	636	265	225
kW	120 496	116 902	10 090	8 840	981	894	446	384
16. Moteurs industriels . . { nombre	98 211	89 320	29 950	28 060	1 546	1 268	366	359
kW	226 134	216 416	67 940	64 200	2 195	1 836	1 454	1 440
21. Nombre d'abonnements . . .	163 558	155 988	45 300	43 130	5 316	5 121	1 920	1 890
22. Recette moyenne par kWh cts.	?	?	6,83	6,83	3,52	3,45	5,9	6,3
<i>Du bilan:</i>								
31. Capital social . . . . . fr.	56 000 000	56 000 000	—	—	—	—	712 000	712 000
32. Emprunts à terme . . . . »	21 791 000	23 000 000	—	—	—	—	675 000	700 000
33. Fortune coopérative . . . . »	—	—	—	—	—	—	—	—
34. Capital de dotation . . . . »	—	—	7 288 000	7 069 000	—	—	—	—
35. Valeur comptable des inst.	76 600 000	79 900 000	6 266 879	5 934 761	1 158 892	1 053 044	628 000	661 000
36. Portefeuille et participat. »	10 163 925	10 094 925	—	—	—	—	199 835	202 245
37. Fonds de renouvellement . »	16 034 000	15 194 000	—	—	188 184	187 837	?	?
<i>Du compte profits et pertes:</i>								
41. Recettes d'exploitation . . fr.	47 451 379	44 733 585	7 844 305	7 525 607	1 247 842	1 193 878	511 083	477 703
42. Revenu du portefeuille et des participations . . . . »	403 966	386 807	—	—	—	—	5 092	5 214
43. Autres recettes . . . . . »	1 143 644	1 373 240	82 571	32 202	—	—	271 045	259 155
44. Intérêts débiteurs . . . . »	816 044	765 808	345 499	318 052	31 204	30 602	23 880	24 755
45. Charges fiscales . . . . . »	2 420 377	6 799 609	—	—	—	—	29 042	28 566
46. Frais d'administration . . »	5 205 415	5 323 034	355 974	347 617	96 000	95 548	62 903	63 212
47. Frais d'exploitation . . . »	11 372 679	11 038 925	1 984 756	1 852 833	104 556	116 769	252 572	210 312
48. Achats d'énergie . . . . . »	18 176 308	15 913 223	3 191 525	3 161 183	843 911	807 074	19 635	40 736
49. Amortissements et réserves »	7 813 269	7 771 305	995 519	817 870	124 170	97 284	33 000	30 600
50. Dividende . . . . . »	3 080 000	3 080 000	—	—	—	—	49 840	49 840
51. En % . . . . . »	5,5	5,5	—	—	—	—	7	7
52. Versements aux caisses publiques . . . . . »	—	—	1 053 601	1 060 252	48 000	44 000	10 000	—
<i>Investissements et amortissements:</i>								
61. Investissements jusqu'à fin de l'exercice . . . . . fr.	?	?	13 928 855	13 172 418	3 126 375	2 908 871	1 000 000	1 000 000
62. Amortissements jusqu'à fin de l'exercice . . . . . »	?	?	7 661 975	7 237 657	1 967 482	1 855 827	372 000	339 000
63. Valeur comptable . . . . . »	?	?	6 266 879	5 934 761	1 158 893	1 053 044	628 000	661 000
64. Soit en % des investissements . . . . . »	?	?	45	45	37,1	36,3	62,8	66,1

<sup>1)</sup> y compris les FM de l'Oberhasli.



**Energiequellen Finnlands**

620.9(471.1)

[Nach B. Nordqvist: Power Resources of Finland. Water Power, Bd. 3, Nr. 7, S. 244...249.]

In Finnland ist die Erzeugung elektrischer Energie als Industriezweig noch verhältnismässig jung. Ihre Entwicklung ist

aber, im Zusammenhang mit der zunehmenden Industrialisierung des Landes, seit 1920 sehr lebhaft. Von etwa 200 GWh<sup>1)</sup> im Jahre 1918 stieg 1939 die Energieproduktion auf ca. 3100 GWh. Der Ausbruch des zweiten Weltkrieges brachte den

<sup>1)</sup> 1 GWh (1 Gigawattstunde) = 10<sup>9</sup> Wh = 10<sup>6</sup> (1 Million) kWh.




Fig. 1  
Situationsplan der Kraftwerke und der Übertragungsleitungen Finnlands

- Leitungen:
- Wasserkraftwerke
  - ⊙ Wasserkraftwerke im Bau
  - projektierte Wasserkraftwerke
  - Unterstationen
  - 220 kV
  - - - 220 kV im Bau
  - · - · 110 kV
  - · - · 110 kV im Bau
  - · - · 110 kV projektiert

Bau von projektierten, z. T. schon im Bau befindlichen Kraftwerken nahezu zum Stillstand. Der Krieg hatte auch einen starken Rückgang des Energiekonsums, der im Jahre 1940 mit ca. 1700 GWh seinen Tiefstand erreichte, zur Folge. Während des Krieges wurde der Bau neuer Anlagen besonders durch den Mangel an Material und an Arbeitskräften erschwert. Die Devisenknappheit behinderte ferner die Bestellung von maschinellen Ausrüstungen und Rohstoffen.

Die erste Etappe des Nachkriegsbauprogramms umfasste 11 neue Wasserkraftwerke, wovon einige schon im Laufe des Krieges begonnen wurden, und die Erweiterung eines Kraftwerkes. Einige Angaben dieser Kraftwerke sind in Tabelle I zusammengestellt. Ihre Vollendung ist auf das Jahr 1952 vorgesehen und soll, bei normaler Wasserführung, eine Steigerung der Energieproduktion um etwa 2100 GWh auf 5100 GWh ermöglichen entsprechend dem für 1952 geschätzten Energiebedarf.

*Im Bau befindliche Wasserkraftwerke*

Tabelle I

Kraftwerk	Fluss	Ge-fälle m	Schluck-wasser-menge m³/s	Maschinen-gruppen		Jährl. Energie-produktion bei mittlerer Wasser-führung GWh
				Zahl	Totale install. Leistung MW	
Kolsi	Kokemäki	12,0	2 × 120	2	24	170
Kuusankoski	Kymi	9,5	3 × 120	3	30	185
Merikoski	Oulu	10,5	3 × 133	3	33	185
Pyhäkoski	Oulu	32,0	3 × 133	3	108	560
Tainionkoski	Vuoksi	8,0	3 × 200	3	39	265
Isohaara	Kemi	12,0	2 × 200	2	40	260
Mankala	Kymi	8,0	3 × 125	3	25	125
Jylhämä	Oulu	12,4	3 × 133	3	45	230
Hartola	Kokemäki	6,0	2 × 120	2	10	60
Katerma	Ontojoki	10,0	1 × 75	1	7	40
Valkeakoski	Valkeakoski	4,0	1 × 75	1	3	15
Imatra	Vuoksi	24,0	1 × 125	1	26	50
Total				27	390	2145

Drei weitere Kraftwerke sollen in den Jahren 1953...1954 fertiggestellt werden, nämlich:

	Install. Leistung	Energieproduktion pro Jahr
Pälli, am Oulu-Fluss . . . . .	45 MW	230 GWh
Nuojua, am Oulu-Fluss . . . . .	75 MW	390 GWh
Pailo, am Koitajoki-Fluss . . . . .	32 MW	160 GWh

Der Kapitalbedarf der ersten Bauetappe wurde auf ungefähr 30 Milliarden Finnmark (Fmk.)<sup>2)</sup> geschätzt. Davon entfallen ca. 21 Milliarden Fmk. auf Wasserkraftwerke. Die Hochspannungs-Übertragungsleitungen und die Transformatorstationen erfordern ca. 6,5 Milliarden Fmk.; 2,5 Milliarden wurden für thermische Kraftwerke vorgesehen. Bei einer jährlichen Energieproduktion der Wasserkraftwerke von 2100 GWh ergibt sich ein durchschnittlicher Anlagewert von 13 Fmk. pro kWh Jahresenergieerzeugung. Das ist etwa das 15- bis 20fache der Vorkriegszeit. Für die drei Anlagen der zweiten Bauetappe wird mit einem Kapitalbedarf von ca. 8500 Millionen Fmk. für die Kraftwerke selbst und ca. 4700

<sup>2)</sup> 100 Finnmark ≈ Fr. 1.20

**Prix moyens (sans garantie)**

le 20 du mois

*Métaux*

		Février	Mois précédent	Année précédente
Cuivre (fils, barres) <sup>1)</sup>	fr.s./100 kg	440.-/500.- <sup>4)</sup>	420.-/520.- <sup>4)</sup>	445.- <sup>4)</sup>
Etain (Banka, Billiton) <sup>2)</sup>	fr.s./100 kg	1203.-	1187.-	1835.-
Plomb <sup>1)</sup>	fr.s./100 kg	200.-	208.-	225.-
Zinc <sup>1)</sup>	fr.s./100 kg	236.-	250.-	295.-
Fer (barres, profilés) <sup>3)</sup>	fr.s./100 kg	71.-	71.-	62.-
Tôles de 5 mm <sup>3)</sup>	fr.s./100 kg	85.50	85.50	73.-

<sup>1)</sup> Prix franco Bâle, marchandise dédouanée, chargée sur wagon, par quantité d'au moins 50 t

<sup>2)</sup> Prix franco Bâle, marchandise dédouanée, chargée sur wagon, par quantité d'au moins 5 t

<sup>3)</sup> Prix franco frontrière, marchandise dédouanée, par quantité d'au moins 2 t

<sup>4)</sup> Prix du «marché gris» (Valeurs limites correspondant à divers termes de vente).

Millionen Fmk. für die Übertragungsleitungen gerechnet. Ein nennenswerter Teil der technischen Ausrüstungen, worunter 22 Turbinen und 8 Generatoren für die 27 Maschinengruppen sowie Transformatoren der ersten Bauetappe besonders zu erwähnen sind, konnten in Finnland hergestellt werden. Trotzdem waren für die Einfuhr von Maschinen und Rohstoffen noch Devisen im Betrage von etwa einem Viertel der gesamten Bausumme nötig.

Die Energieerzeugungsmöglichkeiten aus den Wasserkraften in Finnland sind trotz den vielen Wasserläufen und Seen ziemlich begrenzt. Infolge der verhältnismässig kleinen Ge-

Fortsetzung Seite 185

*Combustibles et carburants liquides*

		Février	Mois précédent	Année précédente
Benzine pure / Benzine éthyliée . . . . .	fr.s./100 kg	72.95 <sup>1)</sup>	72.95 <sup>1)</sup>	72.35 <sup>3)</sup>
Mélange-benzine, carburants indigènes inclus	fr.s./100 kg	70.75 <sup>1)</sup>	70.75 <sup>1)</sup>	70.15 <sup>3)</sup>
Carburant Diesel pour véhicules à moteur .	fr.s./100 kg	53.82 <sup>1)</sup>	53.82 <sup>1)</sup>	51.75 <sup>3)</sup>
Huile combustible spéciale . . . . .	fr.s./100 kg	23.55 <sup>2)</sup>	23.55 <sup>2)</sup>	23.90 <sup>4)</sup>
Huile combustible légère . . . . .	fr.s./100 kg	21.70 <sup>2)</sup>	21.70 <sup>2)</sup>	22.20 <sup>4)</sup>
Huile combustible industrielle (III) . .	fr.s./100 kg	18.20 <sup>2)</sup>	18.20 <sup>2)</sup>	15.35 <sup>4)</sup>
Huile combustible industrielle (IV) . . .	fr.s./100 kg	17.40 <sup>2)</sup>	17.40 <sup>2)</sup>	—

<sup>1)</sup> Prix-citerne pour consommateurs, franco frontière suisse, dédouané, ICHA y compris, par commande d'au moins 1 wagon-citerne d'environ 15 t.

<sup>2)</sup> Prix-citerne pour consommateurs, franco frontière suisse Bâle, Chiasso, Iselle et Pino, dédouané, ICHA et taxe de compensation du crédit charbon (fr.s. —.65/100 kg) y compris, par commande d'au moins 1 wagon-citerne d'environ 15 t. Pour livraisons à Genève et à St-Margrethen les prix doivent être majorés de fr.s. 1.—/100 kg resp. fr.s. —.60/100 kg.

<sup>3)</sup> Prix-citerne pour consommateurs, franco frontière suisse, dédouané, ICHA non compris, par commande d'au moins 1 wagon-citerne d'environ 15 t.

<sup>4)</sup> Prix-citerne pour consommateurs, franco frontière suisse Bâle, Chiasso, Iselle et Pino, dédouané, ICHA et taxe de compensation du crédit charbon (fr.s. —.65/100 kg) non compris, par commande d'au moins 1 wagon-citerne d'environ 15 t. Pour livraisons à Genève et à St-Margrethen les prix doivent être majorés de fr.s. 1.—/100 kg resp. fr.s. —.60/100 kg.

L'huile combustible spéciale et l'huile combustible légère ne sont pas seulement utilisées pour le chauffage, mais aussi pour les moteurs Diesel de groupes électrogènes stationnaires; dans chaque cas, il y a lieu de tenir compte du tarif douanier correspondant.

*Charbons*

		Février	Mois précédent	Année précédente
Coke de la Ruhr I/II . . . . .	fr.s./t	121.—	121.—	100.—
Charbons gras belges pour l'industrie				
Noix II . . . . .	fr.s./t	131.50	131.50	118.50
Noix III . . . . .	fr.s./t	126.90	126.90	114.—
Noix IV . . . . .	fr.s./t	125.20	125.20	109.50
Fines flambantes de la Sarre . . . . .	fr.s./t	95.—	95.—	72.50
Coke de la Sarre . . .	fr.s./t	144.40	142.40	103.40
Coke métallurgique français, nord . . .	fr.s./t	164.30	140.60	113.10
Coke fonderie français	fr.s./t	165.50	143.80	114.90
Charbons flambants polonais				
Noix I/II . . . . .	fr.s./t	123.50	123.50	87.—
Noix III . . . . .	fr.s./t	120.50	120.50	83.50
Noix IV . . . . .	fr.s./t	119.50	119.50	81.50
Houille flambante criblée USA . . . .	fr.s./t	130.—	130.—	136.—

Tous les prix s'entendent franco Bâle, marchandise dédouanée, pour livraison par wagons entiers à l'industrie, par quantité d'au moins 15 t.

fälle und den geringen Niederschlagsmengen können sie auf nur etwa 30 000 GWh geschätzt werden. Etwa ein Drittel davon sind wirtschaftlich ausbaufähig. Tabelle II gibt eine Übersicht über die Ausbaumöglichkeiten und die bei mittlerer Wasserführung verfügbare Energie pro Jahr. Kolonne 1 zeigt den Stand bei Kriegsende im Jahre 1944; Kolonne 2 denjenigen nach Vollendung der beiden Bautappen im Jahre 1954 und Kolonne 3 nach dem Vollausbau aller ausbaufähigen Wasserkräfte.

Die ausbaufähigen Wasserkräfte Finnlands

Tabelle II

Fluss	1		2		3	
	MW	GWh	MW	GWh	MW	GWh
Vuoksi	135	1000	200	1300	200	1300
Kymi	100	650	150	950	200	1200
Kokemäki	115	650	150	900	200	1000
Oulu	—	—	300	1600	400	2000
Kemi	—	—	40	250	450	2500
Versch.kleinere Gewässer	65	200	110	400	350	2000
Total	415	2500	950	5400	1800	10000

Der Energiebedarf Finnlands wird hauptsächlich aus Wasserkraftwerken gedeckt. Ihr Anteil an der Gesamtenergieerzeugung betrug im Jahre 1938 etwa 80 %. Weitere 20 % wurden durch Dampfturbinen erzeugt. Im Jahre 1950 fallen schon 88 % der Produktion auf Wasserkraftwerke und nur 12 % auf thermische Kraftwerke. Da die Wasserkräfte im Süden des Landes, wo sich die wichtigsten Verbrauchszentren befinden, schon nahezu vollständig ausgebaut sind, ist man genötigt, mit dem Ausbau von Wasserkraften der nördlichen Landesteile zu beginnen. Zur Übertragung dieser Energie sind aber lange Fernleitungen erforderlich, welche die Energie verteuern. In der späteren Entwicklung wird man genötigt sein, der thermischen Energieerzeugung vermehrte Aufmerksamkeit zu schenken, was bis heute nach Möglichkeit vermieden wurde, da die Brennstoffe, wie Kohle und Öl, aus dem Ausland bezogen werden müssen.

#### Bemerkungen des Referenten

Zum Vergleich sei erwähnt, dass Finnland etwa 8mal so gross ist wie die Schweiz bei etwas geringerer Einwohnerzahl. Im Betriebsjahr 1949/50 betrug die gesamte Energieerzeugung in der Schweiz 10 479 GWh.

E. H. Schenk

## Miscellanea

### In memoriam

**Paul Perrochet** †. Survenu à Bâle le 11 décembre 1951 après une courte maladie, le décès de Paul Perrochet, membre de l'ASE depuis 1908 (membre libre), a mis fin à une carrière d'ingénieur brillante et féconde, toute vouée au développement de l'électricité industrielle en Suisse et à l'étranger, en particulier à celui de l'équipement d'usines hydro- et thermo-électriques.

Paul Perrochet est né à Fontaines, dans le Val-de-Ruz, le 27 mai 1871, comme fils aîné d'une famille de cinq enfants, de vieille souche neuchâteloise. Son père, pasteur, professeur de théologie et de langues anciennes à l'Université de Neuchâtel, lui donna une empreinte religieuse qu'il sut conserver toute sa vie. Par la suite, il prit une part active à la vie religieuse de l'Eglise protestante française de Bâle.



Paul Perrochet  
1871—1951

Après avoir obtenu sa maturité à Neuchâtel, il entra en 1890 à l'Ecole polytechnique fédérale, à Zurich, où il obtint en 1894 le diplôme d'ingénieur électricien. Il prolongea ses études en restant dans cet établissement comme assistant du professeur E. Meyer et en faisant, ensuite, un stage pratique aux Ateliers Brown, Boveri & Cie, à Baden, qui l'envoyèrent en 1896 à Moscou comme représentant. En 1899, et pour le compte de la Société Franco-Suisse pour l'Industrie Electrique à Genève, il est chargé des travaux de construction du réseau de tramways et des installations électriques de la ville de Tver, en Russie. Jeune ingénieur à l'étranger, livré à lui-même et seul pour résoudre les problèmes multiples qui se posaient, en butte à toute sorte de difficultés, il mène à bien cette tâche qui, étant donné l'époque, représentait un vrai travail de pionnier qui le marqua pour toute la vie. En

1903, on lui confia la construction du chemin de fer circouvésvien et, en 1906, il devint directeur de la Société Méridionale d'Electricité de Naples. Nous le voyons en 1910 à la direction de l'Union électrique de Bourg-en-Bresse, en France, d'où il est rappelé en Suisse en 1912 par le Dr. Edouard Tissot pour occuper le poste de directeur de la Banque suisse des chemins de fer, à Bâle, devenue par la suite Société Suisse d'Electricité et de Traction, dont il sera vice-président du Conseil d'administration dès 1942 et où il restera jusqu'à sa mort.

En collaboration avec le Dr. Edouard Tissot et en accord avec lui, il donnera à cette Société — de trust purement financier qu'elle était — une organisation technique capable d'établir des projets et de passer à la construction d'usines hydro- et thermo-électriques et de lignes de transport. Il créa et développa dans ce but un bureau technique en s'entourant d'un état-major d'ingénieurs, qu'il forma et imprégna de ses idées et de ses conceptions, en leur donnant un bel esprit d'équipe. Durant cette activité, et au service de cette Société, Paul Perrochet fut à même de déployer ses dons exceptionnels d'ingénieur, en réalisant un grand nombre d'installations électriques importantes, en particulier: l'usine hydro-électrique de Fala, en Yougoslavie, celle de Chancy-Pougny, sur le Rhône, en aval de Genève, celle d'Orsières, en Valais, de Cise-Bolozon, en France, et l'usine thermo-électrique de la Ville de Belgrade, en Yougoslavie. Ces installations procurèrent de nombreuses et importantes commandes à l'industrie suisse. Il intéressa également sa Société à diverses concessions et projets en Suisse et à l'étranger, susceptibles d'être exécutés par la suite, entre autres celle de l'usine du Châtelot, sur le Doubs franco-neuchâtelois, actuellement en construction. Sa connaissance des langues lui fut très utile dans ses nombreuses tâches; il affectionnait tout particulièrement le français, sa langue maternelle, qu'il sut conserver intacte et défendre autour de lui pendant son séjour de plus de quarante ans à Bâle.

Malgré ses nombreuses occupations, Paul Perrochet s'intéressa activement à l'Association Suisse des Electriciens, dans laquelle il était entré en 1908 déjà, en faisant partie, entre autres, de plusieurs Comités d'études. Il prit également une part très active aux travaux de la Conférence internationale des grands réseaux électriques à haute tension (CIGRE), dont il faisait partie depuis sa fondation; il a été notamment président du Comité National Suisse de cet organisme. Sans avoir suffisamment de temps pour s'adonner, comme il l'aurait voulu, à des publications, il écrivit toutefois divers articles techniques très remarquables.

Estimant pouvoir encore se rendre utile, Paul Perrochet n'a pu se résoudre à prendre une retraite complète, qu'il aurait pourtant bien méritée. Il est mort à la tâche, en travaillant jusqu'au dernier moment dans l'intérêt de la Société à laquelle il a voué pratiquement toute son existence. Ceux qui l'ont connu savaient que, sous son caractère parfois impulsif, il cachait un cœur d'or, et ses collaborateurs appréciaient en lui ses connaissances techniques et ses qualités de



chef et d'homme. Avec lui disparaît un de ces ingénieurs suisses qui ont vécu les débuts de l'électricité industrielle, en contribuant activement à son développement et en faisant connaître à l'étranger les qualités de l'industrie électrique suisse. L'Association Suisse des Electriciens perd en lui un de ses doyens les plus respectés et méritants. J. D.

### Persönliches und Firmen

(Mitteilungen aus dem Leserkreis sind stets erwünscht)

Eidgenössisches Amt für Wasserwirtschaft. A. Jaccard, bisher II. Sektionschef, wurde zum I. Sektionschef befördert.

Jungfraubahn-Gesellschaft A.-G., Bern. Direktor G. Frei wurde zum Mitglied des Verwaltungsrates und Delegierten

für Spezialaufgaben gewählt. Dr. W. von Arx, bisher Vize-Direktor, wurde an dessen Stelle zum Direktor gewählt.

«Therma» Fabrik für elektrische Heizung A.-G., Schwanden (GL). Hans Dieler jun., Mitglied des SEV seit 1948, wurde zum Prokuristen ernannt.

### Kleine Mitteilungen

Technikum Winterthur. Die Ausstellung der Schülerarbeiten (Semester- und Diplomarbeiten, Zeichnungen und Modelle) der Fachschulen für Hochbau, Tiefbau, Maschinenbau und Elektrotechnik ist Samstag, den 22. März 1952, von 14.00...17.00 Uhr, und Sonntag, den 23. März 1952, von 10.00...12.00 Uhr und von 13.30...16.00 Uhr im Ostbau des Technikums zur freien Besichtigung geöffnet.

## Literatur — Bibliographie

621.315.37 *Nr. 10 737*  
Electrical Installation Work. By T. G. Francis. London, New York and Toronto, Longmans Green, 1950; 8°, XVI, 232 p., 237 fig., 8 tab. — Price: cloth £ —.12.6.

Das Buch ist dazu bestimmt, den Leser in die Technik der allgemeinen Hausinstallationen von elektrischen Stark- und Schwachstromanlagen einzuführen. Es setzt keinerlei besondere Kenntnisse voraus und kann dadurch, sowie dank seiner einfachen, durch reichliches und sehr anschauliches Bildmaterial getragenen Darstellungsweise von jedermann leicht verstanden werden. Von den 17 Abschnitten behandeln deren 6 die Installation von Leitungen und deren Zubehör, 2 Abschnitte die Prüfung und Messung von Installationen und 9 Abschnitte die in Hausinstallationen meist vorkommenden Apparate und Maschinen. Die Abschnitte der Leitungsinstallationen, die etwa einen Drittel des gesamten Inhalts ausmachen, stellen zum grossen Teil eine praktische Auslegung und Anwendung der britischen Hausinstallationsvorschriften dar. Während dies für den englischen Leser sicher den Vorteil hat, dass er durch das Studium des Stoffes zugleich mit dem Vorschriftenwesen seines Landes vertraut wird, verliert dieser Teil dadurch natürlich an Bedeutung und praktischem Wert für die Länder mit von den britischen wesentlich abweichenden Vorschriften. Das Buch darf als eines der guten seiner Art bezeichnet werden und wird dem Anfänger, aber auch dem gelernten Installateur, der seine praktischen Kenntnisse durch grundlegendes Wissen ausbauen will, wertvolle Dienste leisten. A. Tschalär

31 : 656 (494) *Nr. 90 027, 1950*  
Schweizerische Verkehrsstatistik — Statistique suisse des transports 1950<sup>1)</sup>. Hg. vom Eidgenössischen Amt für Verkehr. Bern, 1951; 4°, IX, 143 S., Tab., 9 Taf. — Preis: brosch. 12.—.

Diese Verkehrsstatistik enthält eine Fülle von Daten über ortsfeste Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Verkehrsleistungen der schweizerischen Eisenbahnen und öffentlichen Verkehrsbetriebe, ferner der Bergbahnen, der Schifffahrt- und Luftverkehrsunternehmungen. Der Bestand an elektrischen Lokomotiven und Triebwagen einerseits und der bei einzelnen Bahngattungen sowie den Trolleybusbetrieben angegebene Elektrizitätsverbrauch andererseits lassen die grosse Bedeutung der elektrischen Traktion im schweizerischen Verkehrswesen erkennen. Für die Normal- und Schmalspurbahnen, die unter dem Titel Eisenbahnen des allgemeinen Verkehrs zusammengefasst sind, werden auch Stromart und Spannung in der Fahrleitung genannt.

Obwohl die Statistik eine weitgehende Unterscheidung der Schienenfahrzeuge erlaubt, sind die in den letzten Jahren von mehreren Privatbahnen eingesetzten Steuerwagen für die Führung von elektrischen Pendelzügen aus der Statistik leider nicht erkennbar. Sie werden wohl nach ihrer Zweckbestimmung als Personen- oder Gepäckwagen unter der entsprechenden Fahrzeuggattung mitgezählt sein. Aus andern Quellen ist bekannt, dass solche Steuerwagen — auch Zugführungswagen genannt — z. B. bei der Üetlibergbahn, Süd-

<sup>1)</sup> Die Ausgabe 1948 wurde im Bull. SEV Bd. 41(1950), Nr. 16, S. 618, besprochen.

ostbahn, Appenzellerbahn, Solothurn-Zollikofen-Bern-Bahn und den Vereinigten Bern-Worb-Bahnen im Dienste stehen. Eine Ergänzung der Statistik im Hinblick auf Steuerwagen könnte zweckmässig sein. Für spätere Ausgaben dürfte auch eine Vereinheitlichung der folgenden Bezeichnungen geprüft werden: Beförderte Personen (z. B. in den Tabellen 6 und 66), Fahrgäste (Tab. 27, 37, 40), Passagiere (Tab. 77), ferner Reisende (in Tab. 9, 10, 41 als Gegensatz zu «Bedienstete»).

Die Tabelle 57 zeigt den Bestand an Motorfahrzeugen für den gewerbmässigen Verkehr, aufgeteilt nach Transportarten und Kantonen, und zwar vor der eidgenössischen Abstimmung, die zur Ablehnung der Auto-Transport-Ordnung führte. Im übrigen enthält das Vorwort folgende Bemerkungen über den Strassenverkehr:

«Von der gesamtschweizerischen Verkehrsschau aus gesehen bleibt (in der Statistik) immer noch die Lücke über den motorisierten Strassenverkehr bestehen. Dieser Mangel ist jedoch weder leicht noch bald zu beheben<sup>2)</sup>. Die Strassenverkehrsstatistik ist auch im Ausland nicht weiter gediehen als bei uns. Dies soll uns aber nicht davon abhalten, den Ausbau der Schweizerischen Verkehrsstatistik in dieser Richtung nach Möglichkeit zu fördern.»

Wer das umfangreiche Tabellenwerk in Musse studiert und die Sprache der Zahlen mit seinen eigenen Beobachtungen von Fahrten durch unsere Schweiz vergleicht, wird für die eine oder andere Unternehmung erst recht ihre wichtige Stellung im Personen- oder Gütertransport ermessen können und dabei noch manches technische Merkmal erfassen. R. Gonzenbach

621.3.025 *Nr. 10 182,1*  
538.55  
Allgemeine Wechselstromlehre. Bd. 1: Grundlagen. Von H. F. Schwenkhagen. Berlin, Springer, 1951; 4°, XI, 544 S., 445 Fig., Tab. — Preis: geb. DM 39.—.

Das vorliegende Buch bildet den ersten, kurz mit «Grundlagen» betitelten Band eines mehrbändigen Sammelwerkes über die allgemeine Wechselstromtechnik. Hier beschränkt sich der Verfasser auf die quasistationären Vorgänge, bei denen die Ausbreitungsgeschwindigkeit keine das Problem beeinflussende Rolle spielt, während ein in Vorbereitung befindlicher zweiter Band den Leitungen und Wellenvorgängen gewidmet sein soll, für die die Fragen der Ausbreitungsgeschwindigkeit von grösster Bedeutung sind.

Bei dem zur Diskussion stehenden Buch handelt es sich um ein Werk der theoretischen Elektrotechnik, Wechselstrom und zugehörige Probleme im weitesten Sinne erfasst. Nach kurzer physikalischer Deutung wird jedes Problem mathematisch erfasst, und was besonders lobenswert ist, an Hand von Beispielen aus der Praxis erhärtet. Die Hinweise auf die Transformatoren und die rotierenden Maschinen sind deshalb als Anwendungsbeispiele der Theorie zu werten.

<sup>2)</sup> In diesem Zusammenhang sei auch auf die schweizerischen Strassenverkehrszählungen 1948/49 hingewiesen, die im Juni 1951 von der Vereinigung Schweizerischer Strassenfachmänner, Zürich, veröffentlicht wurden, und über deren Ergebnisse die «Neue Zürcher Zeitung» in den Nummern 2775 und 2785 vom 10. bzw. 11. Dezember 1951 berichtete.

Die beiden einleitenden Kapitel enthalten eine kurze Kapitulation der für den Leser als bekannt vorausgesetzten Grundgesetze der elektrischen Stromkreise, speziell der Wechselströme und Wechselspannungen. An Stelle der heute im Kurs stark sinkenden Bezeichnung E. M. K. wird das vom Verfasser als treffend bezeichnete Wort «Urspannung» vorgeschlagen, leider aber in den spätern Kapiteln doch wieder zu Gunsten der alten Bezeichnung  $E$  umgangen. Die Benützung des Buchstabens  $\sigma$  für den Scheitelfaktor dürfte sich kaum empfehlen, da das Symbol  $\sigma$  entsprechend internationalem Vorschlag fast überall für die Streuung verwendet wird.

Ein weiterer Abschnitt behandelt den einwilligen Strom unter Benützung sowohl der graphischen Darstellung mit Zeigerbild, als auch der symbolischen Rechnung. Anschliessend daran folgt die Behandlung der mehrwelligen Ströme und der Mehrphasensysteme. Ein grosser Raum ist der harmonischen Analyse beliebiger Kurvenformen gewidmet. Fünf dafür geeignete rechnerische Näherungsverfahren werden ausführlich beschrieben und mit Beispielen belegt. Ein ähnlicher Umfang ist der Transfiguration Stern-Dreieck und Dreieck-Stern gewidmet, wobei sowohl die eisenlose wie die eisenbehaftete Induktivität getrennt behandelt werden.

In einem weiteren, ebenfalls umfangreichen Abschnitt ist die Behandlung von quasistationären Kreisen durchgenommen. Einschalten, Überschalten und Ausschalten sind in mathematisch leicht fasslicher Form behandelt. Ein Kapitel über die Energieübertragung im Drehfeld führt zu den rotierenden Mehrphasenmaschinen, bei denen u. a. die Zusammensetzung der Drehfelder ausführlich beschrieben ist.

Mit einem kurzen Anhang über die Richtungsregeln und Zählrichtungen, wie sie sich heute immer mehr einführen, sowie mit ausführlichen Tafeln über die Zerlegung nach *Fourier* häufig vorkommender Kurven schliesst das lehrreiche Buch, das trotz stark theoretischem Einschlag doch keine allzu hohen mathematischen Ansprüche stellt. Es kann namentlich Studierenden auf das Wärmste empfohlen werden.

*E. Dünner*

621.396.619.13

Nr. 10 891

**Frequenzmodulation.** Von *Paul Güttinger*. Zürich, Leemann, 2. erw. Aufl. 1951; 8°, 194 S., 101 Fig., Tab. — Preis: geb. Fr. 30.15.

Bei dem vorliegenden Werk handelt es sich um die erweiterte 2. Auflage, in welcher vor allem das Kapitel «Diskriminatoren» vollständig umgearbeitet wurde, um den in diesem Gebiet in letzter Zeit gemachten Entwicklungen Rechnung zu tragen.

Ausgehend von der Theorie der Phasendiskriminatoren, welche in mathematischer Hinsicht durch Einführung ungleicher Gütefaktoren beider Kreise etwas erweitert wurde, beschreibt der Verfasser eine von der RCA entwickelte Schaltung des «Ratio-Detector». Es handelt sich dabei um eine Dioden-unsymmetrische Diskriminatorschaltung, welche durch Verwendung eines zusätzlichen Stabilisierungskondensators rasche Amplitudenänderungen begrenzt. Die Einsparung der Begrenzerröhre scheint aber durch einen sehr kritischen Abgleich der Schaltung erkaufte werden zu müssen. Ferner ist eine ähnliche FM-Modulatorschaltung mit Be-

grenzerwirkung beschrieben, welche von Philips im Zusammenhang mit einer Spezialröhre (EQ80) entwickelt wurde. In dieser Schaltung werden frequenzmodulierte Ströme in längenmodulierte Impulse mit konstanter Amplitude umgewandelt.

Die übrigen Kapitel sind gegenüber der 1. Auflage fast unverändert wiedergegeben, da die Darlegung der Theorie und der mathematischen Grundlagen der Frequenzmodulation kaum einer Erweiterung bedürfen.

In verdankenswerter Weise hat sich der Verfasser bemüht, das bereits in der 1. Auflage reichhaltige Literaturverzeichnis wesentlich zu erweitern, wobei es dem Leser möglich ist, besonders in die Spezialschaltungen der Frequenzmodulation Einblick zu erhalten. Damit eröffnet das Werk einen weiten Horizont über das gesamte Gebiet der Frequenzmodulation und deren Anwendungen, ohne dabei den Rahmen eines Lehrbuches für Fachleute und Studenten zu verlieren.

*H. Klausner*

621.317.51

Nr. 10 855

**Hilfsbuch für Kathodenstrahl-Oszillografie.** Von *Heinz Richter*. München, Franz-Verlag, 1950; 8°, 200 S., Fig., Tab. — Preis: geb. Fr. 15.60.

Das vorliegende Buch lässt auf umfangreiche Erfahrungen in der Kathodenstrahl-Oszillographie schliessen. Diesen grossen Erfahrungen hat der Verfasser zu verdanken, dass er den Technikern ein sehr gutes Hilfsbuch in die Hände geben kann. Wie auch der Titel andeutet, ist es ein Hilfsbuch, das vor allem dem Radiotechniker, aber auch dem in der übrigen Elektrotechnik und in angrenzenden Gebieten Arbeitenden erlaubt, mit relativ einfachen Vorkenntnissen, den Aufbau und die Wirkungsweise des Kathodenstrahl-Oszillographen zu verstehen und dessen Verwendungsmöglichkeiten kennen zu lernen. Ferner ermöglicht es ihm, sein in der heutigen Technik so mannigfaltig und immer mehr verwendetes Instrument selbst zu reparieren und vielleicht zu modernisieren.

Das Buch ist in folgende Hauptabschnitte geteilt:

1. Aufbau und Wirkungsweise;
2. Arbeitsrichtlinien für die Oszillographenpraxis;
3. Anwendungsgebiete.

Anschliessend folgt ein viertes Kapitel: «Moderne Kathodenstrahl-Oszillographen», dessen erster Teil (Industrieerzeugnisse) speziell in der Schweiz weniger Interesse finden wird, da hier vorwiegend die in Deutschland verwendeten Modelle behandelt werden. Dagegen wird auch der Schweizer Techniker einige Freude haben am zweiten und dritten Teil dieses Kapitels, welche Richtlinien und nützliche Hinweise über einen eigenhändig zu bauenden Kathodenstrahl-Oszillographen enthalten, ferner einen kleinen Einblick in die Weiterentwicklungen geben.

Da einerseits die bereits erschienenen Bücher über Kathodenstrahl-Oszillographie meist eher wissenschaftlichen als praktischen Inhalts sind (und dadurch vom Leser gründlichere theoretische Vorkenntnisse erfordern), andererseits vergriffen sind, füllt das Buch von H. Richter eine Lücke. Ferner ist dieses Hilfsbuch für den im beruflichen Leben stehenden und praktisch arbeitenden Techniker um so mehr zu empfehlen, als es in einer klaren und deutlichen Sprache geschrieben ist.

*R. Wimmer*

## Estampilles d'essai et procès-verbaux d'essai de l'ASE

### Résiliation du contrat

Le contrat avec la maison

*Vereenigde EFA-Produkta Bedrijven,*  
*Amsterdam O,*

(représentée par la maison ELHAG S. A., Zurich)

concernant le droit d'utiliser le signe distinctif antiparasite de l'ASE pour des aspirateurs de poussière, a été résilié.

Ces maisons n'ont donc plus le droit de mettre en vente les aspirateurs de poussière EFA et AIRMASTER munis du signe distinctif antiparasite de l'ASE.

### Résiliation du contrat

Le contrat avec la maison

*BMW Belgische Verkoop Maatschappij,*  
*Kappellenbos p/ Anvers,*

(représentée par la maison ELHAG S. A., Zurich)

concernant le droit d'utiliser le signe distinctif antiparasite de l'ASE pour des aspirateurs de poussière, a été résilié.

Ces maisons n'ont donc plus le droit de mettre en vente les aspirateurs de poussière AIR FORCE munis du signe distinctif antiparasite de l'ASE.





### I. Marque de qualité

**B. Pour interrupteurs, prises de courant, coupe-circuit à fusibles, boîtes de jonction, transformateurs de faible puissance, douilles de lampes, condensateurs.**

----- pour conducteurs isolés.

#### Conducteurs isolés

A partir du 1<sup>er</sup> janvier 1952.

**Masewo S. A., Zurich.**

(Repr. générale des Kabelwerke Reinshagen G. m. b. H., Wuppertal-Ronsdorf (Allemagne).)

Fil distinctif de firme: rose (uni).

1. Cordons à double gaine isolante renforcés (cordons renforcés pour appareils mobiles) type Gdv. Deux à quatre conducteurs souples de 1 à 35 mm<sup>2</sup> de section.
2. Cordons à double gaine isolante renforcés (câbles de mines) type Gdv. Deux à quatre conducteurs souples de 1 à 35 mm<sup>2</sup> de section. Exécution spéciale avec bourrage en caoutchouc.

#### Condensateurs

A partir du 15 janvier 1952.

**Condensateurs Fribourg S. A., Fribourg.**

Marque de fabrique:



Condensateurs antiparasites.

N° 15235 C 3 × 0,5 µF 380 V ~ 50 °C f<sub>0</sub> = 0,45 MHz

N° 15235 E 3 × 0,5 µF 500 V ~ 50 °C f<sub>0</sub> = 0,4 MHz

Capacités partielles, couplées en étoile.

Condensateurs à huile pour montage dans des appareils pour utilisation dans des locaux humides, par exemple pour machines à laver.

#### Transformateurs de faible puissance

A partir du 1<sup>er</sup> janvier 1952.

**Fabrique Suisse de Wagons et d'Ascenseurs S. A., Schlieren (ZH).**

Marque de fabrique: Plaquette de firme.

Transformateurs de faible puissance à basse tension.

Utilisation: Montage à demeure, dans des locaux secs.

Exécution: Transformateurs monophasés, non résistants aux courts-circuits, classe 2b, sans boîtier, pour ascenseurs, monte-charge et autres commandes électriques. Un ou plusieurs enroulements secondaires pour charge intermittente. Protection par fusibles normaux au secondaire.

Puissance: 100 à 600 VA.

Tension primaire: 110 à 500 V.

Tension secondaire: 10 à 250 V.

Enroulements pouvant être également prévus avec prises additionnelles.

A partir du 1<sup>er</sup> février 1952.

**Fr. Knobel & Cie, Ennenda (GL).**

Marque de fabrique:



Transformateurs de faible puissance à basse tension.

Utilisation: transportable, dans des locaux secs.

Exécution: Transformateur monophasé, non résistant aux courts-circuits, classe b, pour appareils de massage. Fermeture externe par noyau en fer, tôles de protection et calottes en matière isolante moulée. Protection par petit fusible.

Tension primaire: 110...250 V.

Tension secondaire: 110 V.

Puissance nominale: 25 VA.

A partir du 15 février 1952.

**H. Höhn, Zurich.**

Marque de fabrique: **Hödyn**

Transformateurs de faible puissance à basse tension.

Utilisation: Montage à demeure, dans des locaux secs.

Exécution: Transformateurs monophasés, non résistants aux courts-circuits, classe 2b. Fermeture externe par noyau en fer et boîtier en tôle; livrable également sans boîtier, pour montage incorporé. Protection par coupe-circuit normaux ou petits fusibles.

Puissance: 10 à 3000 VA.

Tension: primaire 110 à 500 V; secondaire 5 à 250 V.

Enroulements primaires et secondaires permutables également pour des tensions différentes.

#### Boîtes de jonction

A partir du 15 janvier 1952.

**Oskar Woertz, Bâle.**

Marque de fabrique:



Boîtes de dérivation pour 500 V, 1,5 mm<sup>2</sup>.

Utilisation: Pour montage sous crépi dans des locaux secs. Exécution: Socle en stéatite. Boîtier rond en tôle d'acier, avec garniture isolante.

N° 8182 et 8182/8186: avec 2 bornes.

N° 8183 et 8183/8186: avec 3 bornes.

N° 8184 et 8184/8186: avec 4 bornes.

### IV. Procès-verbaux d'essai

[Voir Bull. ASE t. 29(1938), N° 16, p. 449.]

Valable jusqu'à fin janvier 1955.

**P. N° 1720.**

Objet:

**Brûleur à mazout**

Procès-verbal d'essai ASE: O. N° 26 764, du 17 janvier 1952.

Committant: Busco S. A., 69, Universitätstrasse, Zurich.

Inscriptions:



Mfd. by York - Shipley, Inc., York, Pa.

Model N 19 No. 213716

N 19 220 V F. 50 Nummer 52

Vertriebsgesellschaft Universitätstrasse 69, Zürich

sur le moteur:

Oil Burner Motor Thermoton

Type MO Model A 5587 L - 47

Ph 1

230 Volts 50 Cycles A. C.

1.64 Amps.

1/6 H. P. 1425 R. P. M.

55 °C Rise

Long Hour Duty

Delco Products Div. of

General Motors Corp.

Made in Dayton, Ohio, U.S.A.

sur le transformateur d'allumage:

Transformator

Type TM 26 Nr. 15479501

Kl. Ha

220 V prim. 1400 V ampl. sek.

Kurzschlussleistung prim.

115 VA


1κ sek. 0,009 A 50 Hz.

Der Mittelpunkt der Sekundär-Wicklung ist geerdet.

Landis & Gyr, Zug (Schweiz)

Description:

Brûleur automatique à mazout, selon figure. Vaporisation du mazout par pompe et gicleur. Allumage à haute tension. Entraînement par moteur monophasé à induit en court-circuit.



cuit. Mise à la terre du point médian de l'enroulement à haute tension du transformateur d'allumage. Commande par appareils «Sauter» ou «Landis & Gyr».

Ce brûleur à mazout a subi avec succès les essais relatifs à la sécurité. Il est conforme au «Règlement pour l'octroi du signe distinctif antiparasite» (Publ. n° 117 f).

Valable jusqu'à fin janvier 1955.

P. N° 1721.

Objet: **Brûleur à mazout**

Procès-verbal d'essai ASE: O. N° 26 864, du 17 janv. 1952.

Commettant: General Motors Suisse S. A., Bienne.


Inscriptions:


GM DELCO - HEAT  
Service No. 5082769 Type F-165-1  
Size 1 Volts 230 Amps. 2.7  
Cycles 50 Phase 1 Serial No. 49  
Delco Appliance Division  
General Motors Corporation Rochester, N. Y.

sur le moteur:

Rigidframe  
Model 5048380 R. P. M. 1425  
H. P. 1/10 Volts 230 Cycles 50  
Amps. 1.1  
Temp. Rise 65 °C Time Rating  
Continuous. Thermal Protect.  
Delco Appliance Division  
General Motors Corporation  
Rochester, N. Y.

sur le transformateur  
d'allumage

Electro-Transfo S. à r. l.   
Delémont (Suisse)  
Prim. 220 V 50 ~ max. 170 VA  
Sec. 11000 V ampl. max. 16 mA  
Classe Ha Type ETD9 No. 1274  
Attention Haute Tension



Description:

Brûleur automatique à mazout, selon figure. Vaporisation du mazout par pompe et gicleur. Allumage à haute tension. Entraînement par moteur monophasé à induit en court-circuit. Mise à la terre du point médian de l'enroulement à haute tension du transformateur d'allumage. Commande par appareil

automatique de couplage, thermostat de chaudière et thermostat d'ambiance «Minneapolis Honeywell».

Ce brûleur à mazout a subi avec succès les essais relatifs à la sécurité. Il est conforme au «Règlement pour l'octroi du signe distinctif antiparasite» (Publ. n° 117 f).

Valable jusqu'à fin janvier 1955.

P. N° 1722.

Objet: **Scie circulaire à main**

Procès-verbal d'essai ASE: O. N° 26 763a, du 18 janv. 1952.


Commettant: Arthur Bründler, Ebikon (LU).

Inscriptions:

HOLZHER - HKS 85  
Bründler Luzern - Ebikon  
No. 6557 1700/2880 U/min Typ HKS 85  
V 220/380 P. S. 1,0 DAB Freq. 50  
Amp. 2,8/1,6 Phas. 3

Description:

Scie circulaire à main, selon figure, avec moteur triphasé blindé, non ventilé, à induit en court-circuit, avec réducteur de vitesse. Profondeur de coupe et inclinaison réglables. Pro-



tecteur de lame. Interrupteur adossé et fiche industrielle 6 A/500 V, 3 P + T. Enroulement statorique commutable pour 220 et 380 V. Poids 17 kg.

Cette scie circulaire à main a subi avec succès les essais relatifs à la sécurité électrique.

Valable jusqu'à fin janvier 1955.

P. N° 1723.

Objet: **Brûleur à mazout**

Procès-verbal d'essai ASE: O. N° 26 809/I, du 18 janv. 1952.

Commettant: Flexflam S. A., 9, Tödistrasse, Zurich.

Inscriptions:



Oelbrenner  
Serie No. N 12 2283  
Type No. GBK-2 SW  
Flexflam AG., Zürich

sur le moteur:


Gilbarco  
Oelbrenner Motor  
Wechselstrom  
Type LE SRO Ser. No. 4575  
HP 1/6 Volt 220 Per. 50  
Phase 1 U/m 1450 Amp. 1,5  
Flexflam AG. Zürich

sur le transformateur  
d'allumage:

Transformator  
Type TM 25 Nr. 15588022  
Kl. Ha  
220 V prim. 14500 V ampl.  
sek.  
Kurzschlussleistung prim.  
180 VA  
I<sub>k</sub> sek. 0,017 A 50 ~  
Landis & Gyr, Zug (Schweiz)

Description:

Brûleur automatique à mazout, selon figure. Vaporisation du mazout par pompe et gicleur. Allumage à haute tension. Entraînement par moteur monophasé à induit en court-cir-



cuit. Mise à la terre du point médian de l'enroulement à haute tension du transformateur d'allumage adossé. Commande par appareil automatique de couplage «Sauter», type OB61, thermostat de cheminée «Sauter», type TCHC 1, thermostat de chaudière «Sauter», type TSC, et thermostat d'ambiance «Landis & Gyr», type TR 3erl.

Ce brûleur à mazout a subi avec succès les essais relatifs à la sécurité. Il est conforme au «Règlement pour l'octroi du signe distinctif antiparasite» (Publ. n° 117 f).

Valable jusqu'à fin janvier 1955.

P. N° 1724.

Objet: **Brûleur à mazout**

Procès-verbal d'essai ASE: O. N° 26 809/II, du 18 janv. 1952.

Commettant: Flexflam S. A., 9, Tödistrasse, Zurich.

Inscriptions:



Oelbrenner  
Ser. No. N 14 3737  
Typ No. GBK-1 SW  
Flexflam AG. Zürich

sur le moteur:

Gilbarco  
Oelbrenner Motor  
Wechselstrom  
Type FNE Ser. No. 12077  
HP 1/6 Volt 220 Per. 50  
Phase 1 U/m 1450 Amp. 1,35  
Flexflam AG. Zürich


sur le transformateur  
d'allumage:

Moser-Glaser & Co. AG.,  
Muttentz b. Basel   
Prim. 220 V 50 ~  
Sek. 13000 V Amp.  
Kurzschluss-Scheinleistung  
120 VA  
Kurzschluss-Strom sek. 0,012 A  
Type Ha 0,12 Z No. 273896  
Sek. Mittelpunkt 

Description:

Brûleur automatique à mazout, selon figure. Vaporisation du mazout par pompe et gicleur. Allumage à haute tension. Entraînement par moteur monophasé à induit en court-circuit. Mise à la terre du point médian de l'enroulement à haute tension du transformateur d'allumage adossé. Commande par appareil automatique de couplage «Sauter», type

OB61, thermostat de cheminée «Sauter», type TCHC 1, thermostat de chaudière «Sauter», type TSC, et thermostat d'ambiance «Landis & Gyr», type TR 3erl.



Ce brûleur à mazout a subi avec succès les essais relatifs à la sécurité. Il est conforme au «Règlement pour l'octroi du signe distinctif antiparasite» (Publ. n° 117 f).

Valable jusqu'à fin janvier 1955.

P. N° 1725.

Objet:

### Appareil pour conditionnement de l'air

Procès-verbal d'essai ASE: O. N° 26 845, du 15 janv. 1952.

Committant: Nouveautés Techniques S. A., Binningen.

Inscriptions:

AZOR  
AG für Technische Neuheiten  
Binningen-Basel Tel. (061) 4 19 53  
Typ AZOR P 13 No. 100  
Motor Volt 220 Tour. 1400 PS. 0,15  
Heizung Volt 220 Watt 1000

Description:

Appareil, selon figure, pour l'épuration, l'humidification, l'ozonisation et le réchauffement de l'air de locaux. Deux ventilateurs entraînés par un moteur monophasé à induit en court-circuit, avec enroulement auxiliaire et condensateur. Filtres secs et humides, appareils produisant de l'ozone et barre chauffante. La vitesse de rotation du moteur et la production de l'ozone sont réglables au moyen de rhéostats.



Trois interrupteurs à bascule et deux lampes-témoins. Cordon de raccordement à trois conducteurs isolés au caoutchouc, fixé à l'appareil, avec fiche 2 P + T.

Cet appareil a subi avec succès les essais relatifs à la sécurité. Il est conforme au «Règlement pour l'octroi du signe distinctif antiparasite» (Publ. n° 117 f).

Valable jusqu'à fin janvier 1955.

P. N° 1726.

Objet:

### Appareil automatique pour brûleurs à mazout

Procès-verbal d'essai ASE: O. N° 26 710, du 22 janv. 1952.

Committant: Socapel, M. Jaquet & Cie, Lausanne.


Inscriptions:

«ELECTRO - FLAM»  
SOCAPEL  
Lausanne

Type MA 1 No. 160 Tension 220/10 W ~ 50

Description:

Appareil automatique, selon figure, pour la commande et le contrôle optique de brûleurs à mazout. L'appareil se compose principalement d'une cellule photoélectrique, d'un amplificateur à un tube électronique avec transformateur de



réseau, d'un relais et d'un interrupteur. Il provoque l'arrêt du fonctionnement du brûleur à mazout et fait fonctionner un signal en cas de perturbation. Transformateur de réseau à enroulements séparés. Protection par petit fusible dans le circuit primaire. A l'exception de la cellule photo-électrique, tout l'appareillage est logé dans un coffret métallique, muni de 3 tubulures pour les lignes d'amenée de courant.

Cet appareil automatique a subi avec succès les essais selon les «Prescriptions pour appareils de télécommunications» (Publ. n° 172 f). Utilisation: dans des locaux secs ou temporairement humides.

## Communications des organes des Associations

Les articles paraissant sous cette rubrique sont, sauf indication contraire, des communiqués officiels des organes de l'ASE et de l'UCS

Le 16 février 1952 est décédé à Zurich, dans sa demeure de la Heliosstrasse, Monsieur

# Oskar Wettstein, Dr iur., Dr h. c.

ancien conseiller aux États

membre d'honneur de l'ASE

à l'âge de 86 ans. Homme politique et célèbre journaliste, Monsieur Wettstein a rendu d'éminents services à l'aménagement des eaux et à l'économie électrique suisse. Nous en conserverons le souvenir reconnaissant.

## CIGRE 1952

Nous informons tous les intéressés que la (14<sup>e</sup>) Session annuelle de la CIGRE aura lieu à Paris du 28 mai au 7 juin 1952. Elle promet de nouveau d'être fort intéressante. Les formulaires d'inscriptions se trouvent auprès du Secrétariat de l'ASE qui donnera également les renseignements désirés et recevra les inscriptions.

Pour toutes les inscriptions reçues avant le 1<sup>er</sup> avril 1952, le montant d'inscription bénéficiera d'une réduction sensible. Les inscriptions qui nous atteindraient après cette date subiraient une hausse de 10 à 15 %.

## Comité Technique 12 du CES

### Radiocommunications

Le CT 12 a tenu sa 18<sup>e</sup> séance le 26 octobre 1951, à Zurich, sous la présidence de M. W. Druey, président. Il a examiné plusieurs documents internationaux, en vue de la réunion de Montreux. Les Prescriptions suisses pour les appareils de télécommunication étant actuellement soumises à une révision, il fut décidé de reporter à une date ultérieure la fixation du point de vue suisse au sujet du document 12 (Secrétariat) 210, Règles de sécurité pour les récepteurs radiophoniques reliés à un réseau de distribution d'énergie. Il en sera de même pour le projet international concernant les prescriptions de sécurité pour les amplificateurs alimentés par un réseau. Lors de l'examen du document 12 (Secrétariat) 213, Normalisation des méthodes de mesure des récepteurs radiophoniques (troisième projet), l'attention a été attirée sur le fait qu'il n'est pas tenu compte du rayonnement perturbateur des récepteurs et que les mesures acoustiques ne sont pas encore assez clairement formulées. Quant au document 12-1 (Secrétariat) 1 concernant les méthodes de mesure des récepteurs de télévision, il sera examiné ultérieurement plus en détail. Le CT 12 a été renseigné sur l'état des travaux de la sous-commission des pièces détachées, puis la composition de la délégation suisse à la réunion de Montreux fut discutée. Le projet des Règles et recommandations pour les télétransmissions en haute fréquence utilisant des lignes à haute tension a été approuvé par voie de circulaires. Il pourra être prochainement transmis aux PTT et au CES pour homologation.

## Commission de l'ASE, de l'UCS et de l'«Electro-diffusion» des applications électro-thermiques

La sous-commission A, Applications électro-thermiques industrielles, qui ne s'était pas réunie depuis plusieurs années, a tenu séance le 15 février 1952, à Fribourg, sous la présidence de M. U. V. Büttikofer, président. Elle entendit des rapports sur les travaux préparatoires relatifs au congrès international d'électrothermie et d'électrochimie, qui se tiendra à Paris, en 1953. Elle a discuté des fours électriques à résistances pour températures élevées, ainsi que des applications du chauffage électrique dans l'industrie du bois. Le programme des travaux de la sous-commission fut examiné en détail. A l'issue de la séance, les membres de la sous-commission visitèrent les fours et les installations de la S. A. Electroverre, à Romont, où sont fabriquées des plaques de verre, ainsi que la fabrique de Lucens de la S. A. Fibres de Verre, dont les produits sont utilisés pour l'isolement thermique et l'isolement acoustique, de même que pour l'isolement électrique, sous forme de verre tissé, de laine de verre, etc.

## Commission de corrosion


La Commission de corrosion a tenu sa 31<sup>e</sup> séance le 20 décembre 1951, à Berne, sous la présidence de M. E. Juillard, président. A la séance administrative de la matinée, après un bref compte rendu sur l'activité de l'Office de contrôle, la question de la motorisation, qui avait déjà été discutée en détail lors de la précédente séance, fut liquidée. Il a été décidé d'acheter une automobile de tourisme, qui sera utilisée comme voiture de mesure avec des aménagements en partie fixes et en partie démontables. A la séance technique de l'après-midi, à laquelle participèrent des représentants des quatre entreprises subventionnaires et un représentant du Laboratoire fédéral d'essai des matériaux, le chef de l'Office


de contrôle donna des renseignements, avec projections lumineuses et diagrammes, sur les résultats de quelques intéressantes investigations se rapportant à la corrosion, durant l'année 1951. Grâce à une combinaison de mesures des différences de potentiels au moyen de voltmètres électroniques et de mesures des courants vagabonds, les conditions de corrosion des objets examinés peuvent maintenant être déterminées et interprétées avec une précision bien supérieure à celle des anciennes méthodes.


## Admission de systèmes de compteurs d'électricité à la vérification

En vertu de l'article 25 de la loi fédérale du 24 juin 1909 sur les poids et mesures, et conformément à l'article 16 de l'ordonnance du 23 juin 1933 sur la vérification des compteurs d'électricité, la commission fédérale des poids et mesures a admis à la vérification les systèmes de compteurs d'électricité suivants, en leur attribuant le signe de systèmes indiqués:

Fabricant: Landis & Gyr A.G., Zoug.

 Transformateur de tension, types EO20, EO30, EO20u pour la fréquence 50 Hz.

 Compteur à induction pour énergie réactive, à 1 système moteur, type CG 1 g.

 Adjonction au compteur à induction à 3 systèmes moteurs, type MF 7.

Berne, le 29 décembre 1951.

Le président de la commission fédérale des poids et mesures:

P. Joye

## Mise en vigueur de l'Appendice II des Recommandations pour la protection des bâtiments contre la foudre (Réservoirs métalliques pour liquides et gaz dangereux, en particulier inflammables)

(Publ. n° 113/1 f)

Le Comité de l'ASE a décidé l'entrée en vigueur, au 1<sup>er</sup> février 1952, de l'Appendice II des Recommandations pour la protection des bâtiments contre la foudre, modifié et complété par la Commission de l'ASE pour la protection des bâtiments contre la foudre.

Cet Appendice II, qui constitue la Publication n° 113/1 f, peut être obtenu auprès de l'Administration commune de l'ASE et de l'UCS, 301, Seefeldstrasse, Zurich 8, au prix de fr. 1.50 (fr. —.80 pour les membres) par exemplaire.

## Commande d'imprimés de l'ASE pour un montant inférieur à fr. 5.—

Nous recevons très souvent des commandes d'imprimés pour un montant inférieur à fr. 5.—. L'expédition contre remboursement n'étant généralement pas désirée, nous sommes obligés d'établir chaque fois une facture, même pour les plus petits montants, et notre Service de comptabilité doit en surveiller les règlements. Les petites commandes de ce genre nécessitent de ce fait un travail et des écritures beaucoup trop considérables, de sorte que ce système est peu économique pour nous, comme pour les clients.

Nous nous efforçons, dans l'intérêt de nos clients — qui sont d'ailleurs pour la plupart des membres de nos Associations —, de réduire autant que possible les frais d'écriture, de ports, etc.

Nous vous prions donc instamment, lorsqu'il s'agit d'une commande d'un montant inférieur à fr. 5.—, de verser celui-ci directement (en ajoutant 10 ct. pour le port) au compte de chèques postaux VIII 6133 de l'Association Suisse des Electriciens, Zurich, en indiquant au verso de l'avis de virement ou du bulletin de versement les imprimés désirés. Les commandes de ce genre seront immédiatement exécutées sans autres complications.

Nous vous remercions d'avance de bien vouloir collaborer de la sorte à la réduction de nos faux-frais, tout en faisant vous-mêmes une économie de ports et d'écritures.



## Association Suisse des Electriciens

# Assemblée de discussion consacrée à la régulation des grands réseaux

*Jeudi, 3 avril 1952, à 10 h 15*

en l'aula de l'Ecole Polytechnique de l'Université de Lausanne,  
29, avenue de Cour, à Lausanne

### 10 h 15 précises

Discours d'introduction par M. E. Juillard, professeur, président de l'assemblée.

1° Conférence de M. W. Hauser, directeur de l'Atel, Olten:

**Die heutigen Mittel der Reguliertechnik und die Bedürfnisse der Praxis.**

2° Conférence de M. A. Gantenbein, ingénieur en chef des Ateliers de Construction Oerlikon, Zurich:

**Bisherige Lösungen der Regulierung von Spannung und Blindleistung und ihre Grenzen.**

3° Conférence de M. R. Keller, ingénieur en chef de la S. A. Brown, Boveri & Cie, Baden:

**Bisherige Lösungen der Regulierung von Frequenz und Wirkleistung und ihre Grenzen.**

4° Discussion.

### *Dîner en commun*

### 13 h 00 environ

Dîner en commun au Buffet de la Gare de Lausanne, Salle des 22 Cantons, au second étage. Entrée à côté de la poste. Prix du menu, *non compris* les boissons et le service, fr. 5.—.

### 14 h 30 précises

5° Conférence de M. H. Oertli, Dr, ingénieur aux Forces Motrices Bernoises, Berne:

**Tätigkeit der Studienkommission für die Regulierung grosser Netzverbände; Umfrage 1947 bei Werken.**

6° Conférence de M. D. Gaden, directeur des Ateliers des Charmilles, Genève:

**Travaux abordés par la Commission d'Etudes pour la régulation des grands réseaux, pour les travaux et essais ultérieurs.**

7° Conférence de M. E. Juillard, professeur à l'Ecole Polytechnique de l'Université de Lausanne, Lausanne:

**Instrumentation; appareils spéciaux nécessités par les essais.**

8° Discussion.

### *Observations*

La Commission d'Etudes de l'ASE pour la régulation des grands réseaux est présidée par M. E. Juillard, qui assumera la présidence de cette assemblée de discussion.

### **Participation aux discussions**

Les personnes désireuses de participer activement aux discussions sont priées de l'indiquer sur la carte d'inscription, ainsi que le format des diapositives qu'elles désirent projeter.

### **Inscription**

Afin que l'assemblée puisse se dérouler sans contretemps, de même que le dîner en commun, il nous est nécessaire de connaître à l'avance le nombre des participants.

Ceux-ci sont donc invités à s'inscrire auprès du Secrétariat de l'ASE, 301, Seefeldstrasse, Zurich 8, **jusqu'au 24 mars 1952** au plus tard, en utilisant la carte verte ci-jointe.

**Bulletin de l'Association Suisse des Electriciens**, édité par l'Association Suisse des Electriciens comme organe commun de l'Association Suisse des Electriciens et de l'Union des Centrales Suisses d'électricité. — **Rédaction**: Secrétariat de l'Association Suisse des Electriciens, 301, Seefeldstrasse, Zurich 8, téléphone (051) 34 12 12, compte de chèques postaux VIII 6133, adresse télégraphique Elektroverein Zurich. — La reproduction du texte ou des figures n'est autorisée que d'entente avec la Rédaction et avec l'indication de la source. — Le Bulletin de l'ASE paraît toutes les 2 semaines en allemand et en français; en outre, un «annuaire» paraît au début de chaque année. — Les communications concernant le texte sont à adresser à la Rédaction, celles concernant les annonces à l'Administration. — **Administration**: case postale Hauptpost, Zurich 1 (Adresse: S. A. Fachschriften-Verlag & Buchdruckerei, Stauffacherquai 36/40, Zurich 4), téléphone (051) 23 77 44, compte de chèques postaux VIII 8481. — **Abonnement**: Tous les membres reçoivent gratuitement un exemplaire du Bulletin de l'ASE (renseignements auprès du Secrétariat de l'ASE). Prix de l'abonnement pour non-membres en Suisse fr. 45.— par an, fr. 28.— pour six mois, à l'étranger fr. 55.— par an, fr. 33.— pour six mois. Adresser les commandes d'abonnements à l'Administration. Prix de numéros isolés en Suisse fr. 3.—, à l'étranger fr. 3.50.

*Rédacteur en chef*: H. Leuch, ingénieur, secrétaire de l'ASE.  
*Rédacteurs*: H. Marti, E. Schiessl, H. Lütolf, ingénieurs au secrétariat.