

Zeitschrift: Bulletin des Schweizerischen Elektrotechnischen Vereins, des Verbandes Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen = Bulletin de l'Association suisse des électriciens, de l'Association des entreprises électriques suisses

Herausgeber: Schweizerischer Elektrotechnischer Verein ; Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen

Band: 67 (1976)

Heft: 5

Artikel: Die praxisorientierte Organisation einer Netzdatenbank für die Berechnung elektrischer Verbundnetze

Autor: Tlapa, J.

DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-915130>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 17.03.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Die praxisorientierte Organisation einer Netzdatenbank für die Berechnung elektrischer Verbundnetze

Von J. Tlapa

Es wird ein Programmsystem zur Netzberechnung vorgestellt, welches speziell auf Energieversorgungsunternehmen ausgerichtet ist, weil es die geschlossene Behandlung auf einheitlicher Datenbasis unter Einschluss von zukünftigen Netzentwicklungen gestattet. Es wird versucht, die Vorteile dieses Systems gegenüber der konventionellen Art der Netzberechnung aufzuzeigen.

Der Zweck einer Datenbank soll es sein, dass bei den heute bekannten und laufend verwendeten Programmen (z. B. Lastfluss und Kurzschluss) jeder Benutzer das für ihn am besten geeignete Programm wählen und dieses dann für die Berechnung des eigenen Netzes benützen kann.

Die nachfolgenden Beschreibungen sind für bestehende elektrische Versorgungsnetze geeignet. Es handelt sich dabei um Berechnungen sowohl für den Betrieb als auch für die Planung neuer Leitungen und Netze wie auch von Kernkraftwerken.

Um die Datenbank vorteilhaft benützen zu können, stellt man zuerst für die Grundvariante das nötige Kartendeck zusammen. Das Programmsystem ergibt dann automatisch die erforderliche Netzkonfiguration.

Die Arbeit mit der Datenbank gliedert sich in zwei Schritte:

1. Die Vorbereitung der Daten und die Aufstellung der Dateien.
2. Die Durchführung der Berechnungen mit Hilfe des Programmsystems (die Arbeit mit der Datenbank).

1. Vorbereitung

Zunächst ist der Zweck der Datenbank im Energieversorgungsunternehmen zu definieren. Dieser bestimmt dann Grösse und Inhalt der Datenbank. Wenn in Zukunft die Datenbank für weitere Zwecke erweitert werden soll, muss schon am Anfang der dazu notwendige Platz reserviert und die richtige Grösse der Identifikations-Codes zur Beschreibung z. B. von Netzelementen, Knoten und Gebieten (z. B. 4- oder 8- oder 12stellige Codes) gewählt werden.

Wenn die Grösse (Volumen) der Datenbank bekannt ist, kann man zur Zusammenstellung der Datensammlung übergehen. Die Daten werden in speziell vorgedruckte Datenformulare eingetragen, welche eine schriftliche Dokumentation bilden und deren Inhalt auf Kartendeck abgelocht wird. Wenn alle nötigen Daten auf die Datenformulare eingetragen sind, ist die Grösse des Netzes bekannt. Es ist auch sehr vorteilhaft, alle Daten sinnvoll zu ordnen und gleichartige Karten zusammenzufassen (z. B. Knotenkarten, Einspeise- und Verbrauchsleistungen, Verzeichnis der Netzelemente, Einrichtung des Knoten-Trafos, Generatoren usw.) wie auch die dazugehörigen Codes, Koordinaten für die grafische Ausgabe usw.

Wenn die Karten auf die oben beschriebene Art geordnet sind, ist die Anordnung im Kartendeck sehr einfach und übersichtlich. Wenn für die gleiche Kartenart einheitliche Kartenfarben benützt werden, erhöht sich die Übersichtlichkeit. So werden bei einem Umbau einer Leitung oder eines Unterwerkes nur die dazugehörigen Karten geändert.

L'auteur présente un système programmatique pour le calcul des réseaux, spécialement conçu pour les entreprises de distribution d'énergie, parce qu'il permet un traitement global sur une base unitaire des données, incluant les développements futurs du réseau. Il tente de démontrer les avantages de ce système par rapport à la manière conventionnelle de calculer les réseaux.

Das Grundelement der beschriebenen Datenbank ist die *Leitungskarte*, auf welcher die zwei Namen (Codes) der Unterwerke A und B eingetragen werden, zwischen denen die Leitung liegt. Weiter werden auf dieser Karte durch einen Code das Leitermaterial und die Leitungslänge definiert. Wenn eine Leitung zwischen zwei Unterwerken aus mehreren Teilstücken mit verschiedenem Leiteraufbau besteht, wird für jedes Teilstück eine Karte mit gleichem Code angefertigt. Die einzelnen Karten des Teilstückes sind mit einer Reihennummer bezeichnet, z. B. von Unterwerk A bis Unterwerk B – und so entsteht die erste Gruppe der *Leitungskarten* (siehe Fig. 1a, b).

Jede Leitung hat eine bestimmte Lebensdauer. Wenn sie zu schwach wird und den gestellten Ansprüchen technisch nicht mehr entspricht, wird der Umbau der ganzen Leitung oder nur ihrer schwachen Teilstücke geplant. Die angenommene Lebensdauer wird in vier Kolonnen eingetragen, und zwar in die ersten zwei das Jahr *In Betrieb seit* in die dritte und vierte das Jahr *Abbruch* der Leitung. Beispiel 6082 – die Leitung wurde im Jahre 1960 in Betrieb genommen und wird 1982 abgebrochen.

Diese *Leitungskarten* mit den Jahren der Lebensdauer bilden den *Grunddatensatz*. Mit Hilfe einfacher Zwischenprogramme ist es möglich, alle Inputdaten für die Berechnung von Lastfluss, Kurzschluss, Stabilität, Netzverluste sowie auch für kleinere Berechnungen und statistische Übersichten aus dem Grunddatensatz herauszusuchen und zusammenzustellen.

Die *Leitungskarte* beschreibt den physikalischen Zustand einer Leitung und ist nur ein Teil der Inputdaten einer Netzberechnung. Für die Benützung z. B. des Lastfluss- oder Kurzschlussprogramms muss man die Leitungskonstanten kennen (Mit- und Nullimpedanzen sowie Mit- und Nullkapazitäten). Diese Daten sind für jeden Leitungstyp mit Hilfe eines Programms berechnet¹⁾ und als durchschnittliche Mittelwerte (spezifische Impedanz pro Kilometer) in einer Tabelle zusammengestellt und auf Disk eingespeichert. Durch die Angabe der Leitersorte auf der *Leitungskarte* werden diese die zuständigen Leitungskonstanten rufen, mit der Länge des Teilstückes multiplizieren und die berechneten Daten als Inputdaten an die Netzberechnungsprogramme weitergeben. Bei einem Umbau der Leitung genügt es, die Länge und den Code des Leitermaterials auf den *Leitungskarten* zu korrigieren. Die spezifischen Leitungskonstanten und der letzte Netzzustand stehen bereits zur Verfügung.

¹⁾ Siehe H. Hager und J. Tlapa: Der Einfluss der Konstruktionsmerkmale von Freileitungen auf deren elektrische Kenndaten. Bull. SEV/VSE 67(1976)6.

CARD NAME		SOURCE	
Leitungskarte			
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	32
33	34	35	36
37	38	39	40
41	42	43	44
45	46	47	48
49	50	51	52
53	54	55	56
57	58	59	60
61	62	63	64
65	66	67	68
69	70	71	72
73	74	75	76
77	78	79	80

CARD NAME		SOURCE	
* Teilstückkarte			
** Parallelleitungskarte			
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	32
33	34	35	36
37	38	39	40
41	42	43	44
45	46	47	48
49	50	51	52
53	54	55	56
57	58	59	60
61	62	63	64
65	66	67	68
69	70	71	72
73	74	75	76
77	78	79	80

CARD NAME		SOURCE	
Knotenkarte - Stammdaten			
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	32
33	34	35	36
37	38	39	40
41	42	43	44
45	46	47	48
49	50	51	52
53	54	55	56
57	58	59	60
61	62	63	64
65	66	67	68
69	70	71	72
73	74	75	76
77	78	79	80

Fig. 1
 «Kopf» der Leitungskarte (a),
 der Teilstück/Parallelleitungskarte (b)
 und der Knotenkarte/Stammdaten (c)

Weitere Karten:

- KA 13 Apparetearte
- KA 21 Knotenkarte-Planung
- KA 22 1. Trafokarte
- KA 23 2. Trafokarte
- KA 24 3. Trafokarte
- KA 25 Generatorkarte

Bei einer solchen Organisation der Inputdaten für verschiedene Netzprogramme besteht die Gewähr, dass man immer den Zugriff zur selben Datenbasis hat, auch wenn verschiedene Personen mit dem Programmsystem arbeiten.

In grossen Energieversorgungsunternehmen ist es heute im Hinblick auf den Umfang des Netzes undenkbar, für einzelne Berechnungen und Programme separate Datensätze zusammenzustellen. Die Aufstellung solcher Datenkartendecks würde viel Arbeit verlangen und bei der Benützung der verschiedenen Programme wäre es notwendig, ein und dasselbe Netz mit verschiedenen individuellen Kartendecks zu beschreiben. Die Gefahr, dass sich in solchen individuellen Kartendecks Widersprüche und Fehler befinden, ist gross.

Die zweite Gruppe von Datenbankkarten spezifiziert die Daten der Unterwerke. Die Anzahl der Karten bestimmt sich durch die Grösse und Funktion der Unterstation. Im Prinzip existieren folgende Typen von Unterwerken:

1. Schaltanlage ohne Trafos, wo es genügt, nur eine Spannung pro Netzknoten zu definieren.

- Beispiel: B21A – 1. Sammelschiene 380 kV
 B21C – 1. Sammelschiene 220 kV
 B21D – 2. Sammelschiene 220 kV

2. Unterwerke mit Trafostationen. Hier müssen immer mindestens zwei Sammelschienen für zwei Spannungsebenen und den dazugehörigen Transformatoren definiert werden.

3. Kraftwerke, welche mit Generatoren oder Generator/Trafo-Blöcken, oft auch mit weiteren Transformatoren, ausgerüstet sind. Bei den Kraftwerken sind mindestens zwei Sammelschienen verschiedener Spannungen zu definieren (häufig auch mehrere Spannungsebenen) sowie auch die Daten der Generatoren.

Die Apparate für jedes Abgangsfeld oder Trafofeld sind auf einer Karte spezifiziert. Auch die Daten der Unterwerke werden auf Lochkarten übertragen und bilden das Kartendeck der Datenbank. Es ist dann nötig, dieses auf Disk abzuspeichern und für die weitere Bearbeitung vorzubereiten.

Anschliessend an die Bildung der Datenbank beginnt die Abrufung der notwendigen Daten für die verschiedenen Berechnungen und die Bildung der Inputdaten für die verschiedenen Programme.

2. Arbeit mit der Datenbank

Konfiguration des Netzes:

Die Daten, welche sich auf dem Disk befinden und die Datenbank darstellen, beschreiben nicht nur den Momentanzustand des Netzes, sondern auch die verschiedenen Betriebszustände oder Planetappen des zukünftigen Ausbaus.

In der Praxis bemühen sich die Unternehmen, mit Rücksicht auf die Jahreszeit, Tageszeit und Belastungsart, ihre Netze dauernd in derselben Konfiguration zu betreiben. So bleibt für die Berechnung der Grossteil des Netzes (85 bis 95 %) immer gleich. Im Grunde handelt es sich bei den Änderungen eigentlich nur um die Ab- und Zuschaltung oder die Einführung von neuen Leitungen und ihre Umschaltung auf verschiedene Sammelschienen sowie die Abgabe- oder Einspeiseänderungen der elektrischen Energie auf die Sammelschienen. Die Abschaltung von ganzen Unterwerken oder einzelnen Transformatoren kommt weniger häufig vor. Alle diese Umstände wurden bei der Konzeption für die Manipulation der Datenbank berücksichtigt.

Eine bestimmte Netzkonfiguration für die Behandlung durch eines der Netzprogramme kann auf folgende Arten aus der Datenbank zusammengestellt werden (dies geschieht durch Eingabe der Steuerkarten) – siehe Fig. 2:

1. Angabe der Leitungen, welche an der Berechnung teilnehmen sollen (Leistungsnummern).
2. Angabe des Betriebs- oder Planungsjahres. Alle zu diesem Zeitpunkt gültigen Elemente dienen zur Berechnung.
3. Angabe der Verarbeitungsdaten der Leitung und der Unterwerke (kV, A, MW und MVA_r) durch zwei Knoten-Codes (nur für die wirtschaftliche Bearbeitung der gemessenen durch abgelesene Daten).

Wie schon erwähnt wurde, ist die *Leitungskarte* das Grundelement der Datenbank. Jede Leitung verbindet zwei Stationen. Definiert man also die Nummern (Code der *Leitung*, z. B. AL 12), sind gleichzeitig die zwei Namen-Codes der Stationsknoten bekannt. Diese Stationen sind in Betrieb, oder ihr Ausbau und ihre Inbetriebsetzung sind für die nächsten Jahre geplant. Gleichzeitig ist die ganze jetzige oder zukünftige Ausrüstung der Stationen bekannt.

Ruft man also aus der Datenbank eine Nummer der Leitung mit dem gewählten Jahr ab, sind damit nicht nur die

physikalischen Eigenschaften der Leitung, sondern auch die Ausstattung beider Stationen im gewählten Jahr bekannt, welches mit dem Betriebsjahr der Leitung übereinstimmt.

Die Abrufung des richtigen Betriebsjahres der Stationen ist nicht nur wegen der Ausstattung der Stationen wichtig, sondern auch wegen der Definition der Mittelwerte der Leistungsabgaben aus den einzelnen Sammelschienen. Das bedeutet, dass die Sammelschienen-Knoten, an welchen sich die Abgabe jedes Jahr ändert (z. B. erhöht), in der Datenbank immer für jedes geplante Jahr angegeben sind. Die Sammelschienen für Schaltanlagen, welche keine Abgaben haben oder bei welchen die Belastung nicht geändert wird, werden nur mit einer Karte definiert. Es ist selbstverständlich, dass die Elektrizitätswerke Interesse daran haben, die Berechnung ihrer Netze nicht nur für die Tagesmaxima auszuführen, sondern auch für die verminderten Tagesbelastungen am Samstag, Sonntag und besonders auch für die Nachtzeiten. Für solche Zwecke dient im Lastfluss ein Koeffizient, der sogenannte «load level», mit welchem man einen Teil oder alle Leistungsabgaben um den gleichen Prozentsatz reduzieren oder erhöhen kann. Die Stationen, bei welchen dieser Koeffizient nicht wirksam werden soll, sind durch einen separaten, zu spezifizierenden Code blockiert.

Die prozentuale Verminderung, z. B. für Nacht- und Feiertagsbetrieb, kann man bei Stationen für die Versorgung von Städten durchführen. Grosse Industrieunternehmen, welche an Samstagen und Sonntagen nicht arbeiten, folgen dieser Regelmässigkeit nicht. Die Datenbank ermöglicht es, ohne Schwierigkeiten alle diese Ausnahmen für Nacht- und Feiertagsbetrieb zu berücksichtigen. In den Steuerkarten genügt es dann, den verlangten Koeffizienten zu definieren, z. B. «0,3 NACHT» (das heisst, alle nicht blockierten Angaben werden dann auf 30 % reduziert), während an den

blockierten Sammelschienen die Daten eingesetzt werden, welche unter dem Code «NACHT» spezifiziert sind.

Beispiel: Ein Pumpspeicherwerk liefert im Tagesmaximum 300 MVA in das Netz; in der Nacht entnimmt es dem Netz 170 MVA für die Pumpenmotoren.

Die Stationen können je nach Grösse, Zweck und Wichtigkeit mit einer oder mehreren Sammelschienen gleicher Spannung ausgestattet sein. Leitungen, welche von diesen Stationen abzweigen, können also in verschiedenen Kombinationen auf die Sammelschienen zugeschaltet werden und bilden so auch verschiedene Netzkonfigurationen, welche für die Berechnung momentaner Betriebszustände eine grosse Rolle spielen.

Dazu wäre es nötig, für die Datenbank alle möglichen Kombinationen von Leitungseinführung anzugeben und jeder einen Spezial-Code zuzuteilen. Die Datenbank würde dadurch einen zu unübersichtlichen Umfang annehmen.

Eine Steuerkarte erlaubt es, zu jedem Leitungsnamen die zusätzliche Angabe zu machen, auf welche Sammelschienen in der jeweiligen Station links oder rechts diese Leitung geschaltet ist.

Auf dieser Karte sind für jede Leitung sechs Kolonnen vorgesehen (Fig. 3). Die zweite bis fünfte Kolonne ist für den eigentlichen Leitungs-Code reserviert. In die erste Kolonne wird die Sammelschiene mit der kleineren Code-Nummer gelocht, in die sechste Kolonne die Sammelschiene mit der höheren Code-Nummer.

Aus verschiedenen betrieblichen Gründen ist oft eine Leitung nur an einem Ende auf Spannung geschaltet, während das andere Ende abgeschaltet ist. Durch Einschaltung des Leitungsendes von Hand oder automatisch kann die Leitung sofort in Betrieb gehen. Weil für lange Leitungen und beson-




Fig. 2
Zusammenstellung einer Netzkonfiguration

Fig. 3
Steuerkarte für die
Netzkonfiguration

ders bei Höchstspannungsnetzen die abgegebene Blindleistung der Leitung sehr hohe Werte annehmen kann, ist es notwendig, diese Zuschaltung bei der Netzberechnung zu berücksichtigen. Beim Abruf einer solchen Leitung wird die nichtgeschaltete Sammelschiene mit Null «0» bezeichnet. Würde man «0» in die erste und sechste Kolonne lochen, würde die Leitung abgeschaltet sein, aber sie bliebe für Input und Output bestehen.

Diese Manipulation ist im Hinblick auf das Zeichenprogramm notwendig, weil die Leitung im gewählten Jahr zwar besteht. Die Leitungen, bei welchen die Kolonnen eins und sechs nicht gelocht sind, werden nicht aus der Datenbank abgerufen, auch wenn ihr Betriebsjahr gültig wäre (wichtig für Planungsingenieur!).

Die Codes der Leitungen – AL 12 – (Kolonne 2–5 in Fig. 3) sowie auch die «1» bei den Stationen mit nur einer Sammelschiene sind unveränderlich und können daher schon vorher gelocht werden und bilden so einen wesentlichen Teil der Grundkonfiguration des Netzes der Energieversorgungsunternehmen. Es genügt dann, die restlichen Sammelschiennummern der Stationen mit Doppelsammelschienen in den Programmsteuerkarten nachzutragen, und das komplette Grundnetz für das gewünschte Planjahr ist definiert.

Die für eine bestimmte Netzkonfiguration ausgewählten Leitungen werden gleichzeitig für das gewählte Programm umgerechnet und auf Disk gespeichert. Dann kann man die nötigen Änderungen (z. B. Trafos, Generatoren, Belastungen) mit Hilfe einfacher Programme (z. B. ISFMS oder LISA) ausführen und damit die endgültigen Inputdaten für die verlangte Berechnung vorbereiten. Das Vorgehen für die Zusammenstellung der weiteren Variantenberechnungen ist gleich¹⁾.

2.1 Kontrolle der Inputdaten für klassische Netzprogramme

Bei der klassischen Angabe von Inputdaten für jede Berechnung des Lastflusses mit separaten Kartendecks entstehen bei der Vorbereitung und Lochung der Daten Fehler, deren Feststellung durch persönliche Kontrolle sehr schwierig ist. Deshalb ist im Programmpaket eine Spezialkontrolle der Inputdaten auf Plausibilität vorgesehen. Es ist aber unwahrscheinlich, dass dieses eingebaute Kontrollprogramm sämtliche Fehler finden kann. Gewisse Grundkontrollen sind nach wie vor Sache der Benutzer. Bei einer Netzgröße von z. B. 160 Knoten und 320 Leitungen muss man für Lastfluss- und Kurzschlussberechnung etwa 35 000 bis 50 000 Zeichen lochen lassen. Nach der Kontrolle der Richtigkeit des Inhaltes der Karten ist es notwendig, die einzelnen Karten mit dem Netzschema zu vergleichen und alle Elemente und Knoten mit farbigem Stift abzustreichen, um feststellen zu können, ob keine Fehler vorkommen (z. B. Doppelbenennung).

¹⁾ In der Praxis ist es sehr wichtig, auch die Notwendigkeit eventueller nachträglicher Mutationen der Datenbank zu berücksichtigen, weshalb mit Vorteil Standardprogramme für den indexsequentiellen Zugriff zu den File-Records, z. B. CDC-LISA (Linked Index-Access) oder IBM-ISFMS (Index Sequentiel File-Management-System), angewendet werden. Dadurch ist es möglich, die definitiven Files für Input zusammenzustellen.

Diese Arbeit verlangt viel Zeit und Konzentration, und bei umfangreichen Netzen besteht keine Sicherheit, dass nach einer Kontrolle das Kartendeck mit dem Schema vollständig übereinstimmt.

Zur Erleichterung und Beschleunigung solcher Kontrollen ist es vorteilhaft, vor dem eigentlichen Programm noch eine Topologiekontrolle durchzuführen (Programm «Topologie»). Ihr Zweck ist es, alle Knoten zu ordnen und jedem Knoten seine Nachbarknoten zuzuordnen, bis alle Leitungselemente definiert sind (Fig. 4).

2.2 Kontrolle der Inputdaten bei Benützung des Datenbanksystems

Die Wahl der Netzkonfiguration bei Benützung des Datenbanksystems ist für den Ingenieur sehr einfach. Alle Daten werden vor der Einspeicherung auf dem Disk vom verantwortlichen Mitarbeiter mehrmals kontrolliert. Die schwierige Kontrolle der Eingabedaten wird nur einmal gemacht. So ist eine weitgehende Garantie gegeben, dass die abgerufenen Daten richtig sind.

Auch bei der Benützung des Datenbanksystems wird ein «Topologieprogramm» verwendet. Zusammen mit dem Leitungsdatensatz wird für jedes Planjahr eine sogenannte «Soll-Topologie» mit abgespeichert. Wenn nun eine bestimmte Netzkonfiguration aus dem Grunddatensatz und einer der drei vorher beschriebenen Methoden zusammengestellt wurde, vergleicht das Programm «Topologie» die dadurch entstandene «Ist-Topologie» mit der «Soll-Topologie» des betreffenden Planjahres.

Der Drucker schreibt nur die Knoten und Elemente aus, welche:

- nicht in der «Ist-Topologie» enthalten sind, wohl aber in der «Soll-Topologie» spezifiziert wurden,
- Elemente, welche in der «Soll-Topologie» fehlen, also neu in der «Ist-Topologie» enthalten sind.

Dann genügt es, zu kontrollieren, ob die aufgetretenen Differenzen gewollt oder ungewollt sind. Die Inputdaten und die von der Datenbank abgerufene «Konfiguration» werden zur Berechnung vorbereitet.

Nach Beendigung der Grundvariante und Ausdruck des Ergebnisses befinden sich die Resultate auch noch auf dem Disk. Unmittelbar darauf folgt die Berechnung weiterer Varianten. Weiter stehen auch zwei Magnetbänder zur Verfügung. Das erste enthält die Resultate zur Archivierung und ermöglicht die spätere Berechnung weiterer Varianten. Das zweite enthält die Resultate der «Ist-Topologie» in vorher gewählten Einheiten (z. B. MW, MVAR, A usw.). Dieses Magnetband dient zur Eintragung der Resultate mit Hilfe des Zeichenprogramms und des Plotters ins Netzschema.

Falls sich der Ingenieur entschieden hat, ein Schema des berechneten Netzes herzustellen, kann er wie folgt vorgehen:

3. Zeichnen von Netzschemas

Schon seit vielen Jahren gehört es zu den Routinearbeiten von EDV-Anlagen, *Maschinen- und Bauzeichnungen* mit dem Plotter anzufertigen oder grafische Darstellungen und Auswertungen von Netzberechnungen zu machen.

Der Output jedes beliebigen Programms enthält grosse Mengen von Resultaten, von denen der Betriebs- oder Planungsingenieur immer nur einen kleinen Teil für seine Entscheidungen braucht. Oft handelt es sich nur um Resultate

schluss die Auswertungsbilanz der Berechnung, nach welcher man die einzelnen Varianten anordnen kann.

Die persönliche Auswertung der Varianten verlangt nicht nur von den Betriebs- und Planungsingenieuren, sondern besonders von den Führungsbeamten viel Zeit, weil bei ihnen die ganze Entscheidung liegt. Bei einer grösseren Anzahl von Varianten kann man sehr schwer die durchschnittlich beste auswählen, weil dann die Übersicht über die Daten schwindet. Es ist dann nötig, viele Tabellen mit Resultaten zusammenzustellen, einige der besten auszuwählen und dann die zu verwirklichende Variante festzustellen, weil die Auswertung nach sehr verschiedenen Gesichtspunkten vorgenommen werden kann. Die Auswertung kann nur eine oder mehrere der genannten Leitungen oder Netzelemente (Schalter, Trenner, Trafo), Netzabschnitte oder ganze Netze des Energieversorgungsunternehmens betreffen.

Es ist ganz selbstverständlich, dass in den Auswertungsprogrammen die gleichen Ideen und Arbeitsmethoden einprogrammiert werden müssen wie bei der persönlichen Auswertung. Ein typisches Beispiel für die Auswertung eines bestehenden Netzes ist folgendes:

Nach der Beendigung der Berechnung des Lastflusses befinden sich alle Resultate auf dem Disk. Mit dem Drucker kann man einen schriftlichen Output der ganzen Berechnung bekommen oder mit Hilfe des Auswertungsprogramms nur eine Auswahl von Outputdaten wie (Fig. 5):

1. Die Überlastung von Netzelementen über 100 % (oder 80 %).

- a) Leitungen
- b) Transformatoren
- c) Apparate (Schalter, Trenner, Wandler)

2. Zu den einzelnen Überlastungen bestimmt und druckt der Computer gleichzeitig auch die Massnahme, welche man treffen muss, damit die Überlastung im Netz behoben werden kann (z. B. Umbau der Leitung 120 mm² Cu auf 400 mm² Ad oder Umbau des Trenners 400 A auf 1250 A oder die Wandler von 300 A auf 600 A umschalten usw., mit Angabe der zu erwartenden Kosten).

3. Zum Schluss stellt der Computer den Gesamtpreis für die vorgesehene Verbesserung fest.

Weil die Elektrizitätswerke alle Einrichtungen im Rahmen ihrer Unternehmungen aus Gründen der Lagerhaltung

Grundvariante (Beispiele, nicht tatsächliche Werte)

Tabelle I

Nr. Va- riante	Unterwerk Code Name		Spannung kV %		Überlastete Einheiten						Kurzschlussfestigkeit		
					Trafos		Leitungen		Apparate		Sammel- schienen	Schalter	
					MVA %	Sorte nach %		Sorte %		MVA %	MVA %		
GV	A11	Oftringen	44	-4	98	+13	KL	Strengelbach	+ 8	Wandler + 6 Trenner + 9	2600 +4	1530 +2	
	A29	Beznau			82	(- 3)	KL	Töss	+12				
	C06	Bülach					FL	Thalwil	+13				
	C14	Wädenswil											
	C15	Thalwil			85	± 0							
	H10	Winkeln			103	+18							
	H18	Goldach	43	-6									
Total Variante			2 UW -5		31	+ 7,7	2	Kabelleitung	+10	2 App	+ 7,9	1 UW +4	1 App +2
Total Überlastung					+9,4%						3,3%		
Total Verluste					5320 kW								

Variante 1

Nr. Va- riante	Unterwerk Code Name		Spannung kV %		Überlastete Einheiten						Kurzschlussfestigkeit		
					Trafos		Leitungen		Apparate		Sammel- schienen	Schalter	
					MVA %	Sorte nach %		Sorte %		MVA %	MVA %		
1	A11	Oftringen	43	-6	83	(- 2)	KL	Strengelbach	+ 4	Wandler - Trenner +10	2600 +4	1530 +2	
	A29	Beznau			90	+ 5	KL	Töss	(- 2)				
	C06	Bülach					FL	Thalwil	+15				
	C14	Wädenswil											
	C15	Thalwil			89	+ 4							
	H10	Winkeln			98	+13							
	H18	Goldach	45	-2									
Total Variante			2 UW -4		22	+ 5,5	1	Kabelleitung	+ 2	1 App	+ 6,2	1 UW +4	1 App +2
Total Überlastung					+7,2%						+3,3%		
Total Verluste					5156 kW								

- | | |
|--|----|
| 5. Gesamt-Prozentuale der Überlastung der Apparate | AR |
| 6. Gesamt-Prozentuale der Übersteigerung der SS-Festigkeit | SR |
| 7. Gesamt-Prozentuale der Übersteigerung der Schalter-Festigkeit | RR |
| 8. Gesamt-Prozentuale der Verluste | ZR |
| 9. Kleinste Spannungsabfälle | NR |

Die Auswertung der Varianten und ihre Anordnung in den Tabellen I und II ist vom berechneten elektrischen Netz abhängig. Es ist nicht möglich zu sagen, ob die Überlastung eines Transformators der einer Leitung oder eines Apparates gleichwertig ist. Bei den Transformatoren kann man die Überlastung durch bessere Kühlung beeinflussen, während man bei der Kabelleitung nichts unternehmen kann. Würde der Betriebsingenieur die Berechnung aufgrund kurzfristiger Überlegungen ausführen, würden seine Auswertungsbedingungen anders sein als die des Planungsingenieurs,

welcher das Netz für die nahe oder ferne Zukunft rechnet. Es kommen oft kurzfristige Betriebsumstände vor, bei welchen schwach dimensionierte Elemente überlastet werden, was sich durch überdurchschnittlich hohe Netzverluste zeigt. Der Planungsingenieur hat dagegen ein Interesse, das Netz so zu gestalten, dass keine Überlastungen auftreten. Daraus folgt, dass das Auswertungsprogramm für den Betrieb einfacher sein wird als für die Planungsabteilung.

Die Berechnung des zukünftigen Netzausbaues oder die Eingliederung von Kernkraftwerken in bestehende Netze ist langwierig und verlangt Ingenieur- und Computerzeit sowie grosse Investitionen auf dem Hard- und Softwaresektor.

Eventuell könnte der Computer teilweise auch die Zusammenstellung einer sogenannten «Idealen Netzkonfiguration» übernehmen; Ansätze dazu wurden in dieser Arbeit geliefert.

Adresse des Autors:

J. Tlapa, Ing.-Tech. HTL, Höhtalstrasse 85, 5400 Ennetbaden.

Leistungsthyristoren und ihre Netzurückwirkungen Berechnungsmethode der zulässigen Anschnittsteuerleistung

Von C. Oester

Die immer häufiger auf den Markt kommenden Leistungsthyristoren und die dabei eintretende «Netzverschmutzung» sind mit Rücksicht auf einen geordneten Betrieb der Netze in zulässigen Grenzen zu halten. Im nachstehenden Bericht wird eine Berechnungsmethode dargestellt, die dem Betriebsingenieur eine Möglichkeit bietet, die zulässige Anschnittsteuerleistung im Niederspannungsnetz in einer gewissen Entfernung von der Transformatorstation grafisch aus Kurven herauszulesen.

Les thyristors de puissance, qui apparaissent toujours plus fréquemment sur le marché, et la «pollution du réseau» qui en résulte, doivent être maintenus dans des limites admissibles, pour garantir une exploitation ordonnée des réseaux. Dans le rapport qui suit, une méthode de calcul est présentée, qui donne à l'ingénieur d'exploitation la possibilité de déterminer graphiquement du point d'allumage dans le réseau à basse tension, à une certaine distance du poste de transformateurs.

1. Ausgangssituation und Zielsetzung

Die Kommission des VSE für Fragen der Rundsteuer-technik hat zur Begrenzung der Netzstörungen durch Phasenanschnittsteuerungen folgende Empfehlungen und Richtlinien herausgegeben:

– Empfehlung über den Anschluss von Thyristoren mit Phasenanschnittsteuerung vom 10. Juli 1969 [1].

– Richtlinie über die Aufnahme von Vorbehalten in Verträgen zwischen den Elektrizitätswerken und Grossbezugern betreffend den Anschluss von halbleitergesteuerten Geräten vom 1. Juni 1973 [1].

Dank diesen Empfehlungen konnte bis heute dem zunehmenden Oberwellenspektrum in unseren Netzen Einhalt geboten werden. Mit der Richtlinie über Vertragsvorbehalte wurde auch die maximal zulässige Oberwellenpegelerhöhung nach CENELEC-Norm EN 50.006 bestimmt¹⁾. Um anhand der Richtlinienwerte die zulässige Anschnittsteuerleistung berechnen zu können, ist für jedes Gerät eine aufwendige Netzberechnung notwendig. Dieser Bericht soll diese Lücke ausfüllen.

2. Berechnungsgrundlagen

2.1 Grundformel

Die erwähnte CENELEC-Norm gibt die Grenzen der Oberschwingungsspannungserhöhung in Prozenten der Netzspannung an. Es handelt sich dabei um den maximal zulässigen Spannungsabfall der Oberschwingungsströme an einer bestimmten Netzimpedanz.

Die nachstehende Grundformel ergibt für den Spannungsabfall [2]:

$$\Delta U_{V_{\max}} = C_{V_{\max}} I_N \sqrt{R_N^2 + (\nu X_N)^2}$$

Hierin bedeuten:

- $\Delta U_{V_{\max}}$ Maximal zulässiger Oberschwingungsspannungsabfall zwischen Phase und Nulleiter in der betreffenden Oberwelle (darf nicht grösser werden als CENELEC)
- C_V Maximaler Fourierkoeffizient des Oberwellenstromes bei extremem Anschnittwinkel und symmetrischem Phasenanschnitt. (Ein unsymmetrischer Phasenanschnitt ergibt grössere Oberwellenströme)
- I_N Nennstrom des Anschnittsteuergerätes (bei überbrückter Anschnittsteuerung)

¹⁾ Comité Européen de Normalisation Electrotechnique