

Zeitschrift: Bulletin Electrosuisse
Herausgeber: Electrosuisse, Verband für Elektro-, Energie- und Informationstechnik
Band: 100 (2009)
Heft: 2

Artikel: Umrichter gespeiste Antriebe für den Ex-Bereich
Autor: Lehrmann, Christian
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-856356>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 01.04.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Umrichtergespeiste Antriebe für den Ex-Bereich

Schutzmassnahmen für den sicheren Betrieb

Frequenzumrichtergespeiste Antriebe eröffnen besonders beim Antrieb von Strömungsmaschinen grosse Energieeinsparungspotenziale, und es besteht daher ein Anreiz, auch bestehende Anlagen mit Frequenzumrichtern nachzurüsten. Werden die Antriebe in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt, kommt der Beherrschung der Zündgefahren und der Sicherstellung des Explosionsschutzes eine besondere Bedeutung zu. Bei elektrischen Maschinen können als Zündquellen elektrische Entladungen, heisse Oberflächen sowie mechanisch erzeugte Funken auftreten. Durch ein geeignetes Schutzkonzept und eine entsprechende konstruktive Ausführung der Maschine ist es möglich, diese Zündquellen auch bei einer frequenzumrichter-gespeisten Asynchronmaschine zu eliminieren.

Bei der Zündschutzart «Erhöhte Sicherheit» beruht der Explosionsschutz des Betriebsmittels darauf, eine Entzündung explosionsfähiger Atmosphäre zu vermeiden, die auch ins Innere des Betriebsmittels ein-

Christian Lehrmann

gedrungen sein kann. Die möglichen Zündquellen bei einem Asynchronmotor sind heisse Oberflächen, mechanisch erzeugte Reib- und Schlagfunken und elektrische Entladungen [1]. Zur Vermeidung solcher Vorkommnisse gelten bei explosionsgeschützten Motoren erhöhte Anforderungen an die mechanische Konstruktion und Auslegung, an das elektrische Isolationssystem sowie den Schutz vor unzulässigen Erwärmungen. Bei frequenzumrichtergespeisten Maschinen kommen bei den beiden Zündquellen elektrische Entladungen und heisse Oberflächen gegenüber dem Betrieb am Netz zusätzliche Zündgefahren hinzu, die bei der Auslegung der Maschine und der Zertifizierung berücksichtigt werden müssen.

Elektrische Entladungen

Bedingt durch die schnellen Schaltvorgänge der Leistungstransistoren und damit hohen Spannungsanstiegsgeschwindigkeiten bilden sich auf der Leitung zum Motor Wanderwellenvorgänge aus, wobei sich die für die hochfrequenten Vorgänge wirksa-

men Eingangsimpedanzen des Motors und des Umrichterausgangs vom Wellenwiderstand der Leitung unterscheiden. Im Allgemeinen gilt $Z_{\text{Motor}} \gg Z_{\text{Leitung}}$, sodass sich für die in Richtung Motor laufende Spannungswelle ein Reflexionsfaktor nahe 1 ergibt und die Welle reflektiert wird. Bei im Verhältnis zur Frequenz dieser Wanderwellenvorgänge elektrisch langen Leitungen können dabei transiente Spannungsspitzen bis zur doppelten Zwischenkreisspannung an den Mo-

torklemmen auftreten (Bild 1). Die im Klemmenkasten der Maschine vorhandenen Luftstrecken müssten auf die transienten Überspannungen dimensioniert werden, wohingegen die Kriechstrecken gemäss EN 60079-7 [2] nur für den Effektivwert der Umrichterausgangsspannung ausgelegt werden müssen. Gemäss EN 60079-7 führen kurzzeitige Spannungsspitzen nicht zur Ausbildung von Erosionen durch Kriechströme an der Oberfläche.

Praktisch bewährt hat sich bei Niederspannungsmaschinen, die Bemessungsspannung des Klemmenkastens auf die Frequenzumrichtereingangsspannung auszulegen, solange keine transienten Überspannungen mit einer Amplitude grösser der doppelten Zwischenkreisspannung auftreten. Ist mit Mehrfachreflexionen und somit höheren Spannungen zu rechnen, sollte für den Klemmenkasten die nächsthöhere Bemessungsspannungsstufe gewählt werden. Diese Vorgehensweise wird von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) empfohlen.

Wichtig ist es jedoch auch, dass die Isolation der Wicklung für diese hohen, steilflankigen Spannungsimpulse ausgelegt ist [3]. Stark belastet wird auch die Windungs-isolation im Eingangsbereich der Wicklung, da sich hier ein Grossteil der Spannung




Bild 1 Entstehung von transienten Überspannungen an einem frequenzumrichtergespeisten Antrieb.




Bild 2 Verlauf des thermischen Widerstands zur Umgebung in Abhängigkeit der Drehzahl.




Bild 3 Drehzahlvariable Strombegrenzung aus der EG-Baumusterprüfbescheinigung.

abbaut. Treten hier Teilentladungen auf, führt das über längere Zeiträume zu einer Zerstörung der organischen Lackdrahtisolation und letztendlich zu einem zündfähigen Durchschlag und zu einem Ausfall des Motors. Kann die Teilentladungsfreiheit vom Motorhersteller nicht garantiert werden, so ist ein Filter vorzuschalten, um die Spannungsbelastung der Wicklung zu vermindern.

Heisse Oberflächen

Nimmt eine elektrische Maschine eine unzulässige Temperatur an, so sind die Ursachen dafür entweder eine zu hohe Verlustleistung innerhalb der Maschine, z.B. durch Überlastung, oder eine unzureichende Kühlwirkung. Ursachen für eine unzulässig hohe Verlustleistung besonders im Rotor der Maschine kann auch ein Betrieb ausserhalb der Spezifikationen des Motors, z.B. mit Unterspannung, sein.

Diese Effekte müssen durch technische Schutzeinrichtungen und in der EG-Baumusterprüfbescheinigung festgelegte Betriebsparametergrenzen beherrscht werden, Zündgefahren sind auszuschliessen.

Neben der durch die Temperaturklasse gegebenen Begrenzung dürfen auch die Dauerbetriebstemperaturen der Wicklungsisolation, der Dichtungen sowie anderer Anbauteile nicht überschritten werden, um eine vorzeitige Alterung mit eventuell zündfähigem Ausfall zu vermeiden.

Bei den heute üblicherweise eingesetzten Spannungszwischenkreisumrichtern sind auch ohne Sinusausgangfilter die zusätzlichen Erwärmungen des Motors durch die Oberschwingungen gering und liegen bei den in der PTB untersuchten Motoren bei Einhaltung der zulässigen Betriebsparametergrenzen in den meisten Fällen unter 10 K. Bei Auslegung des Umrichters gemäss den Vorgaben der EG-Baumusterprüfbescheinigung für den Motor braucht der Störfall blockierter Motor nicht berücksichtigt zu werden, und daher kann auch die dafür vorgehaltene Temperaturreserve deutlich verkleinert werden. Ein ganz wichtiger Punkt ist hingegen die Zunahme des thermischen Widerstands zur Umgebung mit abnehmender Drehzahl bei eigenbelüfteten Maschinen. In

Bild 2 ist dieser Zusammenhang für zwei Maschinen der Baugrössen 180 und 132 aufgetragen.

Dieser Effekt wird im neuen Prüf- und Zertifizierungskonzept für frequenzumrichter gespeiste Antriebe der Zündschutzart «Erhöhte Sicherheit» durch eine drehzahlvariable Strombegrenzung des Frequenzumrichters berücksichtigt. In Bild 3 ist als Beispiel der maximale Maschinenstrom bezogen auf den Bemessungsstrom für eine Maschine der Baugrösse 132 dargestellt. Alle Betriebspunkte unterhalb der Kurve sind dauerhaft zulässig, oberhalb der Linie jedoch nur für eine begrenzte, in Abhängigkeit der Überlastung berechnete Zeit. Bei einem Maschinenstrom grösser dem 1,5-fachen Bemessungsstrom erfolgt eine sofortige Abschaltung [4, 5].

Die Stützstellen der Kurven wurden durch Messungen in der PTB ermittelt. Zusätzlich zu diesem Schutz über eine frequenzabhängige Stromüberwachung wird noch eine zweite, gemäss der Richtlinie 94/9/EG als Überwachungsgerät zertifizierte Schutzeinrichtung gefordert, da der Frequenzumrichter nicht zertifiziert ist und das von den Herstellern auch nicht gewünscht wird. Diese Schutzeinrichtung ist in den meisten Fällen eine direkte Temperaturüberwachung über Drillingskaltleiter mit geprüftem Kaltleiterauswertegerät. Die direkte Temperaturüberwachung hat den weiteren Vorteil, dass auch andere Störungen wie ein verstopftes Lüftergitter oder zu hohe Umgebungstemperaturen erkannt werden.

Wichtig für den sicheren Betrieb ist auch die Einhaltung der im Datenblatt des Motors spezifizierten Betriebsparameter, wobei besonders der Grundschnungsspannung an den Motorklemmen eine besondere Bedeutung zukommt. Wird z.B. der Spannungsabfall am Umrichter und den Motoranschlusskabeln nicht ausreichend berücksichtigt, so vergrössert sich bei unverändertem Drehmoment der Schlupf des




Bild 4 Spannungsabfälle zwischen Netz und Maschine.




Bild 5 Abhängigkeit der Oberschwingungsverluste von der Umrichtereingangsspannung.

Motors, und insbesondere der Rotor erhitzt sich stark. Der Spannungsabfall muss auch in jedem Fall berücksichtigt werden, wenn zwischen Motor und Umrichter zur Verminderung von Überspannungen ein Sinusausgangsfiler geschaltet wird; Bild 4 verdeutlicht diese Situation.

Oberschwingungsverluste

Eine weitere Quelle der Verluste und somit der Erwärmungen bei einem frequenzumrichtergespeisten Antrieb sind die durch die Frequenzumrichterspeisung bedingten Oberschwingungsverluste. Die Ursache hierfür sind die in der Versorgungsspannung des Motors enthaltenen Spannungsüberschwingungen, die nichts zur Drehmomentbildung des Motors beitragen, aber dennoch zu einem Stromfluss durch den Motor führen und somit zu Verlusten sowohl im Eisen (Wirbelstromverluste) als auch in der Statorwicklung sowie dem Läuferkäfig führen (ohmsche Verluste). Bildlich vorgestellt kann die Maschine aufgeteilt werden in eine das Drehmoment bildende «Grundschwingungsmaschine» und mehrere auf der Welle angeordnete «Oberschwingungsmaschinen», wobei aufgrund der unterschiedlichen Frequenzen das Superpositionsprinzip anwendbar ist. Aus dieser bildlichen Vorstellung wird gut ersichtlich, dass die Oberschwingungsverluste sowohl mit der Zahl der auftretenden Oberschwingungen als auch deren Amplitude ansteigen. Hierbei wird deutlich, dass die Frequenzumrichtereingangsspannung bzw. die Differenz zwischen dem Effektivwert und dem Grundschwingungswert der Motorspannung einen direkten Einfluss auf die Oberschwingungsverluste nehmen, wie die in Bild 5 dargestellte Messung zeigt.

Zur Begrenzung der Oberschwingungsverluste ist es daher erforderlich, die Versorgungsspannung des Umrichters zu limitieren. Dieser Wert wird daher auch in der EG-Baumusterprüfbescheinigung aufgeführt. Bei Einhaltung dieser Vorgaben sind die Oberschwingungsverluste klein gegenüber den Grundschwingungsverlusten (unter 10%) und führen nicht zu unzulässigen Erwärmungen.

Steigerung der Energieeffizienz

Dieser neue Ansatz wird mit dazu beitragen, den Anteil frequenzumrichtergespeister Antriebe auch in der chemischen Industrie weiter zu steigern, wodurch sich gerade beim Antrieb von Strömungsmaschinen

grosse Energieeinsparungspotenziale ergeben. Das Ergebnis eines Vergleichs der Energieeffizienz der Förderleistungsverstellung über Bypass- bzw. Reduzierventile und der direkten Drehzahlverstellung der Pumpe mittels Frequenzumrichter ist in Bild 6 dargestellt. Die angenommenen Randbedingungen waren dabei eine Bemessungsförderleistung der Pumpe von 50 m³/h bei einem Druck von 7 bar. Für die Betrachtung in Bild 6 wurde eine vom Prozess benötigte Fördermenge von 30 m³/h angesetzt. Bei angenommenen 5000 Teillastbetriebsstunden pro Jahr und einer Motorbemessungsleistung von 18 kW liegt bei den heutigen Energiepreisen die Amortisationszeit für den Frequenzumrichter oftmals unter einem Jahr.

Zusammenfassend betrachtet, nimmt die Energieeinsparung gegenüber der Förderleistungsverstellung mittels Ventilen mit steigender Drosselung der Pumpe, d.h. abnehmender Förderleistung, zu. Wird die Pumpe ungedrosselt betrieben, so ergeben sich gegenüber dem direkten Betrieb am Netz hingegen wegen der Verluste des Umrichters und der Oberschwingungsverluste des Motors geringfügig höhere Verluste. Wird die Pumpe prozessbedingt jedoch ständig mit ihrer Bemessungsförderleistung betrieben, ist eine Frequenzumrichternachrüstung nicht sinnvoll. Bild 7 zeigt die abgeschätzte Amortisationszeit für einen Frequenzumrichter (Anschaffungspreis 2000 €) in Abhängigkeit der Förderleistung (Motorleistung 18 kW, Arbeitspreis 0,19 €/kWh).

Nun wird es in der Praxis sehr unwahrscheinlich sein, dass die Pumpe über die Zeit konstant mit derselben hydraulischen Auslastung betrieben wird. Deutlich praxisnäher ist es, verschiedene Lastprofile für




Bild 6 Von der elektrischen zur hydraulischen Leistung.




Bild 7
Amortisationszeit des Frequenzumrichters (Anschaffungspreis 2000 €) in Abhängigkeit des Verhältnisses Fördermenge zu Bemessungsfördermenge.




Bild 8
Zeitliche Aufteilung der hydraulischen Auslastung.





Bild 9
Energiekostenverlauf über die Zeit für den Betrieb am Netz und für den Frequenzumrichterbetrieb. Anschaffungskosten des Frequenzumrichters: 2000 €.



Bilder: PTB

Bild 10 Überwachung des Motors bei Umrichterbetrieb.

eine Abschätzung der Energieeinsparpotenziale anzunehmen, wobei jedes die Aufteilung verschiedener Auslastungen auf die gesamte Betriebszeit eines Jahres ausgedrückt. Für die hier durchgeführten Betrachtungen wurden die in Bild 8 dargestellten 3 Lastprofile angenommen. Dabei wird von einer Betriebsdauer der Pumpe von insgesamt 5000 h innerhalb eines Jahres ausgegangen. Die Balken stellen dort den zeitlichen Anteil der hydraulischen Auslastungen dar (50, 30, 10, 5 m³/h) dar, wobei die Bemessungsfördermenge 50 m³/h beträgt.

Werden nun die über die Zeit anfallenden Kosten für den Betrieb am Netz und für den Betrieb am Frequenzumrichter unter Annahme der in Bild 8 dargestellten Lastprofile berechnet, so ergibt sich unter der vereinfachenden Annahme konstanter Motorleistung für den Betrieb am Netz (Förderleistungsverstellung über ein Bypassventil) eine durch den Koordinatenursprung laufende Gerade mit den Energiekosten pro Zeiteinheit als Steigung (Kosten Netzbetrieb).

Die für die umrichtergespeisten Antriebe bereits bei der Zeit $t = 0$ entstandenen Kosten in Höhe von 2000 € entsprechen den angenommenen Anschaffungskosten des Frequenzumrichters. Aus den Schnittpunkten der Geraden für den Umrichterbetrieb und dem Netzbetrieb ergeben sich direkt die Amortisationszeiten in Tagen, wie durch die gestrichelten Linien angedeutet wurde. Über den in Bild 9 dargestellten Zusammenhang lassen sich die Amortisationszeiten für beliebige Investitionskosten (Parallelverschiebung der «Umrichterkurven») sowie für andere, eventuell energetisch günstigere Methoden zur konventionellen Förderleistungseinstellung (Abflachung der «Netzkurve») ermitteln.

Aber selbst bei einer deutlichen Verlängerung der Amortisationszeiten ist der Einsatz von Frequenzumrichtern für den Antrieb von Strömungsmaschinen in den meisten Fällen über die Nutzungsdauer des Geräts mit grossen finanziellen Einsparungen und anderen Vorteilen wie z.B. Optimierung der Prozessführung und Vermeidung von Spannungseinbrüchen beim Anlauf von Pumpen grosser Leistung verbunden.

Umrichter auch im Ex-Bereich

Die bisherigen Erfahrungen mit dem neuen Prüf- und Zertifizierungskonzept für frequenzumrichtergespeiste Antriebe der Zündschutzart «Erhöhte Sicherheit» sind vielversprechend, und es zeigte sich, dass bis zur Temperaturklasse T3 eine Zertifizierung für den Betrieb am Umrichter problemlos möglich ist. Voraussetzung für den

sicheren Betrieb ist jedoch, dass die im Datenblatt spezifizierten Betriebsparameter des Motors eingehalten werden und die Wicklung für die auftretenden Spannungsimpulse geeignet ist.

Zurzeit erfolgt gerade zusammen mit einem Unternehmen die Entwicklung eines Motorschutzgeräts für umrichter gespeiste Antriebe. Beim Einsatz des Geräts können dann auch Frequenzumrichter ohne drehzahlvariable Strombegrenzung eingesetzt werden, und der Kaltleiter ist auch nicht mehr zwingend erforderlich. Bild 10 zeigt den möglichen Einsatz des Schutzgeräts.

Referenzen

- [1] PTB-Prüfregel; Explosionsgeschützte Maschinen der Schutzart «Erhöhte Sicherheit» Ex e, Band 3, zweite Ausgabe 2007.
- [2] DIN EN 60079-7, Explosionsfähige Atmosphäre Teil 7: Geräteschutz durch erhöhte Sicherheit «e»; Beuth-Verlag Berlin, 2007.
- [3] M. Berth, M. Eberhardt, J. Kaufhold, J. Speck: Elektrische Belastung und Ausfallverhalten der Wicklungsisolierung von Asynchronmaschinen bei Umrichterspeisung; erschienen in: Elektrik, Band 49, 1995.
- [4] C. Lehmann: Über ein Zulassungsverfahren für explosionsgeschützte, umrichtergespeiste Käfigläufer der Zündschutzart «Erhöhte

Sicherheit»; Dissertation Leibniz-Universität Hannover 2006; erschienen im Shaker-Verlag, Aachen.

- [5] C. Lehmann, H. Pape, U. Dreger, F. Lienesch: Umrichtergespeiste Antriebe – ein neuartiges Schutzkonzept für Antriebe in explosionsgefährdeten Bereichen; Ex-Zeitschrift R. Stahl Schaltgeräte GmbH, Heft 38/2006, S. 36–47.

Angaben zum Autor

Dr.-Ing. *Christian Lehmann* studierte Elektrotechnik an der Technischen Universität Braun-

schweig und ist seit 1999 Mitarbeiter in der Arbeitsgruppe 3.72 (Explosionsgeschützte elektrische Antriebssysteme) der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig. Die Dissertation mit dem Titel «Über ein Zulassungsverfahren für explosionsgeschützte, umrichtergespeiste Käfigläufer der Zündschutzart «Erhöhte Sicherheit» wurde im August 2006 erfolgreich abgeschlossen. Im Juni 2008 wurde dem Autor der Adolf-Martens-Preis für ein neues Explosionsschutzkonzept für umrichtergespeiste Antriebe der Zündschutzart «Erhöhte Sicherheit» verliehen.

Physikalisch-Technische Bundesanstalt, D-38116 Braunschweig, christian.lehmann@ptb.de

Résumé

Entraînements alimentés par onduleur pour zones explosibles

Mesures de protection pour la sécurité en service. Les entraînements alimentés par des convertisseurs de fréquence offrent des potentiels considérables d'économie d'énergie, en particulier pour l'entraînement des turbomachines, et il est dès lors intéressant d'en équiper les installations existantes. Lorsque les entraînements sont installés en zone explosible, la maîtrise des risques d'amorçage et la protection intrinsèque jouent un rôle de prime importance. Avec les machines électriques, les décharges électriques, les surfaces chaudes et les étincelles d'origine mécanique peuvent être autant de sources d'amorçage. Un concept de protection approprié et une construction adaptée de la machine permet d'éliminer ces risques également sur une machine asynchrone alimentée par convertisseur de fréquence.



articles spécialisés

Die Liberalisierung im Strommarkt setzt Impulse frei und eröffnet neue Chancen. Wir verstehen sie als Aufforderung, uns dynamisch weiterzuentwickeln. Dazu sind wir auf engagierte Mitarbeitende angewiesen wie beispielsweise Julien Schreyer. Als Energy Trader agiert er geschickt bei neuen Herausforderungen – und trägt so zur Unternehmensentwicklung bei.

Bei der BKW FMB Energie AG sorgen 2500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter heute dafür, dass bei mehr als einer Million Menschen zuverlässig der Strom fließt. Gehören Sie morgen dazu? Wir freuen uns, wenn Sie mit uns die Zukunft angehen.

BKW®

BKW FMB Energie AG, Human Ressource Management, Telefon 031 330 58 68, info@bkw-fmb.ch, www.bkw-fmb.ch/jobs

Informationstagung für Betriebselektriker

Kongresshaus Zürich

Mittwoch, 11. März 2009

Donnerstag, 12. März 2009

Mittwoch, 22. April 2009

Donnerstag, 23. April 2009

Kursaal Bern

Dienstag, 17. März 2009

Kongresszentrum Basel

Montag, 23. März 2009

Tagungsorte

Kongresshaus Zürich

Gotthardstrasse 5, 8002 Zürich

Kursaal Bern

Kornhausstrasse 3, 3000 Bern

Kongresszentrum Basel

Messeplatz 21, 4021 Basel

Kosten

Inbegriffen sind Tagungsband mit CD-ROM Pausen- und Mittagsverpflegung

Mitglied Electrosuisse und Mitarbeiter von Vertragskunden Fr. 300.–

Nichtmitglied Fr. 400.–

Zielgruppen

Betriebselektriker mit Bewilligung für sachlich begrenzte Installationsarbeiten und deren Vorgesetzte, Kontrollorgane und weitere Elektrofachleute.

Anmeldung

Senden Sie das beigelegte Anmeldeblatt an Electrosuisse, Anlassorganisation, Luppenstrasse 1, 8320 Fehraltorf, oder per Fax an die Nr. 044 956 12 49.

Tagungsziel

Weiterbildung von Betriebselektrikern: berufliche Aufgaben, Pflichten und Verantwortung; Informationen über den neusten Stand der Technik (Vorschriften).

Anmeldung über das Internet:

www.electrosuisse.ch

Anschliessend erhalten Sie eine Rechnung und die Teilnahmeunterlagen.

Tagungsleiter

Jost Keller, Leiter Weiterbildung
Electrosuisse, Fehraltorf

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Nathalie Muller, Electrosuisse, Telefon direkt 044 956 11 75.

Unterlagen

Tagungsband und CD-ROM mit allen Referaten

Programm

8.30 **Erfrischungen**

9.00 **Begrüssung und Einführung in die Themen**

Jost Keller, Electrosuisse, Fehraltorf

Energiekostenoptimierung in der Industrie

Energiekostenoptimierung aufgrund der Lastkurve, Messprinzip, Analyse der Verbrauchsdaten, Zusammensetzung der Stromkosten, Vorschläge zur Optimierung und Realisierung

Josef Schmucki/Urs Walti, Electrosuisse, Fehraltorf

Reinigung unter Spannung

Konzept für die Reinigung von Schaltschränken, Einrichtungen und Geräten unter Spannung.

Gefahrenanalyse, PSA und Arbeitsmittel

Herbert Keller, Electrosuisse, Fehraltorf

Jürg Solenthaler, Electroclean AG, Wil

10.30 **Pause mit Erfrischungen**

11.00 **Thermografie**

Aus Wärmebildern sind Schwachstellen erkennbar, was für Versorgungssicherheit und Instandhaltung wichtig ist.

Es gibt mehr zu sehen, als das Auge erkennt!

André Moser, ESTI, Fehraltorf

Power Line – Praktische Lösungen für die Gebäudetechnik

Power Line Communication Technologie (PLC) nutzt im Gebäude das Niederspannungsnetz für die Übertragung von Daten. Es müssen keine zusätzlichen Leitungen verlegt und ein Schaltbefehl kann von jedem beliebigen Punkt der Installation übermittelt werden.

Werner Küng, Legrand, Birr

12.20 **Mittagessen**

14.00 **Flash**

Persönliche Schutzausrüstung, PSA
Herbert Keller, Electrosuisse

NIN-Fragen

Josef Schmucki, Electrosuisse

Asbest, die Würfel sind gefallen

Herbert Keller, Electrosuisse

Messungen hinter Frequenzumrichtern FU

André Moser, ESTI

Leiterbezeichnung

Josef Schmucki, Electrosuisse

Aufschriften Schaltgerätekombinationen

André Moser, ESTI

Was ist wichtig bei USV-Anlagen

Werner Berchtold, Electrosuisse

Aus Unfällen lernen

Warum erfolgen Elektrounfälle?

Warum stand die Brecheranlage unter Spannung?

Warum stand der PC unter Spannung?

Warum verunfallte der Deckenbauer?

Wie arbeiten an einem HAK?

War die Spannungsfreiheit überprüft worden?

Take-Home-Message: Was nützt eine Schutzausrüstung im Schadenfall?

Werner Berchtold, Electrosuisse, Fehraltorf

16.00 **Abschluss der Tagung**